

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48414
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.
 КТППТР-05
 КТППТР-05

Tхв = 0
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$ лето: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.19	24	-	69,65	10,20	200,740	-	-	44,47	5,60	200,320	-	25,18	0,420	0,00	0,00	0,00	5,086
24.11.19	24	-	71,90	10,20	204,440	-	-	45,82	5,60	203,890	-	26,08	0,550	0,00	0,00	0,00	5,370
25.11.19	24	-	72,37	10,20	205,490	-	-	45,84	5,60	204,990	-	26,53	0,500	0,00	0,00	0,00	5,488
26.11.19	24	-	72,90	10,20	209,410	-	-	46,33	5,60	208,890	-	26,57	0,520	0,00	0,00	0,00	5,598
27.11.19	24	-	71,32	10,20	215,140	-	-	46,35	5,60	214,650	-	24,97	0,490	0,00	0,00	0,00	5,407
28.11.19	24	-	69,52	10,20	217,180	-	-	45,69	5,60	216,620	-	23,83	0,560	0,00	0,00	0,00	5,215
29.11.19	24	-	69,51	10,20	211,580	-	-	45,38	5,60	210,910	-	24,13	0,670	0,00	0,00	0,00	5,149
30.11.19	24	-	69,49	10,20	211,340	-	-	45,33	5,60	210,750	-	24,16	0,590	0,00	0,00	0,00	5,145
01.12.19	24	-	70,27	10,20	210,530	-	-	45,59	5,60	209,940	-	24,68	0,590	0,00	0,00	0,00	5,234
02.12.19	24	-	70,32	10,20	210,330	-	-	45,78	5,60	209,790	-	24,54	0,540	0,00	0,00	0,00	5,202
03.12.19	24	-	69,98	10,20	210,030	-	-	45,41	5,60	209,450	-	24,57	0,580	0,00	0,00	0,00	5,199
04.12.19	24	-	69,84	10,20	210,720	-	-	45,46	5,60	210,170	-	24,38	0,550	0,00	0,00	0,00	5,175
05.12.19	24	-	69,13	10,20	211,090	-	-	45,54	5,60	210,570	-	23,59	0,520	0,00	0,00	0,00	5,017
06.12.19	24	-	66,67	10,20	210,370	-	-	44,51	5,60	209,970	-	22,16	0,400	0,00	0,00	0,00	4,691
07.12.19	24	-	66,59	10,20	209,320	-	-	44,41	5,60	208,930	-	22,18	0,390	0,00	0,00	0,00	4,673
08.12.19	24	-	67,41	10,20	206,400	-	-	44,50	5,60	205,840	-	22,91	0,560	0,00	0,00	0,00	4,767
09.12.19	24	-	70,16	10,20	208,130	-	-	45,87	5,60	207,460	-	24,29	0,670	0,00	0,00	0,00	5,101
10.12.19	24	-	69,55	10,20	205,590	-	-	45,63	5,60	205,060	-	23,92	0,530	0,00	0,00	0,00	4,952
11.12.19	24	-	68,29	10,20	204,110	-	-	44,44	5,60	203,680	-	23,85	0,430	0,00	0,00	0,00	4,902
12.12.19	24	-	69,03	10,20	207,020	-	-	44,95	5,60	206,680	-	24,08	0,340	0,00	0,00	0,00	5,012
13.12.19	24	-	68,20	10,20	210,340	-	-	44,84	5,60	209,940	-	23,36	0,400	0,00	0,00	0,00	4,944
14.12.19	24	-	67,52	10,20	211,260	-	-	44,65	5,60	210,850	-	22,87	0,410	0,00	0,00	0,00	4,859
15.12.19	24	-	67,53	10,20	211,240	-	-	44,63	5,60	210,860	-	22,90	0,380	0,00	0,00	0,00	4,868
16.12.19	24	-	66,62	10,20	210,360	-	-	44,25	5,60	209,940	-	22,37	0,420	0,00	0,00	0,00	4,738
17.12.19	24	-	67,03	10,20	209,390	-	-	44,42	5,60	209,010	-	22,61	0,380	0,00	0,00	0,00	4,765
18.12.19	24	-	65,95	10,20	210,210	-	-	44,10	5,60	209,850	-	21,85	0,360	0,00	0,00	0,00	4,620
19.12.19	24	-	61,31	10,20	209,610	-	-	41,50	5,60	209,260	-	19,81	0,350	0,00	0,00	0,00	4,168
20.12.19	24	-	63,01	10,20	205,500	-	-	42,47	5,60	205,170	-	20,54	0,330	0,00	0,00	0,00	4,247
21.12.19	24	-	60,01	10,20	204,540	-	-	40,96	5,60	204,200	-	19,05	0,340	0,00	0,00	0,00	3,920
22.12.19	24	-	56,89	10,20	203,800	-	-	39,31	5,60	203,720	-	17,58	0,080	0,00	0,00	0,00	3,598
Среднее	24,00	-	67,93	10,20	208,840	-	-	44,61	5,60	208,379	-	23,32	0,462	-	-	-	4,904
Итого	720,0	-	-	-	6265,210	0,000	-	-	-	6251,360	0,000	-	13,850	0,00	0,00	0,00	147,11

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за декабрь 2019 : 6265,210 6251,360 13,850 147,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	
04.06.19 09:00	153755,990	-	153097,220	-	0,000	0,000	3322,148	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 147,11 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата



Дирекция по сбыту
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата