

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул., д. 114, лит. У
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"

Договор: 9059.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 28638

Исполнитель: ВКГ-7 № 246410

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер: ПРСМ-32-В1
 Оборотный трубопровод (М2) ПРСМ-32-В1
 Поддоный ГВС (М3) ПРСМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 2-х трубная схема

Термопреобр.: КТСЛН
 КТСЛН
 ТСПН

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 1507/0

Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)	лето:	Qтеп=M3*(h3-hвх)
Договорные нагрузки (ср час), Ккал/час:	Qот =	0,184	Qтеп =	0
Договорные нагрузки (ср сут.), Тбсут:	Qот =	55,2	Qтеп =	0
	СгенТ =	0	Qтеп.гвс.ср	0,0902
	СгенТ =	0	Qтеп.гвс.ср	0,041
	СгенТ =	0	Qтеп.гвс.ср	16,4
	СгенТ =	0	Qтеп.гвс.ср	16,4

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ. Ккал
			М1 Т	М2 Т	ΔМ Т	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	М3 Т	М4 Т	ΔМ Т	В3 М3	В4 М3	ΔV (назв) М3	Уводнит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2		
23.11.2019	24.00	*	73,92	63,96	9,96	79,08	44,79	34,29	8,96	9,19	10,36	9,19	9,19	9,19	10,36	9,19	9,19	79,10	79,10			2,98	
24.11.2019	24.00	*	75,14	64,03	11,11	80,60	45,27	35,33	10,09	10,09	10,36	10,09	10,09	10,09	10,36	10,09	10,09	80,41	80,41			3,16	
25.11.2019	24.00	*	73,37	63,87	9,50	79,61	44,86	34,75	8,54	8,76	9,64	8,54	8,76	9,64	8,76	8,76	78,99	78,99			2,98		
26.11.2019	24.00	*	75,10	64,64	10,46	80,81	45,69	35,12	9,37	9,37	9,64	9,37	9,64	9,64	9,64	9,64	80,68	80,68			3,12		
27.11.2019	24.00	*	76,46	65,57	10,89	83,96	48,17	35,79	8,16	8,16	8,41	8,16	8,41	8,41	8,41	8,41	83,38	83,38			3,26		
28.11.2019	24.00	*	77,14	67,55	9,59	83,40	48,65	34,75	8,69	8,69	8,95	8,69	8,95	8,95	8,95	8,95	82,91	82,91			3,15		
29.11.2019	24.00	*	76,06	67,59	8,30	83,01	48,76	34,25	7,53	7,53	7,74	7,53	7,74	7,74	7,74	7,74	82,36	82,36			3,05		
30.11.2019	24.00	*	76,11	66,57	9,54	83,28	48,06	35,22	8,66	8,66	8,93	8,66	8,93	8,93	8,93	8,93	82,78	82,78			3,17		
01.12.2019	24.00	*	75,97	66,12	9,85	83,19	47,64	35,55	7,93	7,93	8,17	7,93	8,17	8,17	8,17	8,17	82,75	82,75			3,09		
02.12.2019	24.00	*	76,11	66,57	9,54	83,28	48,06	35,22	8,66	8,66	8,93	8,66	8,93	8,93	8,93	8,93	82,75	82,75			3,14		
03.12.2019	24.00	*	75,32	66,57	8,75	83,19	47,80	35,39	7,93	7,93	8,17	7,93	8,17	8,17	8,17	8,17	82,65	82,65			3,02		
04.12.2019	24.00	*	75,20	66,28	8,92	82,26	47,88	34,38	8,04	8,04	8,29	8,04	8,29	8,29	8,29	8,29	80,13	80,13			2,97		
05.12.2019	24.00	*	77,43	68,73	8,70	80,92	47,95	32,97	7,85	7,85	8,09	7,85	8,09	8,09	8,09	8,09	78,04	78,04			2,79		
06.12.2019	24.00	*	76,55	68,18	8,37	78,40	47,13	31,27	7,38	7,38	7,58	7,38	7,58	7,58	7,58	7,58	76,04	76,04			2,64		
07.12.2019	24.00	*	76,22	66,97	9,25	74,84	45,70	29,14	8,46	8,46	8,65	8,46	8,65	8,65	8,65	8,65	73,95	73,95			2,76		
08.12.2019	24.00	*	77,12	66,52	11,60	73,21	44,06	29,15	10,88	10,88	11,12	10,88	11,12	11,12	11,12	11,12	72,89	72,89			2,64		
09.12.2019	24.00	*	76,61	67,50	9,11	74,35	45,13	29,22	8,25	8,25	8,44	8,25	8,44	8,44	8,44	8,44	73,99	73,99			2,65		
10.12.2019	24.00	*	63,51	55,26	8,25	73,85	44,61	29,24	7,66	7,66	7,84	7,66	7,84	7,84	7,84	7,84	73,76	73,76			2,22		
11.12.2019	24.00	*	75,49	64,69	10,80	74,99	43,84	31,15	9,32	9,32	9,54	9,32	9,54	9,54	9,54	9,54	74,76	74,76			2,82		
12.12.2019	24.00	*	75,18	65,17	10,01	74,32	43,74	30,56	8,81	8,81	9,01	8,81	9,01	9,01	9,01	9,01	73,96	73,96			2,68		
13.12.2019	24.00	*	74,75	66,18	8,57	74,31	44,37	29,94	7,82	7,82	8,01	7,82	8,01	8,01	8,01	8,01	73,43	73,43			2,62		
14.12.2019	24.00	*	75,74	65,69	10,05	73,86	44,35	29,51	9,28	9,28	9,52	9,28	9,52	9,52	9,52	9,52	73,26	73,26			2,79		
15.12.2019	24.00	*	76,77	65,12	11,65	73,69	44,08	29,61	10,95	10,95	11,20	10,95	11,20	11,20	11,20	11,20	73,93	73,93			2,68		
16.12.2019	24.00	*	75,40	65,65	9,75	74,19	44,48	29,71	8,85	8,85	9,07	8,85	9,07	9,07	9,07	9,07	74,15	74,15			2,64		
17.12.2019	24.00	*	75,14	66,10	9,04	74,35	44,58	29,77	8,22	8,22	8,43	8,22	8,43	8,43	8,43	8,43	73,96	73,96			2,67		
18.12.2019	24.00	*	76,69	66,49	10,20	73,64	44,85	28,79	9,44	9,44	9,66	9,44	9,66	9,66	9,66	9,66	71,90	71,90			2,58		
19.12.2019	24.00	*	75,53	65,51	10,02	71,80	42,64	29,16	8,53	8,53	8,73	8,53	8,73	8,73	8,73	8,73	72,51	72,51			2,69		
20.12.2019	24.00	*	74,55	65,36	9,19	72,55	43,29	29,26	9,03	9,03	9,25	9,03	9,25	9,25	9,25	9,25	74,04	74,04			2,85		
21.12.2019	24.00	*	75,76	66,00	9,76	74,34	44,61	29,73	9,95	9,95	10,18	9,95	10,18	10,18	10,18	10,18	74,21	74,21			2,85		
22.12.2019	24.00	*	77,27	66,58	10,69	74,49	45,09	29,40	8,81	8,81	9,04	8,81	9,04	9,04	9,04	9,04	77,20	77,20			2,85		
23.12.2019	24.00	*	75,38	65,69	9,69	77,58	45,68	31,90	8,81	8,81	9,04	8,81	9,04	9,04	9,04	9,04	77,20	77,20			2,85		
Итого	720,00		2261,39	1970,62	290,77				264,29			264,29			271,20							85,46	

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	Уз, куб.м	Уд, куб.м	Уп, т	Общц, ккал	Траб, ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии общц, рассчитанное по среднему:
 объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему:
 период расчета по договору:
 период превышения 12:
 корректировка на температуру холодной воды:
 погр к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 количество потребленной тепловой энергии общц:
 объем потребленного теплоснабжения Узв изл.

0,86 °С
 0,25 Гкал
 0 час
 0 час
 0,85,21 Гкал
 271,2 м.куб

Гкал
 куб.м

Генеральный директор
И.В. Сидоров
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Федеральное государственное учреждение
 «Центральный энергетический диспетчерский центр»
 ЧЕРНОПОЛОХОВА, д. 14
 25.12.2019г.