

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул. д. 130, лит. X  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8700.038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23521

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Smin= 0,067 Smax= 30 Smax= 30 Smin= 0,067 Smax= 30 Smax= 30 Smin= 0,027 Smax= 12  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207333  
 Подключаемый трубопровод (M1)  
 Обрабатываемый трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hвх)+M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,184 Qвент = 0 Qтех = 0 Qрег = 0,099  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Gот = 55,2 Gвент = 0 Gтех = 0 Gрег = 0,045  
 Договорные расходы (ср. сут.), Тонн/сут.: Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019 Gрег.вс = 0 Gрег.ср = 0,045 Gрег.м = 18  
 2-х-трубная схема  
 Термометробр.: КТСЛН КТСЛН КТСЛН ТСПЛН  
 Режим (схема): Преобр. давления:  
 Уплотнит: М3

Дата	Тв	Нс	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (извл)		Уплотнит	T3	T4	P3	P4	
23.11.2019	24,00		88,34	72,21	16,13	79,72	47,98	31,74	10,39	10,39	10,39	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	79,54					3,58	
24.11.2019	24,00		91,00	72,25	18,75	81,28	48,55	32,73	13,02	13,02	13,02	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	81,20					3,89	
25.11.2019	24,00		89,00	71,86	17,14	80,23	47,94	32,29	11,30	11,30	11,30	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	79,45					3,70	
26.11.2019	24,00		89,43	73,05	16,38	81,48	48,80	32,68	10,55	10,55	10,55	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	81,49					3,72	
27.11.2019	24,00		92,89	76,01	16,88	84,68	51,49	33,19	10,98	10,98	10,98	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	84,17					3,96	
28.11.2019	24,00		91,75	76,48	15,27	84,11	51,93	32,18	9,51	9,51	9,51	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	83,56					3,75	
29.11.2019	24,00		91,57	76,41	15,16	83,73	51,85	31,88	9,41	9,41	9,41	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	83,17					3,71	
30.11.2019	24,00		93,90	75,93	17,97	83,45	51,45	32,00	12,21	12,21	12,21	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	82,91					3,93	
01.12.2019	24,00		92,24	74,73	17,51	83,87	50,93	32,94	11,69	11,69	11,69	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	83,49					3,93	
02.12.2019	24,00		87,37	72,10	15,27	83,97	51,42	32,55	9,94	9,94	9,94	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	83,40					3,63	
03.12.2019	24,00		91,15	75,12	16,03	83,89	51,30	32,59	10,24	10,24	10,24	10,55	10,55	10,55	10,55	10,55	83,39					3,80	
04.12.2019	24,00		93,02	76,53	16,49	82,92	51,26	31,66	10,70	10,70	10,70	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	82,07					3,80	
05.12.2019	24,00		93,64	77,90	15,74	81,59	51,43	30,16	9,96	9,96	9,96	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	80,72					3,64	
06.12.2019	24,00		93,21	77,48	15,73	79,05	50,30	28,75	10,49	10,49	10,49	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	78,67					3,47	
07.12.2019	24,00		92,22	76,04	16,18	75,43	48,63	26,80	10,49	10,49	10,49	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	74,36					3,26	
08.12.2019	24,00		94,29	74,15	20,14	73,79	46,90	26,89	14,40	14,40	14,40	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73	73,52					3,48	
09.12.2019	24,00		92,59	76,65	15,94	74,91	47,83	27,08	10,19	10,19	10,19	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	74,65					3,27	
10.12.2019	24,00		92,73	75,30	17,43	74,50	47,52	26,98	11,64	11,64	11,64	11,93	11,93	11,93	11,93	11,93	74,36					3,33	
11.12.2019	24,00		90,02	73,09	17,62	75,53	46,88	28,29	10,47	10,47	10,47	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	75,37					3,43	
12.12.2019	24,00		90,41	74,31	16,37	74,85	46,56	28,29	9,66	9,66	9,66	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	74,82					3,31	
13.12.2019	24,00		91,42	74,31	17,11	74,37	46,91	27,46	11,23	11,23	11,23	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	73,95					3,32	
14.12.2019	24,00		91,09	73,61	17,48	74,18	46,70	27,48	11,62	11,62	11,62	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	73,70					3,31	
15.12.2019	24,00		91,09	74,35	17,41	74,73	47,13	27,60	11,55	11,55	11,55	11,84	11,84	11,84	11,84	11,84	74,66					3,35	
16.12.2019	24,00		91,00	74,83	16,17	74,89	47,35	27,54	10,35	10,35	10,35	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	74,83					3,27	
17.12.2019	24,00		91,87	75,43	16,44	74,18	47,41	26,77	10,60	10,60	10,60	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	73,96					3,24	
18.12.2019	24,00		90,18	73,88	16,30	72,27	45,06	27,21	10,50	10,50	10,50	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	72,53					3,19	
19.12.2019	24,00		89,93	73,94	15,99	73,04	45,89	27,15	10,27	10,27	10,27	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	73,22					3,18	
20.12.2019	24,00		91,25	74,95	16,30	74,84	47,15	27,69	10,60	10,60	10,60	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	74,53					3,30	
21.12.2019	24,00		93,54	75,87	17,67	74,97	47,91	27,06	11,98	11,98	11,98	12,27	12,27	12,27	12,27	12,27	74,72					3,38	
22.12.2019	24,00		91,45	74,77	16,68	78,18	48,65	29,52	10,91	10,91	10,91	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	77,83					3,51	
Итого	720,00		2743,52	2243,07	500,45				327,17			327,17			335,81								105,35
Показаны сведения на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч												

Копличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 0,86 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,43 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 104,92 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 335,81 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл: 335,81 м.куб.

Фирма: ТЭЦ СПб  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 Представитель обслуживающей организации: ОУИТ  
 ЧЕРТОШОКОВА Д.Х.  
 25.12.2019