

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 132, лит. Ц
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8699.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ: 23522
 Обши: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208344
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208344
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 Смах=
 Термомообр.: КТСЛН
 КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Qот= 0,184 Qент= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.ср= 0,039 Qгвс.м= 15,6
 лето: Qгвс=M3*(t3-tхв) Qтех.гв= 0 Qтех.гвс.ср= 0 Qгвс.ср= 0,039 Qгвс.м= 15,6
 Qот= 0,184 Qент= 0 Qтех.гв= 0 Qтех.гвс.ср= 0 Qгвс.ср= 0,039 Qгвс.м= 15,6
 Qот= 0,184 Qент= 0 Qтех.гв= 0 Qтех.гвс.ср= 0 Qгвс.ср= 0,039 Qгвс.м= 15,6

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019								Контроль ГВС (ТВ-2)				Обши
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4				
23.11.2019	24.00		66,82	55,90	10,92	79,82	42,72	37,10	10,96	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	79,37					2,95			
24.11.2019	24.00		67,78	56,02	11,76	81,36	43,28	38,08	11,86	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	80,90					2,95			
25.11.2019	24.00	*	65,95	55,78	10,17	80,37	42,84	37,53	10,21	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	79,68					3,09			
26.11.2019	24.00		66,64	56,58	10,06	81,57	43,53	38,04	10,10	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	84,19					2,91			
27.11.2019	24.00		69,45	58,78	10,67	84,80	46,06	38,74	10,73	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05	84,22					2,98			
28.11.2019	24.00	*	68,99	58,93	10,06	84,21	46,58	37,63	9,96	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	10,29	83,55					3,18			
29.11.2019	24.00		69,01	59,07	9,94	83,84	46,73	37,11	10,06	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	83,18					3,07			
30.11.2019	24.00	*	66,24	59,19	9,05	83,58	46,55	37,03	9,55	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	82,84					3,03			
01.12.2019	24.00		68,18	58,28	9,90	83,98	45,81	38,17	10,35	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	83,35					2,95			
02.12.2019	24.00	*	68,53	58,59	9,94	84,10	46,23	37,87	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	83,35					3,06			
03.12.2019	24.00		69,45	58,48	10,97	84,01	46,16	37,85	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	83,46					3,05			
04.12.2019	24.00		69,09	58,20	10,89	83,04	46,17	36,87	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	82,47					3,14			
05.12.2019	24.00		69,86	60,11	9,75	81,69	46,51	35,18	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	82,16					3,05			
06.12.2019	24.00	*	69,86	60,11	9,75	79,14	45,51	33,63	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	80,78					2,90			
07.12.2019	24.00		69,86	60,11	9,75	79,14	45,51	33,63	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	82,61					2,90			
08.12.2019	24.00		68,65	57,77	10,87	75,55	44,21	31,34	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	78,55					2,79			
09.12.2019	24.00		69,23	59,58	9,65	75,03	43,50	31,53	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	74,69					2,61			
10.12.2019	24.00	*	69,23	59,58	9,65	75,03	43,50	31,53	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	74,57					2,60			
11.12.2019	24.00		69,00	56,96	12,02	74,50	43,11	31,39	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	74,17					2,60			
12.12.2019	24.00	*	66,44	57,43	9,01	74,94	42,22	32,72	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	75,29					2,14			
13.12.2019	24.00		67,53	58,33	9,20	74,92	42,79	32,13	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	74,42					2,80			
14.12.2019	24.00		68,94	57,91	11,03	74,48	42,66	31,82	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	73,97					2,56			
15.12.2019	24.00		68,94	57,91	11,03	74,48	42,66	31,82	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	73,61					2,67			
16.12.2019	24.00		68,99	57,35	12,54	74,27	42,57	31,70	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63	73,61					2,67			
17.12.2019	24.00		68,92	57,95	10,97	74,82	42,83	31,99	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	74,37					2,75			
18.12.2019	24.00		66,77	58,30	8,47	74,96	43,07	31,89	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	74,38					2,68			
19.12.2019	24.00		69,98	57,50	12,48	72,39	41,54	30,85	11,82	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	73,80					2,49			
20.12.2019	24.00		67,43	57,59	9,84	73,14	41,93	31,21	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	72,31					2,68			
21.12.2019	24.00		68,79	58,30	10,49	74,95	43,00	31,95	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	74,87					2,52			
22.12.2019	24.00		70,99	58,93	12,06	75,08	43,46	31,62	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	74,61					2,65			
Среднее	24.00		68,25	57,82	10,42	78,28	44,00	34,28	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	77,73					2,77			
Итого	720.00		2047,44	1734,75	312,69				322,16								330,86					83,96			
Показатели счетчиков на момент снятия данных:																									
Дата, время		M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Обши, Гкал		Траб, ч							

Количество тепловой энергии Абдцд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,27 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Абдцд: 83,69 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Уилл изл: 330,86 м.куб

ФИЛИАЛ ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Отдел учета тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 Представитель: [подпись]
 25.12.2019г.