

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 162, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 9307.038-1
 Строч. адрес: Теллеров
 Телефон: 30

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 28961

График: 1507/0

Установленные приборы: ВКЛ-7 № 207800
 Вычислитель: БКЛ-7 № 207800
 Подаяющий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подаяющий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: ПРМ-40-В1
 ПРМ-40-В1
 ПРМ-32-В1
 Глиф= 0,1
 0,1
 0,067
 Приборы УУТЗ поверены до: 2-х трубная схема
 Смах= 45
 45
 30
 Термомонобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Зима: Q=M1*(h1-hух)-M2*(h2-hух)
 QOT= 0,225
 QOT= 0,225
 QOT= 67,5

Лето: Q=M3*(h3-hух)
 Qух= 0
 Qух= 0
 Qух= 0

Qух= 0,1998
 Qух,ср= 0,0908
 Qух,м= 36,32

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (измв)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00		224,36	213,71	10,65	80,61	63,88	16,73									230,87	217,79	13,08			4,44
24.11.2019	24.00		227,72	214,31	13,41	82,15	65,03	17,12									234,52	218,57	15,95			4,78
25.11.2019	24.00		224,00	213,26	10,74	81,12	64,29	16,83									230,56	217,42	13,14			4,47
26.11.2019	24.00		225,52	215,08	10,44	82,47	65,36	17,11									232,30	219,41	12,89			4,47
27.11.2019	24.00		232,46	222,02	10,44	85,57	68,23	17,34									239,96	226,79	13,17			4,76
28.11.2019	24.00		232,32	223,36	8,96	84,95	68,21	16,74									239,72	228,26	11,46			4,51
29.11.2019	24.00		233,25	222,34	10,91	84,59	68,06	16,53									240,66	227,06	13,60			4,57
30.11.2019	24.00		231,11	220,39	10,72	84,35	67,78	16,57									238,43	225,09	13,34			4,57
01.12.2019	24.00		229,51	217,45	12,06	84,81	67,64	17,17									236,83	222,06	14,77			4,77
02.12.2019	24.00		229,55	219,81	9,74	84,82	67,86	16,96									236,86	224,51	12,35			4,57
03.12.2019	24.00		230,04	219,55	10,49	84,79	67,77	17,02									237,37	224,23	13,14			4,57
04.12.2019	24.00		233,57	223,42	10,15	83,74	67,32	16,42									237,01	224,11	12,90			4,09
05.12.2019	24.00		236,89	226,70	10,19	82,33	66,87	15,46									240,88	228,07	13,81			4,64
06.12.2019	24.00		234,66	225,24	9,42	79,78	64,97	14,81									244,04	231,43	12,61			4,36
07.12.2019	24.00		232,80	221,24	11,56	76,14	62,28	13,86									241,38	229,69	11,69			4,10
08.12.2019	24.00		231,15	216,97	14,18	74,58	60,65	13,93									238,91	225,27	13,64			3,95
09.12.2019	24.00		234,06	223,29	10,77	75,77	61,79	13,96									236,99	220,74	16,25			4,09
10.12.2019	24.00		231,10	220,17	10,93	75,32	61,38	13,94									240,14	227,30	12,84			3,95
11.12.2019	24.00		231,46	215,32	16,14	76,39	61,49	14,76									237,01	224,11	12,90			4,09
12.12.2019	24.00		236,87	216,31	20,56	75,63	60,87	14,76									242,99	220,04	22,95			4,45
13.12.2019	24.00		239,74	219,38	20,36	75,66	61,15	14,51									245,96	223,22	22,74			4,73
14.12.2019	24.00		232,07	215,88	16,19	75,18	60,86	14,32									238,05	219,60	18,45			4,32
15.12.2019	24.00		229,79	215,54	14,25	75,00	60,80	14,20									235,66	219,28	16,38			4,14
16.12.2019	24.00		228,31	218,54	9,77	75,47	61,13	14,34									234,19	222,36	11,83			3,88
17.12.2019	24.00		229,40	219,53	9,87	75,67	61,35	14,32									235,32	223,41	13,25			3,89
18.12.2019	24.00		232,48	221,24	11,24	74,84	61,09	13,75									233,26	219,08	14,18			3,86
19.12.2019	24.00		227,76	215,47	12,31	73,05	59,33	13,72									235,13	225,13	11,91			3,90
20.12.2019	24.00		227,05	216,72	10,33	73,86	59,86	14,00									232,65	220,37	12,28			3,81
21.12.2019	24.00		229,26	218,22	11,04	75,68	61,34	14,34									235,19	222,10	13,09			3,97
22.12.2019	24.00		233,80	219,78	14,02	75,74	61,59	14,15									239,82	223,72	16,10			4,18
Среднее	24.00		231,07	219,01	12,06	79,00	63,67	15,33									237,55	223,17	14,37			4,32
Итого	720,00		6932,08	6570,24	361,84												7126,43	6695,23	431,20			129,47

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения т2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,86 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0,31 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 129,16 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упв изл: 431,2 м.куб.

ОТЧЕТ ПРИБОРОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
 Представитель: **ЧЕРТОНОХОВА Д.Х.**