Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Слободская ул, д. 3, лит. А ИТП1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.23**

Договор: **8763.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24454**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208190**
Приборы УУТЭ поверены до:
График: **95/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,1633** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **156,768** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	6,00	*	0,30	0,60	-0,30	30,69	27,51	3,17														0,00
24.11.2019	5,00	*	20,67	20,67	0,00	51,11	40,00	11,10														0,29
25.11.2019																						
26.11.2019																						
27.11.2019	4,00	*	1,20	1,20	0,00	43,93	30,76	13,17														0,00
28.11.2019	11,00	*	2,70	2,70	0,00	26,97	20,09	6,87														0,00
29.11.2019																						
30.11.2019																						
01.12.2019	4,00	*	27,61	27,61	0,00	54,76	45,25	9,51														0,27
02.12.2019																						
03.12.2019																						
04.12.2019																						
05.12.2019		*																				
06.12.2019		*																				
07.12.2019		*																				
08.12.2019		*																				
09.12.2019		*																				
10.12.2019		*																				
11.12.2019		*																				
12.12.2019		*																				
13.12.2019	9,00	*	2,70	2,70	0,00	26,87	15,86	11,01														0,00
14.12.2019																						
15.12.2019																						
16.12.2019																						
17.12.2019																						
18.12.2019																						
19.12.2019																						
20.12.2019																						
21.12.2019																						
22.12.2019																						
Среднее	6,50		33,96	34,14	-0,18	39,05	29,91	9,14														0,34
Итого	**39,00**		**55,18**	**55,48**	**-0,30**																	**0,56**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **681** час **40,86** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **681** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,9** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **41,42** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТСК СПб» ФИЛИАЛ «КОНЕЧНАЯ» УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.12.2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.