

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Адрес: Фарфоровская ул, д. 18/20, лит. А  
Обслуживающая организация: Нева

Договор: 9339.038.1  
Сторонт. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
23556

График: 149/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
расходомер:

Схема подключения:

2-х трубная схема  
Приборы УТЭ поверены до: 01.06.2020

Режим (схема):  
Преобр. давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 205588  
Подводящий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подводящий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (М4)  
Расчетный алгоритм:

Зима:

Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hвх)

Qот = 0,3464

Qвент = 0

Qгвх = 0

Qвс=M3\*(t3-hвх)

Qгвс= 0

Qгвс.ср = 0,2008

Qгвс.ср = 0,0913

Qгвс.ср = 36,52

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
Договорные расходы (ср сут.), т/сут:

Сот = 105,235

Qвент.ср = 0

Qгвх.ср = 0

Qгвс.ср = 0,2008

Qгвс.ср = 0,0913

Qгвс.ср = 36,52

Qгвс.ср = 36,52

Qгвс.ср = 36,52

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, ДМ, Т1, Т2, ДТ, Р1, Р2, М3, М4, ДМ, У3, У4, dv (излив), Уплотит, Т3, Т4, Р3, Р4, Qобщ. Rows include dates from 23.11.2019 to 22.12.2019 and a total row.

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, Т, М2, Т, М3, Т, М4, Т, У3, куб.м, У4, куб.м, Упл, Т, Qобщ, Гкал

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
Объем потребленного теплоснабжения Узла изл.

2,82 °С  
130,42 Гкал  
410,25 м.куб.

0,96 Гкал

«СНЕЖ» ТЭК СПб»  
Управляющие предприятия энергетического учета  
ОТЧЕТ ПЕРИОДА 25.12.2019Г  
ЧЕРНОУХОВА ИХ  
Представитель теплоснабжающей организации