

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невского
 Договор: 10545.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23558
 График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
 Расходомер: Гм1л= 0,067
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1 0,067
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0,067
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Подписочный трубопровод (Уп) зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)
 Расчетный алгоритм: лето: Qгвс=M3*(h3-hв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 0,168 Qтеп= 0 Qгвс= 0,1364
 Долговременные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.ср= 51,038 Qтеп.ср= 0 Qгвс.ср= 0,062
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019 Qгвс.ср= 24,8 Qгвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ			
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал				
23.11.2019	24.00	*	76.34	71.99	4.35	78.44	47.18	31.26			5.10						5.26				77.56				
24.11.2019	24.00	*	76.37	71.71	4.66	81.01	48.07	32.94			5.52						5.52				80.51				2.39
25.11.2019	24.00	*	76.16	71.74	4.42	82.20	48.43	33.77			5.24						5.41				81.32				2.74
26.11.2019	24.00	*	76.34	71.81	4.53	82.46	48.93	33.53			5.35						5.49				81.67				2.79
27.11.2019	24.00	*	76.23	72.41	3.82	82.57	49.51	33.06			4.48						4.60				81.68				2.78
28.11.2019	24.00	*	77.69	72.58	5.11	82.55	50.04	32.51			5.73						5.89				81.89				2.71
29.11.2019	24.00	*	77.74	72.81	4.93	82.32	50.44	31.88			5.54						5.72				81.52				2.78
30.11.2019	24.00	*	76.66	72.61	4.05	82.64	50.36	32.28			4.78						4.90				81.69				2.68
01.12.2019	24.00	*	76.42	71.91	4.51	82.47	49.90	32.57			5.27						5.45				81.58				2.68
02.12.2019	24.00	*	75.83	72.00	3.83	82.58	50.23	32.35			4.60						4.72				81.70				2.72
03.12.2019	24.00	*	76.15	71.94	4.21	82.51	50.13	32.38			4.82						4.98				81.68				2.65
04.12.2019	24.00	*	77.61	73.23	4.38	81.23	50.23	31.00			5.04						5.17				80.21				2.68
05.12.2019	24.00	*	77.56	73.35	4.21	78.16	49.27	28.89			4.97						5.12				77.05				2.63
06.12.2019	24.00	*	77.31	72.77	4.54	75.24	47.93	27.31			5.41						5.55				74.36				2.45
07.12.2019	24.00	*	77.03	72.48	4.35	72.61	46.72	25.89			5.28						5.28				71.58				2.33
08.12.2019	24.00	*	76.29	71.77	4.52	71.52	45.63	25.89			5.29						5.41				70.92				2.28
09.12.2019	24.00	*	77.79	73.25	4.54	71.88	46.27	25.61			4.90						5.50				71.34				2.21
10.12.2019	24.00	*	77.31	73.21	4.10	71.78	46.21	25.57			4.90						5.01				71.02				2.17
11.12.2019	24.00	*	76.67	71.94	4.73	71.42	45.00	26.42			5.48						5.60				70.74				2.24
12.12.2019	24.00	*	77.27	72.47	4.80	71.51	45.05	26.46			5.49						5.60				70.99				2.26
13.12.2019	24.00	*	77.46	73.24	4.22	72.01	45.60	26.41			5.05						5.16				71.23				2.24
14.12.2019	24.00	*	78.05	72.98	5.07	71.75	45.55	26.20			5.86						6.00				71.18				2.30
15.12.2019	24.00	*	78.05	72.63	5.42	71.72	45.48	26.24			6.22						6.38				71.07				2.28
16.12.2019	24.00	*	77.22	72.86	4.36	71.71	45.60	26.11			5.14						5.25				71.07				2.30
17.12.2019	24.00	*	77.87	73.13	4.74	71.96	45.60	26.11			5.64						5.72				71.13				2.22
18.12.2019	24.00	*	78.12	73.13	4.99	70.34	45.49	24.85			5.76						5.90				71.34				2.24
19.12.2019	24.00	*	76.77	72.10	4.67	68.31	43.97	24.85			5.45						5.54				67.72				2.17
20.12.2019	24.00	*	76.53	72.48	4.29	69.67	44.38	25.29			5.03						5.12				69.21				2.08
21.12.2019	24.00	*	76.59	72.48	4.11	71.82	45.49	26.33			4.92						5.02				70.94				2.13
22.12.2019	24.00	*	77.50	72.90	4.60	71.85	45.87	25.98			5.34						5.46				71.26				2.20
Среднее	24.00	*	77.03	72.52	4.51	75.94	47.30	28.64			5.27						5.40				75.18				2.42
Итого	720.00		2310.93	2175.67	135.26						158.06						158.06				162.00				72.61

Показанная счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ. Гкал
 Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 2: Гкал куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды: 2.82 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0.38 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 72.23 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узл: 162 м.куб.
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Фарфоровская ул, д. 24, лит. Ц
 Котельная 2 Невского
 УТВЕРЖАЮ
 Директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 [Подпись]