

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Телефон:

Узел учета:

Отопление

Код УУТЭ:

28381

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Фарфоровская ул. д. 30, лит. А

Обслуживающая организация:

Договор: 9337.038.1

2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета:

Отопление

Источники: котельная 2 Невская  
 Учредитель: ТСРВ-026М № 1318865

Схема подключения: Приборы УУТЭ поверены до: Термометробр.:  
 Gmin= Gmax=

Режим (схема): Преобр давления:

ОП: А32-00:

График: 149/70

Подлежащий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Ккал/час:  
 Договорные нагрузки (ср час), Ккал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.), Т/сут:

Часовые и суточные архивы в файлах:  
 расходомер:  
 Gmin=  
 Gmax=  
 лето: Qтеп=М3\*(h3-hвх)  
 Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср  
 Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср  
 Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср

Qтеп=М3\*(h3-hвх)  
 Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср  
 Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср  
 Qтеп.гв= Qтеп.гв.ср

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ		
час			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00		94.77	94.48	0.29	77.75	50.56	27.19																2.74
24.11.2019	24.00		94.73	94.22	0.51	80.27	51.68	28.59																2.81
25.11.2019	24.00		94.81	94.22	0.59	81.41	52.16	29.25																2.81
26.11.2019	24.00		94.92	94.31	0.61	81.67	52.41	29.26																2.80
27.11.2019	24.00		96.87	96.28	0.59	81.69	53.00	28.69																2.78
28.11.2019	24.00		97.58	97.05	0.53	81.83	53.26	28.37																2.77
29.11.2019	24.00		97.82	97.33	0.49	81.40	53.31	28.09																2.76
30.11.2019	24.00		97.31	96.81	0.50	81.79	53.83	28.16																2.76
01.12.2019	24.00		95.77	95.21	0.56	81.68	53.20	28.48																2.74
02.12.2019	24.00		96.38	95.86	0.52	81.74	53.45	28.29																2.70
03.12.2019	24.00		95.14	94.70	0.44	81.75	53.19	28.56																2.74
04.12.2019	24.00		98.11	98.11	0.44	80.33	53.21	27.12																2.53
05.12.2019	24.00		98.55	98.17	0.51	77.24	51.92	25.32																2.36
06.12.2019	24.00		98.68	98.17	0.51	74.35	50.54	23.81																2.24
07.12.2019	24.00		97.93	97.40	0.53	71.84	49.18	22.66																2.25
08.12.2019	24.00		97.36	96.78	0.58	71.84	49.18	22.66																2.25
09.12.2019	24.00		95.02	94.45	0.57	70.86	48.11	22.75																2.24
10.12.2019	24.00		98.56	97.96	0.60	71.11	48.41	22.61																2.28
11.12.2019	24.00		97.87	97.34	0.53	71.02	48.41	22.61																2.28
12.12.2019	24.00		95.25	94.75	0.50	70.78	47.41	23.37																2.31
13.12.2019	24.00		95.91	95.39	0.52	70.89	47.34	23.55																2.27
14.12.2019	24.00		96.89	96.34	0.55	71.37	47.86	23.51																2.25
15.12.2019	24.00		96.54	96.02	0.52	71.09	47.82	23.27																2.25
16.12.2019	24.00		96.08	95.62	0.46	71.06	47.92	23.16																2.24
17.12.2019	24.00		96.53	96.02	0.51	71.07	48.07	23.00																2.26
18.12.2019	24.00		97.73	97.19	0.54	71.24	48.36	22.88																2.16
19.12.2019	24.00		97.92	97.40	0.52	69.57	47.73	21.84																2.09
20.12.2019	24.00		96.11	95.64	0.47	67.68	46.18	21.50																2.16
21.12.2019	24.00		96.23	95.76	0.47	69.10	46.93	22.17																2.25
22.12.2019	24.00		97.15	96.76	0.39	71.14	48.20	22.94																2.25
Среднее	24.00		98.44	98.04	0.40	71.11	48.48	22.63																2.46
Итого	720.00		96.70	96.19	0.51	75.19	50.07	25.12																73.65
Показаны считывки на момент снятия данных:			2900.85	2885.61	15.24																			
Дата, время			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ, Гкал	Трвб, ч													

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл.

0 час  
 0 час  
 2.82 °С  
 0 Гкал

Гкал  
 м.куб.  
 м.куб.  
 Гкал

Финансирование \*энергетическая компания\*  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОАО «ЭНЕРГЕТИКА»  
 КУ УТЭ

Отчет о теплоснабжении по приборам учета  
 2019г