Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

бонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
дрес: **Цимбалина ул, д. 23 ГВС**
бслуживающая организация:
сточник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**
становленные приборы:
ычислитель: **ВКТ-7 № 220998**
одающий трубопровод (М1)
братный трубопровод (М2)
одающий ГВС (М3)
иркуляционный ГВС (М4)
одпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:

Договор: **9066.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до:
Gmin= Gmax= Термопреобр.:

Телефон:

Узел учета: **ГВС**
Код УУТЭ: **28525**
график: **130/70**
Режим (схема):
Преобр.давления:

расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
оговорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0381** Qтех.гвс.ср **0,0381** Qгвс.= **0,4136** Qгвс.ср= **0,1199**
оговорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Gот.= **0** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **15,24** Gгвс.= **47,96** Gгвс.м=
оговорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.11.2019	24,00	*									32,32	0,00	32,32	32,96	0,00	32,96		66,54	13,64			2,15
24.11.2019	24,00	*									37,22	0,00	37,22	38,00	0,00	38,00		68,25	12,85			2,54
25.11.2019	24,00	*									31,47	0,00	31,47	32,18	0,00	32,18		70,23	12,86			2,21
26.11.2019	24,00	*									30,09	0,00	30,09	30,80	0,00	30,80		71,90	13,66			2,16
27.11.2019	24,00	*									32,02	0,00	32,02	32,76	0,00	32,76		69,28	14,47			2,22
28.11.2019	24,00	*									30,80	0,00	30,80	31,44	0,00	31,44		67,64	15,33			2,08
29.11.2019	24,00	*									29,48	0,00	29,48	30,05	0,00	30,05		65,50	16,17			1,93
30.11.2019	24,00	*									32,98	0,00	32,98	33,64	0,00	33,64		65,67	16,06			2,16
01.12.2019	24,00	*									35,32	0,00	35,32	35,95	0,00	35,95		62,96	15,05			2,22
02.12.2019	24,00	*									31,91	0,00	31,91	32,53	0,00	32,53		66,25	15,18			2,11
03.12.2019	24,00	*									29,76	0,00	29,76	30,42	0,00	30,42		69,48	15,32			2,07
04.12.2019	24,00	*									31,04	0,06	30,98	31,65	0,06	31,59		65,16	15,56			2,02
05.12.2019	24,00	*									31,16	0,00	31,16	31,75	0,00	31,75		63,48	16,63			1,98
06.12.2019	24,00	*									30,53	0,00	30,53	31,11	0,00	31,11		65,53	16,75			2,00
07.12.2019	24,00	*									30,25	0,00	30,25	30,92	0,00	30,92		69,15	17,50			2,09
08.12.2019	24,00	*									35,99	0,00	35,99	36,75	0,00	36,75		68,87	16,76			2,48
09.12.2019	24,00	*									31,40	2,68	28,72	32,06	2,72	29,34		68,98	59,92			2,00
10.12.2019	24,00										30,18	4,87	25,31	30,83	4,90	25,93		67,03	50,17			1,78
11.12.2019	24,00	*									25,96	8,28	17,68	26,50	8,38	18,12		66,63	53,19			1,30
12.12.2019	24,00										30,66	4,62	26,04	31,34	4,66	26,68		68,98	44,79			1,91
13.12.2019	24,00										28,48	4,42	24,06	29,11	4,44	24,67		69,70	38,54			1,82
14.12.2019	24,00										30,24	4,67	25,57	30,85	4,69	26,16		66,00	47,91			1,77
15.12.2019	24,00										33,84	5,63	28,21	34,57	5,69	28,88		68,54	51,77			2,03
16.12.2019	24,00										30,21	4,62	25,59	30,87	4,66	26,21		68,86	50,50			1,85
17.12.2019	24,00										29,22	4,46	24,76	29,86	4,49	25,37		68,90	45,54			1,81
18.12.2019	24,00										30,88	4,60	26,28	31,53	4,64	26,89		66,15	47,07			1,83
19.12.2019	24,00										28,12	4,24	23,88	28,66	4,25	24,41		65,26	44,17			1,65
20.12.2019	24,00										28,61	4,27	24,34	29,20	4,28	24,92		67,06	41,30			1,74
21.12.2019	24,00										29,69	4,71	24,98	30,35	4,73	25,62		67,38	47,73			1,78
22.12.2019	24,00										34,71	5,66	29,05	35,44	5,71	29,73		66,91	52,47			2,03
Среднее	24,00										31,15	2,26	28,89	31,80	2,28	29,53		67,41	30,63			1,99
Итого	**720,00**										**934,54**	**67,79**	**866,75**	**954,08**	**68,30**	**885,78**						**59,72**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,9** °C **0,78** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **58,94** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **885,78** м.куб.

ГУП »ТЭК СПб»
Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ»
Участок обслуживания приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации