Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

бонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
дрес: Цимбалина ул, д. 23, лит. А ИТП1
бслуживающая организация:
сточник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Договор: 9066.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 28523
график: 130/70
Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Вычислитель:	ВКТ-7 № 221000				
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,2581	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.= 0
							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Gот.=	103,24	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:									

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00		115,16	115,16	0,00	66,83	44,55	22,28														2,56
24.11.2019	24,00		116,06	116,06	0,00	67,87	44,86	23,01														2,67
25.11.2019	24,00		116,87	116,87	0,00	71,31	46,42	24,89														2,91
26.11.2019	24,00		116,51	116,51	0,00	73,72	47,74	25,98														3,03
27.11.2019	24,00		118,15	118,15	0,00	70,94	47,20	23,74														2,81
28.11.2019	24,00		118,53	118,53	0,00	72,06	47,85	24,21														2,87
29.11.2019	24,00		116,34	116,34	0,00	73,43	48,64	24,79														2,89
30.11.2019	24,00		115,86	115,86	0,00	73,34	48,60	24,74														2,87
01.12.2019	24,00		114,60	114,60	0,00	71,41	47,34	24,07														2,76
02.12.2019	24,00		114,69	114,69	0,00	72,62	47,91	24,71														2,84
03.12.2019	24,00		115,06	115,06	0,00	73,66	48,40	25,26														2,91
04.12.2019	24,00		115,49	115,49	0,00	72,91	48,65	24,26														2,80
05.12.2019	24,00		115,71	115,71	0,00	68,42	46,77	21,65														2,51
06.12.2019	24,00		115,81	115,81	0,00	68,25	47,03	21,22														2,46
07.12.2019	24,00		115,65	115,65	0,00	65,05	45,64	19,41														2,24
08.12.2019	24,00		114,93	114,93	0,00	61,16	43,25	17,91														2,06
09.12.2019	24,00		115,33	115,33	0,00	62,27	43,62	18,65														2,15
10.12.2019	24,00		116,60	116,60	0,00	64,68	45,16	19,52														2,28
11.12.2019	24,00		115,13	115,13	0,00	62,51	43,15	19,36														2,23
12.12.2019	24,00		115,74	115,74	0,00	62,39	42,74	19,65														2,28
13.12.2019	24,00		117,78	117,78	0,00	63,87	43,86	20,01														2,36
14.12.2019	24,00		117,24	117,24	0,00	66,95	45,56	21,39														2,51
15.12.2019	24,00		117,28	117,28	0,00	64,05	44,38	19,67														2,31
16.12.2019	24,00		116,37	116,37	0,00	63,37	43,93	19,44														2,26
17.12.2019	24,00		115,36	115,36	0,00	62,66	43,60	19,06														2,20
18.12.2019	24,00		116,32	116,32	0,00	63,49	44,26	19,23														2,24
19.12.2019	24,00		116,42	116,42	0,00	64,48	44,66	19,82														2,31
20.12.2019	24,00		116,82	116,82	0,00	61,66	43,13	18,53														2,17
21.12.2019	24,00		117,24	117,24	0,00	63,02	44,02	19,00														2,23
22.12.2019	24,00		116,89	116,89	0,00	62,87	44,10	18,77														2,19
Среднее	24,00		116,20	116,20	0,00	67,04	45,57	21,47														2,50
Итого	720,00		3485,94	3485,94	0,00																	74,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,9 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 74,91 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
Отделэксплуатации КУУТЭ

Представитель теплоснабжающей организации

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.