

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за декабрь 2019

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ: 23548
Отопление

График: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Лимбагина ул, д. 44, лит. Б

Обслуживающая организация:

Договор: 9074.038.1
Строит адрес:
Телефон:
Схема подключения:

Приборы УТЭ поверены до:

2-х трубная схема
Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр. давления:

Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
расходомер:

Эмпл=

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр. давления:

Вычислитель: ВКГ-7 № 207191

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
расходомер:

Эмпл=

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр. давления:

Подводящий ГВС (М1)

Обратный трубопровод (М2)

Подводящий ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (М1)

зимы: $Q=M1 \cdot (h1-hвх) - M2 \cdot (h2-hвх)$

лето: $Qвс=M3 \cdot (h3-hвх)$

Отеж.гв=

Отеж.гв=

Отеж.гв=

Расчетные нагрузки, Гкал/час:

Qот= 0,263

Qот= 0,263

Qотех= 0

Qотех.гв= 0

Qотех.гв= 0

Qотех.гв= 0

Qотех.гв= 0

Договорные нагрузки (гр.сут.), Гкал/сут:

Got = 79,8987

Сент = 0

Стеж = 0

Стеж.гв= 0

Стеж.гв= 0

Договорные расходы (гр.сут.), Гкал/сут:

Got = 79,8987

Сент = 0

Стеж = 0

Стеж.гв= 0

Стеж.гв= 0

Дата	Ti	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019								Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излв)	Улоппит	T3	T4	P3	P4	Общ	
23.11.2019	24.00		308.21	308.21	0.00	78.38	60.88	17.50															5.41
24.11.2019	24.00		308.56	308.56	0.00	80.92	62.28	18.64															5.87
25.11.2019	24.00		308.58	308.58	0.00	82.19	63.23	18.96															5.82
26.11.2019	24.00		309.66	309.66	0.00	82.45	63.71	18.74															5.79
27.11.2019	24.00		312.92	312.92	0.00	82.54	64.09	18.45															5.71
28.11.2019	24.00		314.44	314.44	0.00	82.51	64.39	18.12															5.63
29.11.2019	24.00		315.33	315.33	0.00	82.28	64.46	17.82															5.66
30.11.2019	24.00		313.85	313.85	0.00	82.58	64.59	17.99															5.69
01.12.2019	24.00		310.11	310.11	0.00	82.46	64.17	18.29															5.69
02.12.2019	24.00		310.67	310.67	0.00	82.51	64.29	18.22															5.69
03.12.2019	24.00		311.71	311.71	0.00	82.44	64.24	18.20															5.55
04.12.2019	24.00		317.98	317.98	0.00	81.24	63.83	17.41															5.14
05.12.2019	24.00		318.67	318.67	0.00	78.17	62.08	16.09															4.79
06.12.2019	24.00		315.17	315.17	0.00	75.27	60.09	15.18															4.50
07.12.2019	24.00		313.41	313.41	0.00	72.63	58.32	14.31															4.44
08.12.2019	24.00		309.53	309.53	0.00	71.48	57.18	14.30															4.48
09.12.2019	24.00		316.51	316.51	0.00	71.82	57.69	14.13															4.50
10.12.2019	24.00		316.05	316.05	0.00	71.76	57.56	14.20															4.55
11.12.2019	24.00		316.05	316.05	0.00	71.42	56.67	14.75															4.59
12.12.2019	24.00		307.66	307.66	0.00	71.49	56.74	14.75															4.61
13.12.2019	24.00		310.43	310.43	0.00	71.97	57.40	14.57															4.57
14.12.2019	24.00		316.25	316.25	0.00	71.88	57.21	14.67															4.57
15.12.2019	24.00		313.62	313.62	0.00	71.68	57.16	14.52															4.54
16.12.2019	24.00		314.10	314.10	0.00	71.64	57.21	14.43															4.55
17.12.2019	24.00		315.34	315.34	0.00	71.89	57.50	14.39															4.36
18.12.2019	24.00		315.43	315.43	0.00	70.40	56.63	13.77															4.18
19.12.2019	24.00		309.53	309.53	0.00	68.27	54.79	13.48															4.37
20.12.2019	24.00		310.59	310.59	0.00	69.52	55.49	14.03															4.52
21.12.2019	24.00		312.30	312.30	0.00	71.80	57.22	14.58															4.52
22.12.2019	24.00		315.00	315.00	0.00	71.77	57.45	14.32															4.52
Среднее	24.00		312.89	312.89	0.00	75.91	59.95	15.95															5.00
Итого	720.00		9386.66	9386.66	0.00																		150.09

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:		УТЭ		Общ. Гкал		Таб. ч	
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	ТСК СПб

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
Период превышения t2: 0 Гкал
Период расчета по договору:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 150.09 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общц, М.куб.
Объем потребленного теплоносителя Узлп, м.куб.

УТВЕРЖАЮ: _____
ТСК СПб

ОТВЕТ ПРИНЯТ: _____
Представитель теплоносителя/организации: