Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Цимбалина ул, д. 52, лит. Д
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9206.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 23550
график: 149/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337
Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
Gmin= Gmax= Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,263 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.= 0 Qгвс.ср= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 79,8987 Gвент.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00		301,03	301,03	0,00	78,53	59,54	18,99														5,73
24.11.2019	24,00		300,24	300,24	0,00	81,08	61,02	20,06														6,04
25.11.2019	24,00		299,87	299,87	0,00	82,35	61,91	20,44														6,14
26.11.2019	24,00		300,74	300,74	0,00	82,62	62,33	20,29														6,12
27.11.2019	24,00		303,51	303,51	0,00	82,71	62,79	19,92														6,06
28.11.2019	24,00		304,77	304,77	0,00	82,68	63,00	19,68														6,02
29.11.2019	24,00		305,98	305,98	0,00	82,45	63,02	19,43														5,96
30.11.2019	24,00		304,94	304,94	0,00	82,76	63,20	19,56														5,98
01.12.2019	24,00		301,57	301,57	0,00	82,64	62,86	19,78														5,98
02.12.2019	24,00		302,38	302,38	0,00	82,69	62,96	19,73														5,99
03.12.2019	24,00		303,16	303,16	0,00	82,64	62,90	19,74														6,00
04.12.2019	24,00		316,78	316,78	0,00	81,39	62,94	18,45														5,86
05.12.2019	24,00		323,68	323,68	0,00	78,34	61,47	16,87														5,47
06.12.2019	24,00		320,64	320,64	0,00	75,43	59,48	15,95														5,13
07.12.2019	24,00		319,40	319,40	0,00	72,78	57,71	15,07														4,82
08.12.2019	24,00		315,80	315,80	0,00	71,61	56,57	15,04														4,76
09.12.2019	24,00		322,66	322,66	0,00	71,96	57,04	14,92														4,83
10.12.2019	24,00		322,13	322,13	0,00	71,89	56,95	14,94														4,82
11.12.2019	24,00		314,16	314,16	0,00	71,54	55,95	15,59														4,91
12.12.2019	24,00		317,04	317,04	0,00	71,61	56,02	15,59														4,95
13.12.2019	24,00		322,40	322,40	0,00	72,11	56,69	15,42														4,98
14.12.2019	24,00		321,69	321,69	0,00	71,81	56,44	15,37														4,96
15.12.2019	24,00		320,28	320,28	0,00	71,81	56,39	15,42														4,95
16.12.2019	24,00		320,57	320,57	0,00	71,78	56,43	15,35														4,93
17.12.2019	24,00		321,71	321,71	0,00	72,03	56,73	15,30														4,93
18.12.2019	24,00		322,00	322,00	0,00	70,53	55,95	14,58														4,70
19.12.2019	24,00		315,23	315,23	0,00	68,40	53,97	14,43														4,56
20.12.2019	24,00		316,31	316,31	0,00	69,66	54,87	14,79														4,69
21.12.2019	24,00		318,32	318,32	0,00	71,92	56,52	15,40														4,91
22.12.2019	24,00		320,93	320,93	0,00	71,91	56,77	15,14														4,87
Среднее	24,00		313,33	313,33	0,00	76,06	59,01	17,04														5,34
Итого	720,00		9399,92	9399,92	0,00																	160,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 160,05 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП "ТЭК СПб" ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСБЫТ" УПРАВЛЕНИЕ ПРЕМЕОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.12.2019г.
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.