# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Цимбалина ул, д. 54, лит. Е
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9205.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 23551
график: 149/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:

Приборы УУТЭ поверены до:
Gmin= Gmax= Термопреобр.:

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,263 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.= 0 Qгвс.ср= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 79,8987 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.11.2019 | 24,00 | | 285,30 | 285,30 | 0,00 | 78,30 | 57,04 | 21,26 | | | | | | | | | | | | | | 6,08 |
| 24.11.2019 | 24,00 | | 284,36 | 284,36 | 0,00 | 80,83 | 58,31 | 22,52 | | | | | | | | | | | | | | 6,42 |
| 25.11.2019 | 24,00 | | 283,90 | 283,90 | 0,00 | 82,12 | 59,26 | 22,86 | | | | | | | | | | | | | | 6,51 |
| 26.11.2019 | 24,00 | | 284,76 | 284,76 | 0,00 | 82,40 | 59,62 | 22,78 | | | | | | | | | | | | | | 6,50 |
| 27.11.2019 | 24,00 | | 287,47 | 287,47 | 0,00 | 82,50 | 60,14 | 22,36 | | | | | | | | | | | | | | 6,44 |
| 28.11.2019 | 24,00 | | 288,76 | 288,76 | 0,00 | 82,47 | 60,41 | 22,06 | | | | | | | | | | | | | | 6,39 |
| 29.11.2019 | 24,00 | | 289,72 | 289,72 | 0,00 | 82,24 | 60,48 | 21,76 | | | | | | | | | | | | | | 6,32 |
| 30.11.2019 | 24,00 | | 288,86 | 288,86 | 0,00 | 82,54 | 60,62 | 21,92 | | | | | | | | | | | | | | 6,35 |
| 01.12.2019 | 24,00 | | 285,15 | 285,15 | 0,00 | 82,43 | 60,12 | 22,31 | | | | | | | | | | | | | | 6,38 |
| 02.12.2019 | 24,00 | | 285,70 | 285,70 | 0,00 | 82,48 | 60,32 | 22,16 | | | | | | | | | | | | | | 6,35 |
| 03.12.2019 | 24,00 | | 286,38 | 286,38 | 0,00 | 82,43 | 60,32 | 22,11 | | | | | | | | | | | | | | 6,34 |
| 04.12.2019 | 24,00 | | 298,46 | 298,46 | 0,00 | 81,22 | 60,41 | 20,81 | | | | | | | | | | | | | | 6,23 |
| 05.12.2019 | 24,00 | | 304,71 | 304,71 | 0,00 | 78,19 | 59,20 | 18,99 | | | | | | | | | | | | | | 5,80 |
| 06.12.2019 | 24,00 | | 301,89 | 301,89 | 0,00 | 75,28 | 57,32 | 17,96 | | | | | | | | | | | | | | 5,43 |
| 07.12.2019 | 24,00 | | 300,85 | 300,85 | 0,00 | 72,62 | 55,63 | 16,99 | | | | | | | | | | | | | | 5,12 |
| 08.12.2019 | 24,00 | | 297,52 | 297,52 | 0,00 | 71,43 | 54,43 | 17,00 | | | | | | | | | | | | | | 5,07 |
| 09.12.2019 | 24,00 | | 303,75 | 303,75 | 0,00 | 71,77 | 54,94 | 16,83 | | | | | | | | | | | | | | 5,12 |
| 10.12.2019 | 24,00 | | 303,55 | 303,55 | 0,00 | 71,71 | 54,95 | 16,76 | | | | | | | | | | | | | | 5,10 |
| 11.12.2019 | 24,00 | | 295,93 | 295,93 | 0,00 | 71,36 | 53,86 | 17,50 | | | | | | | | | | | | | | 5,19 |
| 12.12.2019 | 24,00 | | 298,80 | 298,80 | 0,00 | 71,43 | 53,92 | 17,51 | | | | | | | | | | | | | | 5,24 |
| 13.12.2019 | 24,00 | | 303,84 | 303,84 | 0,00 | 71,93 | 54,65 | 17,28 | | | | | | | | | | | | | | 5,26 |
| 14.12.2019 | 24,00 | | 303,27 | 303,27 | 0,00 | 71,62 | 54,47 | 17,15 | | | | | | | | | | | | | | 5,21 |
| 15.12.2019 | 24,00 | | 302,07 | 302,07 | 0,00 | 71,63 | 54,47 | 17,16 | | | | | | | | | | | | | | 5,19 |
| 16.12.2019 | 24,00 | | 302,14 | 302,14 | 0,00 | 71,59 | 54,45 | 17,14 | | | | | | | | | | | | | | 5,19 |
| 17.12.2019 | 24,00 | | 303,53 | 303,53 | 0,00 | 71,84 | 54,79 | 17,05 | | | | | | | | | | | | | | 5,18 |
| 18.12.2019 | 24,00 | | 303,92 | 303,92 | 0,00 | 70,39 | 54,04 | 16,35 | | | | | | | | | | | | | | 4,98 |
| 19.12.2019 | 24,00 | | 297,75 | 297,75 | 0,00 | 68,21 | 52,15 | 16,06 | | | | | | | | | | | | | | 4,79 |
| 20.12.2019 | 24,00 | | 298,72 | 298,72 | 0,00 | 69,41 | 52,83 | 16,58 | | | | | | | | | | | | | | 4,96 |
| 21.12.2019 | 24,00 | | 300,31 | 300,31 | 0,00 | 71,72 | 54,42 | 17,30 | | | | | | | | | | | | | | 5,21 |
| 22.12.2019 | 24,00 | | 302,74 | 302,74 | 0,00 | 71,70 | 54,66 | 17,04 | | | | | | | | | | | | | | 5,17 |
| Среднее | 24,00 | | 295,80 | 295,80 | 0,00 | 75,86 | 56,74 | 19,12 | | | | | | | | | | | | | | 5,65 |
| Итого | 720,00 | | 8874,11 | 8874,11 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,52 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2,82 °C 0 Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 169,52 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление теплового учета Отделэксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ «» 2019 г.
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.