

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТ за Декабрь 2019

Телефон:

Узел учета:  
Общии  
27894

График: 1507/0

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
Шелгунова ул, д. 10, лит. Г

Договор: 9105.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

2-х трубная схема

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергетик"  
Источники: Часовые и ступен. архивы в файлах:

Приборы УТТ/Э поверены до: 20.12.2021

Режим (схема):  
Приобр. давлением:

ОП: СИ-2-КТ3-0 или 1, ФРТ-1; МП: СИ-3-Т3-0-ФТ-1;

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202222  
Расходомер:  
Подводящий трубопровод (М1)  
Обратный трубопровод (М2)  
Подводящий ГВС (М3)  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подпиточный трубопровод (П)

Грипн=  
ПРЭМ-40-В1 0,1  
ПРЭМ-40-В1 0,1  
ПРЭМ-32-В1 0,067  
ПРЭМ 0,048

Термопайпб.:  
КТСЛН 45  
КТСЛН 45  
КТСЛН 30  
КТСЛН 30  
КТСЛН 12

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(n1-hхв)+M2\*(n2-hхв)

Qтеп = 0  
Qгвс = 0

Qтеп.гвс = 0  
Qгвс.гвс ср = 0

Qгвс = 0,1892  
Qгвс.гвс ср = 0,086

34,4 Гвс/м=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.:

Qот = 0,319  
Qот.сут = 96,7

Qгвс.теп = 0  
Qгвс.гвс ср = 0

Qгвс.теп = 0  
Qгвс.гвс ср = 0

Qгвс.теп = 0  
Qгвс.гвс ср = 0

Qгвс.теп = 0  
Qгвс.гвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	M3	M3	Uлодпит	T3	T4	P3	P4											
23.11.2019	24.00		179.65	166.19	13.46	80.24	56.13	24.11	89.98	77.73	12.25	92.56	79.39	13.17	80.06	67.49	5.09																
24.11.2019	24.00		182.84	167.15	15.69	81.73	56.99	24.74	92.52	78.23	14.29	95.25	79.91	15.34	81.54	68.69	5.43																
25.11.2019	24.00		182.50	167.70	14.80	80.63	56.47	24.16	91.91	78.41	13.50	94.57	80.11	14.46	80.41	67.98	5.25																
26.11.2019	24.00		183.31	170.27	13.04	82.00	57.52	24.48	91.32	79.68	11.64	94.07	81.42	12.65	81.82	69.19	5.37																
27.11.2019	24.00		188.25	176.97	11.28	85.14	60.26	24.88	92.72	82.94	9.78	95.70	84.88	10.82	84.91	72.13	5.37																
28.11.2019	24.00		188.11	177.75	11.36	84.50	60.23	24.27	93.21	83.35	9.86	96.14	85.27	10.87	84.91	71.75	5.28																
29.11.2019	24.00		188.05	175.95	12.10	84.15	60.26	23.89	93.32	82.43	10.89	96.27	85.27	11.92	84.34	71.70	5.23																
30.11.2019	24.00		187.20	174.38	12.82	83.90	60.04	23.86	93.37	81.70	11.67	96.28	83.63	12.65	83.68	71.53	5.25																
01.12.2019	24.00		187.31	171.80	15.51	84.38	59.86	24.52	94.87	80.40	14.47	97.88	82.32	15.56	82.32	71.61	5.27																
02.12.2019	24.00		185.56	173.18	12.38	84.38	60.04	24.34	92.18	81.03	10.94	95.08	83.16	11.92	83.16	71.68	5.28																
03.12.2019	24.00		185.28	173.61	11.67	84.34	59.89	24.45	94.66	82.01	12.65	97.56	83.93	13.63	83.93	71.13	5.07																
04.12.2019	24.00		188.94	175.38	13.56	83.29	59.48	22.43	94.81	82.76	12.05	97.65	84.63	13.02	84.63	70.34	4.77																
05.12.2019	24.00		187.51	177.06	13.36	81.89	59.48	22.43	92.92	81.75	11.17	95.54	83.49	12.05	83.49	70.17	4.58																
06.12.2019	24.00		187.51	174.95	12.56	79.38	57.88	20.26	94.11	82.76	16.27	96.45	81.59	14.14	81.59	65.17	4.89																
07.12.2019	24.00		185.90	171.32	14.58	75.68	55.42	20.31	93.33	80.03	13.30	95.73	79.28	17.17	79.28	64.60	4.59																
08.12.2019	24.00		184.38	166.84	17.54	74.15	53.84	20.52	92.75	78.82	13.20	95.14	81.07	14.07	81.07	75.12	4.72																
09.12.2019	24.00		184.90	170.44	14.46	75.32	54.80	20.38	91.96	78.48	12.19	93.33	80.31	14.00	80.31	74.70	4.57																
10.12.2019	24.00		182.93	168.94	13.99	74.89	54.51	20.38	90.98	77.11	12.87	93.33	78.87	14.77	78.87	64.53	4.57																
11.12.2019	24.00		179.79	164.95	14.84	75.92	54.19	21.57	89.55	74.42	12.13	91.84	79.92	13.09	79.92	64.21	4.57																
12.12.2019	24.00		178.94	165.81	13.13	75.25	53.68	21.18	90.67	74.55	12.19	93.01	75.99	13.09	75.08	64.21	4.57																
13.12.2019	24.00		181.33	167.99	13.34	75.27	54.09	21.88	91.35	78.48	12.19	93.01	75.99	13.09	75.08	64.21	4.57																
14.12.2019	24.00		198.93	181.10	37.83	74.79	53.91	20.88	111.35	74.55	36.80	114.17	81.47	17.53	81.47	63.99	5.15																
15.12.2019	24.00		186.89	163.64	23.25	74.65	53.84	20.81	90.58	76.19	12.05	92.91	77.63	13.94	77.63	64.18	4.56																
16.12.2019	24.00		180.29	166.02	14.27	75.15	54.15	21.00	90.07	77.22	13.05	92.91	78.66	13.73	78.66	64.32	4.37																
17.12.2019	24.00		179.59	165.48	14.11	75.37	54.31	20.44	89.63	76.19	12.85	92.91	79.35	12.51	79.35	63.70	4.37																
18.12.2019	24.00		179.69	166.89	12.80	74.46	54.02	20.44	89.63	76.19	12.85	92.91	79.35	12.51	79.35	63.70	4.37																
19.12.2019	24.00		155.45	141.76	13.69	73.16	52.50	20.66	81.30	68.15	13.15	83.27	69.41	13.86	69.41	62.29	4.43																
20.12.2019	24.00		177.00	162.55	14.45	73.56	52.91	20.65	88.82	75.72	13.10	91.00	77.15	13.85	77.15	64.15	4.68																
21.12.2019	24.00		179.04	163.07	15.97	75.32	54.04	21.28	90.56	75.97	14.59	92.86	77.41	15.45	77.41	64.43	4.80																
22.12.2019	24.00		182.18	164.43	17.75	75.40	54.41	20.99	92.97	76.66	16.31	95.35	80.73	17.25	80.73	66.99	4.96																
Среднее	23.90		184.21	169.16	15.05	78.61	56.31	22.30	92.97	79.09	13.88	95.35	80.73	17.25	80.73	66.99	4.96																
Итого	717.00		5503.16	5053.57	449.59				2777.37	2362.82	414.55	2854.49	2411.71	442.78			148.24																

Дата	время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Траб. ч
		M1. т	M2. т	M3. т	M4. т	

Количество теплоты энергии Общщ, рассчитанное по среднему: 3 час  
 Объем теплотоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 3 час  
 Период превышения t2: 0,86 °C  
 Корректировка на температурную погрешность: 0,39 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 148,47 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ: 444,62 м.куб.  
 Объем потребленного теплотоснабжения Узла изл.

Финансовый отдел  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОДЕН ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ  
 Представитель теплоснабжающей организации