

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Шелунова ул., д. 27, лит. И
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Декабрь 2019
Договор: 8825_038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:
Общии
23588

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКГ-7 № 80222013
Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
Подпиточный трубопровод (Вп)
Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
Смаз= 0,067
ГВС= 0,067
0,067
30
30
30

Режим (схема):
Преобр. давления:
Теплопреобр.: КТСЛН
КТСЛН
ТСПН

Отеп.гв= 0,1078
Отеп.гв.ср= 0,049
Гвс.гв= 19,6
Гвс.ср=

Зима:
Q=M1*(t1-t2)+M2*(t2-t3)
Договорные нагрузки (Гкал/час):
Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср сут.), тбрут:

Отеп.= 0,25
Отеп.гв= 0
Отеп.гв.ср= 0
Гвс.= 75
Гвс.ср= 0
Гвс.гв= 0
Гвс.ср= 0

Лето:
Q=M3*(t3-t4)
Отеп.гв= 0
Отеп.гв.ср= 0
Гвс.= 0
Гвс.ср= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)							
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	dv (излив)	Уплотнит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.11.2019	24.00*	82,41	70,96	11,45	79,80	43,42	36,38	12,98	12,98	12,98	13,37	13,37	13,37	13,37	13,37	80,23	80,23	80,23			3,50	
24.11.2019	24,00	84,16	71,06	13,10	81,29	43,95	37,34	14,57	14,57	14,57	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	81,54	81,54	81,54			3,72	
25.11.2019	24,00*	81,95	71,10	10,85	80,18	43,49	36,69	12,30	12,30	12,30	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	80,04	80,04	80,04			3,59	
26.11.2019	24,00*	83,03	71,90	11,13	81,54	44,21	37,33	12,63	12,63	12,63	13,01	13,01	13,01	13,01	13,01	81,82	81,82	81,82			3,48	
27.11.2019	24,00*	85,18	74,25	10,93	84,66	46,37	38,29	12,58	12,58	12,58	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	84,58	84,58	84,58			3,59	
28.11.2019	24,00*	83,37	74,65	8,72	83,99	46,60	37,39	10,41	10,41	10,41	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	83,90	83,90	83,90			3,53	
30.11.2019	24,00*	84,34	73,83	10,51	83,43	46,64	36,79	10,71	10,71	10,71	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	83,57	83,57	83,57			3,51	
01.12.2019	24,00*	85,82	72,62	13,20	83,89	46,30	37,59	14,70	14,70	14,70	15,16	15,16	15,16	15,16	15,16	84,02	84,02	84,02			3,60	
02.12.2019	24,00	82,29	73,49	8,80	83,88	46,67	37,21	10,38	10,38	10,38	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69	83,74	83,74	83,74			3,46	
03.12.2019	24,00	82,11	73,55	9,92	82,81	46,58	36,23	11,51	11,51	11,51	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	82,44	82,44	82,44			3,52	
04.12.2019	24,00*	84,24	74,32	9,92	82,81	46,58	36,23	10,10	10,10	10,10	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	83,81	83,81	83,81			3,46	
05.12.2019	24,00*	84,47	75,37	9,10	81,46	46,67	34,79	10,72	10,72	10,72	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	80,95	80,95	80,95			3,37	
06.12.2019	24,00*	84,12	74,96	9,16	78,96	45,91	33,04	10,70	10,70	10,70	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	78,91	78,91	78,91			3,20	
07.12.2019	24,00*	84,07	73,64	10,43	73,64	43,14	30,63	11,95	11,95	11,95	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	74,92	74,92	74,92			3,05	
08.12.2019	24,00*	86,53	72,27	14,26	74,36	43,79	31,14	15,65	15,65	15,65	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	73,76	73,76	73,76			3,27	
09.12.2019	24,00	84,24	74,36	9,88	74,93	43,79	31,14	11,33	11,33	11,33	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	75,01	75,01	75,01			3,06	
10.12.2019	24,00	83,24	74,36	9,88	74,93	43,79	31,14	11,25	11,25	11,25	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	74,70	74,70	74,70			3,16	
11.12.2019	24,00*	82,81	72,13	10,68	75,49	42,81	30,98	11,98	11,98	11,98	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	75,61	75,61	75,61			3,01	
12.12.2019	24,00*	83,87	72,45	11,42	74,82	42,51	32,31	11,82	11,82	11,82	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19	75,04	75,04	75,04			3,16	
13.12.2019	24,00	83,70	73,60	10,10	74,83	42,88	31,95	11,50	11,50	11,50	11,79	11,79	11,79	11,79	11,79	75,04	75,04	75,04			3,20	
14.12.2019	24,00*	84,73	73,02	11,71	74,33	42,73	31,60	13,04	13,04	13,04	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38	74,95	74,95	74,95			3,01	
15.12.2019	24,00*	87,49	72,30	15,19	74,17	42,57	31,60	12,41	12,41	12,41	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	74,01	74,01	74,01			3,18	
16.12.2019	24,00*	84,16	73,20	10,96	74,71	43,04	31,67	11,57	11,57	11,57	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	74,79	74,79	74,79			3,14	
17.12.2019	24,00*	83,55	73,44	10,11	74,91	43,35	31,56	11,57	11,57	11,57	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	74,01	74,01	74,01			3,11	
18.12.2019	24,00*	84,48	73,96	10,50	74,09	43,46	30,63	11,93	11,93	11,93	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	75,16	75,16	75,16			3,06	
19.12.2019	24,00*	83,35	72,47	10,88	72,35	42,06	30,29	11,82	11,82	11,82	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	73,57	73,57	73,57			2,98	
20.12.2019	24,00*	83,26	72,74	10,52	73,13	42,27	30,86	11,82	11,82	11,82	12,11	12,11	12,11	12,11	12,11	73,51	73,51	73,51			3,01	
21.12.2019	24,00*	84,85	73,11	11,74	74,87	43,12	31,51	13,18	13,18	13,18	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	74,95	74,95	74,95			3,20	
22.12.2019	24,00*	85,68	73,60	12,08	74,97	43,46	31,51	12,31	12,31	12,31	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	74,98	74,98	74,98			3,23	
Среднее	24,00	84,04	73,21	12,08	74,97	43,46	31,51	12,31	12,31	12,31	12,64	12,64	12,64	12,64	12,64	74,98	74,98	74,98			3,23	
Итого	720,00	2521,08	2196,31	324,77	78,15	44,31	33,84	369,16	369,16	369,16	379,28	379,28	379,28	379,28	379,28	12,64	12,64	12,64			3,32	
Показаны счетчики на момент снятия данных:																						99,71

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения 12:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общд:
Объем потребленного теплоносителя Упл изл.

0 час
0 час
0 час
0,86 °С
99,43 Гкал
379,28 МКуб.

Гкал
Куб.м
0,28 Гкал

Исполнитель «ЭНЕРГ ОЭСН»
Одобрено для учета тепловой энергии (от абонента)
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИНЯТАЯ
Представитель теплонабжающей организации
И.Х.
23588