

Отчет о теплотреблении по приборам УЛТЭ за Декабрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Шелгунова ул, д. 33  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознееро"

Договор: 9111.038-1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УЛТЭ: 9735

Установленные приборы: СЛТ943 № 6101  
 Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Подающий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ-32-С1  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-С1  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-20-D  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения:  
 Приборы УЛТЭ поверены до:  
 Smax= 30  
 KППР-05  
 KППТР-05  
 ГПТ-15-2

2-х трубная схема  
 Термопреобр.:  
 KППР-05  
 KППТР-05  
 ГПТ-15-2

Режим (схема):  
 Преобр.давления:

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

График: 15070

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,336  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Сор = 100,8

Элект = 0  
 Сент = 0  
 Гтеп = 0

Оттеп = 0  
 Отгв = 0  
 лето: Отгв=М3\*(h3-hхв)

Оттеп:гв = 0,088  
 Отгв:гв ср = 35,2  
 Гтеп:гв =

Отгв ср = 0,088  
 Гтеп ср = 35,2  
 Гтеп:гв =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Общ.			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уплит	T3		T4	P3	P4
23.11.2019	24.00	*	110,82	93,95	16,87	80,34	50,32	30,02	7,10	16,93	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	17,42	80,05	80,05	3,70	3,70	4,19	
24.11.2019	24.00	*	113,15	94,29	18,86	81,94	50,88	31,05	7,10	19,04	19,04	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	81,59	81,59	3,70	3,70	4,49	
25.11.2019	24.00	*	111,74	93,84	17,90	80,93	50,49	30,44	7,10	17,96	17,96	18,48	18,48	18,48	18,48	18,48	80,19	80,19	3,70	3,70	4,32	
26.11.2019	24.00	*	112,08	94,79	17,29	82,04	51,30	30,74	7,10	17,38	17,38	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	81,66	81,66	3,70	3,70	4,34	
27.11.2019	24.00	*	114,02	97,69	16,33	85,34	53,53	31,81	7,10	16,72	16,72	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	84,68	84,68	3,70	3,70	4,51	
28.11.2019	24.00	*	113,73	97,86	15,87	84,75	53,74	31,01	7,10	16,45	16,45	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	84,13	84,13	3,70	3,70	4,32	
29.11.2019	24.00	*	113,25	97,60	15,65	84,37	53,79	30,58	7,10	16,19	16,19	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70	83,71	83,71	3,70	3,70	4,32	
30.11.2019	24.00	*	111,35	97,09	14,26	84,11	53,54	30,57	7,10	14,76	14,76	15,22	15,22	15,22	15,22	15,22	83,38	83,38	3,70	3,70	4,18	
01.12.2019	24.00	*	114,85	95,83	19,02	84,54	53,09	31,45	7,10	19,44	19,44	20,06	20,06	20,06	20,06	20,06	84,04	84,04	3,70	3,70	4,63	
02.12.2019	24.00	*	112,48	96,25	16,23	84,67	53,45	31,22	7,10	16,58	16,58	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	84,04	84,04	3,70	3,70	4,39	
03.12.2019	24.00	*	113,75	96,18	17,57	84,54	53,35	31,19	7,10	17,95	17,95	18,52	18,52	18,52	18,52	18,52	83,95	83,95	3,70	3,70	4,44	
04.12.2019	24.00	*	115,79	98,45	17,34	82,25	53,14	29,11	7,10	17,83	17,83	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	82,70	82,70	3,70	3,70	4,44	
05.12.2019	24.00	*	114,82	97,16	17,66	83,59	53,19	30,40	7,10	17,98	17,98	18,53	18,53	18,53	18,53	18,53	81,44	81,44	3,70	3,70	4,30	
06.12.2019	24.00	*	115,79	98,00	16,22	79,67	51,91	27,76	7,10	16,60	16,60	17,07	17,07	17,07	17,07	17,07	79,25	79,25	3,70	3,70	4,02	
07.12.2019	24.00	*	113,83	96,43	17,40	76,00	50,18	25,82	7,10	18,13	18,13	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	74,96	74,96	3,70	3,70	3,82	
08.12.2019	24.00	*	113,11	95,03	18,08	74,40	48,59	25,81	7,10	17,78	17,78	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	73,93	73,93	3,70	3,70	3,81	
09.12.2019	24.00	*	87,92	78,99	8,93	75,17	47,84	27,33	7,10	20,11	20,11	20,54	20,54	20,54	20,54	20,54	67,16	67,16	3,70	3,70	2,84	
10.12.2019	24.00	*	109,95	92,08	17,87	75,16	47,99	27,17	7,10	17,40	17,40	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	74,83	74,83	3,70	3,70	3,85	
11.12.2019	24.00	*	108,86	89,61	19,05	76,21	47,48	28,73	7,10	18,43	18,43	18,91	18,91	18,91	18,91	18,91	75,81	75,81	3,70	3,70	4,04	
12.12.2019	24.00	*	108,58	90,39	18,19	75,51	47,28	28,23	7,10	17,59	17,59	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46	75,06	75,06	3,70	3,70	3,93	
13.12.2019	24.00	*	110,40	91,56	18,84	75,00	47,59	27,41	7,10	16,34	16,34	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	74,10	74,10	3,70	3,70	3,77	
14.12.2019	24.00	*	108,01	91,27	16,74	75,00	47,59	27,41	7,10	20,76	20,76	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	74,37	74,37	3,70	3,70	3,86	
15.12.2019	24.00	*	111,94	90,71	12,23	74,78	47,41	27,37	7,10	17,03	17,03	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47	75,17	75,17	3,70	3,70	3,84	
16.12.2019	24.00	*	108,94	91,32	17,62	75,48	47,75	27,57	7,10	16,76	16,76	17,19	17,19	17,19	17,19	17,19	74,35	74,35	3,70	3,70	3,74	
17.12.2019	24.00	*	109,22	92,38	16,84	74,87	48,11	26,76	7,10	16,34	16,34	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76	73,01	73,01	3,70	3,70	3,72	
18.12.2019	24.00	*	108,52	90,29	18,23	72,93	46,54	26,39	7,10	17,48	17,48	17,91	17,91	17,91	17,91	17,91	73,58	73,58	3,70	3,70	3,78	
19.12.2019	24.00	*	108,67	90,58	18,09	73,88	46,78	26,90	7,10	15,80	15,80	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	75,10	75,10	3,70	3,70	4,01	
20.12.2019	24.00	*	107,71	91,30	16,41	75,48	47,83	27,65	7,10	19,14	19,14	19,63	19,63	19,63	19,63	19,63	78,04	78,04	3,70	3,70	4,06	
21.12.2019	24.00	*	111,39	91,77	19,62	75,61	48,18	27,43	7,10	17,56	17,56	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	78,04	78,04	3,70	3,70	4,06	
22.12.2019	24.00	*	110,73	93,48	17,25	78,80	50,03	28,77	7,10	526,81	526,81	541,34	541,34	541,34	541,34	541,34	78,04	78,04	3,70	3,70	4,06	
Итого	720.00		3321,87	2804,34	517,53																	121,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	V1, т	Общ., Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии ОООИ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему  
 Период превышения I2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии ОООИ:  
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл.

0,86 °C  
 121,4 Гкал  
 541,34 м.куб.  
 0,45 Гкал

0 час  
 0 час  
 час  
 Гкал  
 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии ОООИ:  
 Объем потребленного теплоносителя Уилл изл.

**ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ**  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУЛТЭ  
 Представитель теплообслуживающей организации  
**ЧЕРНОХОЛОВА Д.Х.**