Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Шелгунова ул, д. 37**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10964.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **9745**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 6057**

Приборы УУТЭ поверены до:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-С1	0,12	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,756** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,202**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0918**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **226,8** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **36,72** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2019 по 22.12.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2019	24,00	*	100,50	82,51	17,99	80,26	46,05	34,21			17,72		17,72	18,24		18,24		79,99				4,28
24.11.2019	24,00	*	103,61	82,80	20,81	81,78	46,39	35,39			20,64		20,64	21,26		21,26		81,44				4,64
25.11.2019	24,00	*	100,46	82,60	17,86	80,66	46,13	34,53			17,67		17,67	18,18		18,18		79,88				4,30
26.11.2019	24,00	*	101,40	83,59	17,81	81,99	46,92	35,07			17,59		17,59	18,12		18,12		81,59				4,40
27.11.2019	24,00	*	103,71	86,16	17,55	85,14	49,20	35,94			17,34		17,34	17,89		17,89		84,49				4,60
28.11.2019	24,00	*	103,93	86,29	17,64	84,51	49,39	35,12			17,40		17,40	17,94		17,94		83,84				4,53
29.11.2019	24,00	*	102,72	86,05	16,67	84,16	49,40	34,76			16,37		16,37	16,88		16,88		83,53				4,40
30.11.2019	24,00	*	103,74	85,46	18,28	83,89	49,08	34,81			18,07		18,07	18,63		18,63		83,21				4,52
01.12.2019	24,00	*	104,24	84,47	19,77	84,36	48,70	35,66			19,52		19,52	20,13		20,13		83,89				4,69
02.12.2019	24,00	*	101,23	84,90	16,33	84,40	49,00	35,40			16,06		16,06	16,56		16,56		83,73				4,39
03.12.2019	24,00	*	100,36	84,90	15,46	84,34	48,78	35,56			15,15		15,15	15,63		15,63		83,71				4,33
04.12.2019	24,00	*	102,74	85,99	16,75	83,29	48,72	34,57			16,42		16,42	16,92		16,92		82,36				4,38
05.12.2019	24,00	*	103,71	87,04	16,67	81,93	48,93	33,00			16,28		16,28	16,76		16,76		81,04				4,25
06.12.2019	24,00	*	104,01	86,57	17,44	79,42	47,88	31,54			17,04		17,04	17,52		17,52		78,98				4,12
07.12.2019	24,00	*	103,33	85,25	18,08	75,68	46,23	29,45			17,77		17,77	18,23		18,23		74,58				3,89
08.12.2019	24,00	*	103,66	84,17	19,49	74,20	44,92	29,28			19,21		19,21	19,69		19,69		73,72				3,92
09.12.2019	24,00	*	81,48	71,14	10,34	75,07	44,68	30,39			20,13		20,13	20,56		20,56		67,23				2,94
10.12.2019	24,00	*	103,63	86,02	17,61	74,96	45,49	29,47			17,48		17,48	17,93		17,93		74,61				3,86
11.12.2019	24,00	*	105,88	84,22	21,66	75,98	45,03	30,95			21,58		21,58	22,14		22,14		75,49				4,26
12.12.2019	24,00	*	102,35	84,68	17,67	75,31	44,72	30,59			17,53		17,53	17,98		17,98		74,97				3,93
13.12.2019	24,00	*	102,89	85,72	17,17	75,29	45,20	30,09			16,87		16,87	17,30		17,30		74,88				3,88
14.12.2019	24,00	*	104,95	85,33	19,62	74,78	45,08	29,70			19,57		19,57	20,06		20,06		74,24				4,01
15.12.2019	24,00	*	104,70	84,85	19,85	74,59	44,93	29,66			19,73		19,73	20,22		20,22		73,89				4,01
16.12.2019	24,00	*	102,77	85,45	17,32	75,15	45,27	29,88			17,03		17,03	17,47		17,47		74,70				3,86
17.12.2019	24,00	*	104,29	85,58	18,71	75,36	45,39	29,97			18,59		18,59	19,06		19,06		75,09				3,98
18.12.2019	24,00	*	103,42	85,89	17,53	74,55	45,60	28,95			16,95		16,95	17,37		17,37		74,10				3,80
19.12.2019	24,00	*	102,34	84,44	17,90	72,76	44,06	28,70			17,61		17,61	18,04		18,04		72,59				3,73
20.12.2019	24,00	*	102,45	84,60	17,85	73,53	44,28	29,25			17,51		17,51	17,94		17,94		73,32				3,80
21.12.2019	24,00	*	102,37	85,17	17,20	75,30	45,24	30,06			16,93		16,93	17,36		17,36		74,85				3,86
22.12.2019	24,00	*	108,14	85,64	22,50	75,40	45,60	29,80			22,30		22,30	22,87		22,87		74,95				4,26
Среднее	24,00		102,50	84,58	17,92	78,60	46,54	32,06			18,00		18,00	18,50		18,50		77,83				4,13
Итого	**720,00**		**3075,01**	**2537,48**	**537,53**						**540,06**		**540,06**	**554,88**		**554,88**						**123,82**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,86** °C **0,46** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **123,36** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **554,88** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 12 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА И.Х.