

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215574

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

22,5

22,5

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

Тхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1=

P2=

P3=

P4=

T1=

T2=

T3=

T4=

T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.11.19	24	38,5	70,12	8,90	207,870	-	38,2	44,43	6,70	206,040	-	25,69	1,830	0,00	0,00	0,00	5,425
24.11.19	24	38,9	70,86	8,88	209,940	-	38,5	44,79	6,65	208,040	-	26,07	1,900	0,00	0,00	0,00	5,561
25.11.19	24	38,1	71,43	8,92	205,730	-	37,7	44,63	6,62	203,820	-	26,80	1,910	0,00	0,00	0,00	5,604
26.11.19	24	37,7	71,81	8,93	203,750	-	37,4	44,66	6,54	201,770	-	27,15	1,980	0,00	0,00	0,00	5,625
27.11.19	24	38,4	69,41	8,92	207,500	-	38,1	44,22	6,48	205,490	-	25,19	2,010	0,00	0,00	0,00	5,319
28.11.19	24	39,2	68,08	8,92	211,770	-	38,9	44,11	6,50	209,810	-	23,97	1,960	0,00	0,00	0,00	5,168
29.11.19	24	39,1	68,08	8,91	211,060	-	38,7	44,16	6,51	209,150	-	23,92	1,910	0,00	0,00	0,00	5,135
30.11.19	24	39,2	68,06	8,90	211,690	-	38,8	44,32	6,49	209,620	-	23,74	2,070	0,00	0,00	0,00	5,122
01.12.19	24	39,1	69,11	8,90	211,250	-	38,7	44,45	6,51	209,170	-	24,66	2,080	0,00	0,00	0,00	5,307
02.12.19	24	39,1	69,98	8,90	210,870	-	38,7	44,97	6,50	208,890	-	25,01	1,980	0,00	0,00	0,00	5,365
03.12.19	24	39,0	69,98	8,90	210,570	-	38,6	44,93	6,52	208,570	-	25,05	2,000	0,00	0,00	0,00	5,369
04.12.19	24	39,1	68,27	8,90	211,120	-	38,8	44,30	6,50	209,400	-	23,97	1,720	0,00	0,00	0,00	5,140
05.12.19	24	39,2	65,34	8,89	211,440	-	38,9	43,39	6,49	210,100	-	21,95	1,340	0,00	0,00	0,00	4,703
06.12.19	24	39,1	64,92	8,91	211,060	-	38,8	43,25	6,51	209,710	-	21,67	1,350	0,00	0,00	0,00	4,634
07.12.19	24	39,0	67,03	8,91	210,470	-	38,8	44,36	6,51	209,370	-	22,67	1,100	0,00	0,00	0,00	4,826
08.12.19	24	38,8	67,96	8,91	209,720	-	38,6	44,68	6,54	208,310	-	23,28	1,410	0,00	0,00	0,00	4,947
09.12.19	24	39,0	67,98	8,91	210,330	-	38,7	44,87	6,52	209,000	-	23,11	1,330	0,00	0,00	0,00	4,924
10.12.19	24	39,0	67,98	8,91	210,580	-	37,7	44,85	6,51	203,510	-	23,13	7,070	0,00	0,00	0,00	5,187
11.12.19	24	38,8	67,97	8,92	209,480	-	36,8	44,01	6,57	198,800	-	23,96	10,680	0,00	0,00	0,00	5,495
12.12.19	24	39,0	67,99	8,91	210,340	-	38,0	43,99	6,54	205,040	-	24,00	5,300	0,00	0,00	0,00	5,284
13.12.19	24	39,1	66,81	8,88	211,260	-	38,9	43,84	6,48	209,820	-	22,97	1,440	0,00	0,00	0,00	4,921
14.12.19	24	39,2	66,15	8,91	211,590	-	38,9	43,67	6,50	210,120	-	22,48	1,470	0,00	0,00	0,00	4,823
15.12.19	24	39,2	66,16	8,89	211,540	-	38,9	43,75	6,49	210,000	-	22,41	1,540	0,00	0,00	0,00	4,812
16.12.19	24	39,1	66,13	8,90	211,190	-	38,7	44,44	6,50	209,130	-	21,69	2,060	0,00	0,00	0,00	4,678
17.12.19	24	39,1	66,16	8,90	211,080	-	38,8	43,90	6,51	209,270	-	22,26	1,810	0,00	0,00	0,00	4,783
18.12.19	24	39,1	65,11	8,92	211,290	-	38,8	43,59	6,51	209,460	-	21,52	1,830	0,00	0,00	0,00	4,633
19.12.19	24	39,2	66,53	8,89	211,590	-	38,6	44,10	6,48	208,190	-	22,43	3,400	0,00	0,00	0,00	4,898
20.12.19	24	38,9	67,98	8,90	210,260	-	38,0	44,69	6,52	205,160	-	23,29	5,100	0,00	0,00	0,00	5,129
21.12.19	24	38,9	66,96	8,91	209,850	-	37,9	44,25	6,54	204,780	-	22,71	5,070	0,00	0,00	0,00	4,993
22.12.19	24	38,8	66,16	8,92	209,370	-	37,8	44,03	6,56	204,000	-	22,13	5,370	0,00	0,00	0,00	4,874
Среднее	24,00	38,9	67,88	8,91	210,185	-	38,4	44,25	6,53	207,451	-	23,63	2,734	-	-	-	5,089
Итого	720,0				6305,560	0,000				6223,540	0,000		82,020	0,00	0,00	0,00	152,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за декабрь 2019 :

6305,560

6223,540

82,020

152,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.11.19 02:00	101911,990	-	101268,600	-	0,000	0,000	2231,469	
23.12.19 06:00	108252,360	-	107525,730	-	0,000	0,000	2384,918	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

152,68 Гкал  
Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

