Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 2, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9134.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **31.05.2022**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23154**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 15805**

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:
график: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ	0,027	12	КТПТР-05
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,7652** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2852**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1299**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **229,56** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **51,96** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	510,97	506,37	4,60	72,69	69,81	2,88			0,00	162,00	-162,00	0,00	165,15	-165,15		72,19	64,54			1,83
24.06.2019	24,00	*	523,89	518,81	5,08	73,22	70,33	2,89			0,00	162,48	-162,48	0,00	165,67	-165,67		72,52	64,89			1,91
25.06.2019	24,00	*	513,02	508,84	4,18	71,31	68,57	2,74			0,00	162,01	-162,01	0,00	165,06	-165,06		70,55	63,48			1,73
26.06.2019	24,00	*	519,11	514,77	4,34	72,28	69,45	2,83			0,00	162,58	-162,58	0,00	165,71	-165,71		72,91	64,19			1,81
27.06.2019	24,00	*	522,89	517,99	4,90	73,48	70,60	2,88			0,00	162,75	-162,75	0,00	165,97	-165,97		72,93	65,19			1,89
28.06.2019	24,00	*	524,31	519,34	4,97	73,05	70,13	2,92			0,00	162,94	-162,94	0,00	166,10	-166,10		71,39	64,57			1,93
29.06.2019	24,00	*	514,58	509,87	4,71	72,19	69,24	2,95			0,00	162,00	-162,00	0,00	165,08	-165,08		71,74	63,80			1,88
30.06.2019	24,00	*	510,97	506,09	4,88	71,58	68,71	2,87			0,00	161,47	-161,47	0,00	164,51	-164,51		71,12	63,43			1,84
01.07.2019	24,00	*	515,40	510,43	4,97	71,57	68,77	2,80			0,00	161,94	-161,94	0,00	164,99	-164,99		72,21	63,57			1,83
02.07.2019	24,00	*	521,58	517,22	4,36	72,18	69,37	2,81			0,00	162,84	-162,84	0,00	165,96	-165,96		73,34	64,10			1,81
03.07.2019	24,00	*	524,58	520,06	4,52	71,74	68,97	2,77			0,00	163,06	-163,06	0,00	166,16	-166,16		71,86	63,77			1,81
04.07.2019	24,00	*	523,81	519,92	3,89	71,29	68,43	2,86			0,00	163,12	-163,12	0,00	166,15	-166,15		71,75	63,07			1,80
05.07.2019	24,00	*	521,85	516,57	5,28	72,23	69,32	2,91			0,00	162,66	-162,66	0,00	165,76	-165,76		72,17	63,90			1,93
06.07.2019	24,00	*	522,77	518,25	4,52	71,99	69,08	2,91			0,00	163,07	-163,07	0,00	166,16	-166,16		71,76	63,66			1,87
07.07.2019	24,00	*	519,03	513,94	5,09	72,48	69,55	2,93			0,00	162,70	-162,70	0,00	165,82	-165,82		72,77	64,14			1,92
08.07.2019	24,00	*	516,36	510,97	5,39	72,53	69,58	2,95			48,52	161,86	-113,34	49,67	164,97	-115,30		71,76	64,10			1,94
09.07.2019	24,00		515,24	504,67	10,57	58,55	56,90	1,65			178,40	163,52	14,88	181,31	165,76	15,55		58,29	53,38			1,49
10.07.2019	24,00	*	187,02	183,12	3,90	37,52	36,92	0,60			65,32	61,13	4,19	65,76	61,50	4,26		37,40	35,58			0,27
11.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,10	24,83	-0,73			0,56	0,29	0,27	0,56	0,29	0,27		25,29	24,80			0,00
12.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,03	23,78	-0,75			0,40	0,30	0,10	0,40	0,30	0,10		23,62	23,56			0,00
13.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,46	23,21	-0,75			0,41	0,29	0,12	0,41	0,29	0,12		22,90	22,68			0,00
14.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,05	22,81	-0,76			0,45	0,39	0,06	0,45	0,39	0,06		22,14	22,06			0,00
15.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,72	22,45	-0,73			0,37	0,27	0,10	0,38	0,27	0,11		21,57	21,77			0,00
16.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,72	22,27	-0,55			0,30	0,29	0,01	0,30	0,29	0,01		21,38	21,58			0,00
17.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,63	22,58	-0,95			0,29	0,30	-0,01	0,29	0,30	-0,01		21,36	21,43			0,00
18.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,94	21,92	-0,98			0,40	0,27	0,13	0,40	0,27	0,13		21,20	21,32			0,00
19.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,69	21,58	-0,89			0,20	0,16	0,04	0,20	0,16	0,04		20,89	21,18			0,00
20.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,92	21,61	-0,69			0,24	0,19	0,05	0,24	0,19	0,05		20,88	21,03			0,00
21.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,12	21,72	-0,60			0,21	0,14	0,07	0,21	0,14	0,07		20,84	21,10			0,00
22.07.2019	24,00	*	0,00	0,03	-0,03	21,21	21,91	-0,70			0,28	0,15	0,13	0,28	0,15	0,13		20,84	21,17			0,80
Среднее	24,00		300,25	297,24	3,00	50,45	49,15	1,30			9,88	94,24	-84,36	10,03	95,98	-85,96		50,39	45,90			1,08
Итого	**720,00**		**9007,38**	**8917,26**	**90,12**						**296,35**	**2827,17**	**-2530,82**	**300,86**	**2879,52**	**-2578,66**						**32,29**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,2** °C **1,55** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **30,74** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **91,96** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление коммерческого учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

Представитель теплоснабжающей организации /