

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП1  
 Организация: ООО "Обуховэнерго"  
 Договор: 10023.038.1  
 Стрелка адрес: УТЭ поверены до:  
 Телефон: 24439  
 Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 24439  
 Телефон: 15070  
 График: 15070

Установленные приборы: Часовые и отсоч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207249  
 Подходящий труборвод (М1)  
 Обратный труборвод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный труборвод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:  
 зима: Q=М1\*(h1-hвх)-М2\*(h2-hвх)  
 лето: Qтеп=М3\*(h3-hвх)  
 Qотг= 0,559 Qтеп= 0 Qтеп.гв.ср= 0,1418  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qотг= 0 Qтеп.гв.ср= 0  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qотг= 0 Qтеп.гв.ср= 0  
 Договорные расходы (гр.сут.): Tсут.: 167,7 Qотг.гв.ср= 0 Qтеп.гв.ср= 56,72 Гкал.м=

Дата	Тм	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019										Учет ГВС (ТВ-2)												
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
Т	час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ккал
23.06.2019	24.00	*	81.24	66.53	14.71	70.72	70.41	0.31	12.91	12.91	13.20	12.91	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	70.26	70.26	70.95	70.95	0.91
24.06.2019	24.00	*	83.50	68.10	15.40	71.29	70.95	0.34	13.51	13.51	13.81	13.51	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	13.81	70.95	70.95	70.95	70.95	0.96
25.06.2019	24.00	*	80.46	66.70	13.76	69.49	69.18	0.31	12.07	12.07	12.33	12.07	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	69.04	69.04	69.04	69.04	0.83
26.06.2019	24.00	*	83.72	67.43	16.29	70.36	70.04	0.32	14.39	14.39	14.73	14.39	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73	69.95	69.95	69.95	69.95	1.01
27.06.2019	24.00	*	83.85	68.01	15.84	71.58	71.22	0.36	13.89	13.89	14.21	13.89	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21	70.98	70.98	70.98	70.98	0.95
28.06.2019	24.00	*	83.57	68.29	15.28	71.21	70.85	0.36	13.39	13.39	13.71	13.39	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	70.04	70.04	70.04	70.04	0.95
29.06.2019	24.00	*	82.64	67.15	15.49	70.32	69.97	0.35	13.61	13.61	13.93	13.61	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93	13.93	69.31	69.31	69.31	69.31	1.03
30.06.2019	24.00	*	83.38	66.60	16.78	69.74	69.43	0.31	14.92	14.92	15.25	14.92	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	15.25	69.43	69.43	69.43	69.43	0.96
01.07.2019	24.00	*	82.73	67.28	15.45	69.75	69.42	0.33	13.83	13.83	14.12	13.83	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	14.12	70.00	70.00	70.00	70.00	0.91
02.07.2019	24.00	*	82.41	67.70	14.71	70.32	69.98	0.34	12.99	12.99	13.28	12.99	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	69.65	69.65	69.65	69.65	0.99
03.07.2019	24.00	*	83.27	67.16	16.11	69.86	69.50	0.36	14.14	14.14	14.45	14.14	14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	14.45	68.95	68.95	68.95	68.95	0.99
04.07.2019	24.00	*	83.10	66.87	16.23	69.11	68.75	0.36	14.36	14.36	14.65	14.36	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	14.65	69.72	69.72	69.72	69.72	0.92
05.07.2019	24.00	*	82.08	66.98	15.10	70.10	69.76	0.34	13.18	13.18	13.48	13.18	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	69.66	69.66	69.66	69.66	0.97
06.07.2019	24.00	*	83.03	67.30	15.73	69.98	69.63	0.35	13.95	13.95	14.26	13.95	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	14.26	70.18	70.18	70.18	70.18	0.85
07.07.2019	24.00	*	80.76	66.95	13.81	70.44	70.08	0.36	12.17	12.17	12.42	12.17	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	12.42	70.00	70.00	70.00	70.00	0.99
08.07.2019	24.00	*	82.72	66.98	15.74	70.24	69.86	0.31	14.06	14.06	14.36	14.06	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	69.66	69.66	69.66	69.66	0.97
09.07.2019	24.00	*	88.96	69.30	19.66	57.98	58.56	-0.58	4.29	4.29	4.31	4.29	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	4.31	36.32	36.32	36.32	36.32	0.16
10.07.2019	24.00	*	27.90	23.18	4.72	38.59	38.51	0.08	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.73	20.96	20.96	20.96	20.96	0.00
11.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	18.76	18.76	18.76	18.76	0.00
12.07.2019	24.00	*	0.10	0.10	0.00	18.95	19.49	-0.54	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	19.09	19.09	19.09	19.09	0.00
13.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.89	18.73	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.78	18.78	18.78	18.78	0.00
14.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.57	18.44	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62	18.62	18.62	18.62	0.00
15.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.42	18.24	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69	18.69	18.69	18.69	0.00
16.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	18.93	18.93	0.00
17.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	18.78	18.61	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	19.30	19.30	19.30	0.00
18.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.01	18.87	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33	19.33	19.33	19.33	0.00
19.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.06	18.93	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53	19.53	19.53	19.53	0.00
20.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.09	18.96	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70	19.70	19.70	19.70	0.00
21.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.22	19.04	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.11	48.11	48.11	48.11	0.55
22.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.36	19.11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35	16.35	16.35	16.35	0.00
Среднее	24.00	*	47.98	38.95	9.03	48.34	48.13	0.21	7.99	7.99	8.15	7.99	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	1439.42	1439.42	1439.42	1439.42	16.35
Итого	720.00		1439.42	1168.61	270.81				239.57	239.57	244.65	239.57	244.65	244.65	244.65	244.65	244.65	244.65	244.65	244.65					

Показана счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 4,12 Ккал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 12,23 Ккал  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл: 244,65 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ОТДЕЛ ПРИЯТ. & АДМИН. ОРГАНИЗАЦИИ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЭ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЭ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЭ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЭ