

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖЭС №2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь 6-р. д. 24, лит. М ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 10023.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 24439
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток архивы в файлах
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208259
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

См1п= Приборы УТЭ поверены до:
 См1п= Термометробр.:
 См1п= Режим (схема):
 См1п= Преобр. Давления:

лето: Qвс=M3*(h3-hвх)
 Qот= 0,559
 Qвх= 0
 Qвс= 0

Qот= 0,559
 Qвх= 0
 Qвс= 0

Qот= 0,312
 Qвх= 0,1418
 Qвс= 56,72
 Гвс=М=

Договорные нагрузки, Гкал/час: Оот= 0,559 Овент= 0 Отех= 0 Qвс=М3*(h3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Got= 167,7 Гвент= 0 Гтех= 0 Qот= 0,312 Qвх= 0,1418 Qвс= 56,72 Гвс=М=
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (зальв)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ	
час	Т	Т	°C	°C	°C	кГс/см2	кГс/см2	Т	Т	Т	кГс/см2	кГс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	°C	°C	кГс/см2	кГс/см2	Гкал	
23.06.2019	24,00		90,34	80,33	10,01	69,94	69,82	0,12	6,80	4,90	92,35	82,11	10,24										0,71
24.06.2019	24,00		92,52	82,32	10,20	70,48	70,35	0,13	6,80	4,90	94,62	84,19	10,43										0,73
25.06.2019	24,00		89,76	80,74	9,02	68,73	68,63	0,10	6,80	4,90	91,71	82,48	9,23										0,63
26.06.2019	24,00		92,18	81,32	10,86	69,57	69,43	0,14	6,80	4,90	94,20	83,14	11,06										0,77
27.06.2019	24,00		91,91	82,31	9,60	70,75	70,62	0,13	6,80	4,90	94,01	84,20	9,81										0,69
28.06.2019	24,00		92,77	82,36	10,41	70,40	70,27	0,13	6,80	4,90	94,88	84,21	10,67										0,75
29.06.2019	24,00		89,72	81,21	8,51	69,48	69,36	0,12	6,80	4,90	91,70	83,01	8,69										0,60
30.06.2019	24,00		89,64	80,38	9,26	68,96	68,84	0,12	6,80	4,90	91,58	82,14	9,44										0,65
01.07.2019	24,00		90,99	81,04	9,95	68,94	68,83	0,11	6,80	4,90	92,94	82,81	10,13										0,70
02.07.2019	24,00		91,95	81,41	10,54	69,50	69,39	0,11	6,80	4,90	93,99	83,22	10,77										0,74
03.07.2019	24,00		91,03	81,02	10,01	69,05	68,92	0,13	6,80	4,90	93,02	82,79	10,23										0,70
04.07.2019	24,00		90,98	80,52	10,46	68,30	68,13	0,17	6,80	4,90	92,90	82,23	10,67										0,73
05.07.2019	24,00		90,76	80,69	10,07	69,27	69,15	0,12	6,80	4,90	92,73	82,48	10,25										0,71
06.07.2019	24,00		91,78	80,91	10,87	69,16	69,02	0,14	6,80	4,90	93,77	82,66	11,11										0,77
07.07.2019	24,00		91,05	80,47	10,58	69,62	69,46	0,16	6,80	4,90	93,07	82,22	10,85										0,75
08.07.2019	24,00		91,39	80,48	10,91	69,82	69,68	0,14	6,80	4,90	93,43	82,30	11,13										0,78
09.07.2019	24,00		97,54	82,83	14,71	58,03	58,41	-0,38	6,80	4,90	99,08	84,16	14,92										0,83
10.07.2019	24,00		31,81	28,13	3,68	38,27	38,27	-0,04	6,80	4,90	32,05	28,31	3,74										0,14
11.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,70	18,65	0,05	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
12.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,71	17,50	0,21	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
13.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,53	17,45	0,08	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
14.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,40	17,29	0,11	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
15.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,26	17,14	0,12	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
16.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,52	17,37	0,15	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
17.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,83	17,73	0,10	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
18.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,09	17,99	0,10	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
19.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
20.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,30	18,19	0,11	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
21.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,44	18,27	0,17	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
22.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,63	18,34	0,29	6,80	4,90	0,00	0,00	0,00										0,00
Среднее	24,00		52,94	46,95	5,99	46,85	46,75	0,10	6,57	4,74	54,07	47,96	6,11										0,41
Итого	720,00		1588,12	1408,47	179,65						1622,03	1438,66	183,37										12,38

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч.ч.н
									Финанс

Показаны счетчиков на момент снятия данных.
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3,09 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 9,29 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: 183,37 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Ответственный теплоснабжающей организации: КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРНЧ.Т. 24.07.2019г.
 Представитель теплоснабжающей организации: ДЖ
 "ТЭК СПб" "Энергосбыт"