Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8794.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24476**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207218**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
График: **147/71**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,1839** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1258**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0572**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **58,0737** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **22,88** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	9,62	0,00	9,62	59,23	22,68	36,55			10,18		10,18	10,37		10,37		58,90				0,60
24.06.2019	24,00	*	9,94	0,00	9,94	51,70	22,67	29,03			10,51		10,51	10,64		10,64		51,46				0,54
25.06.2019	24,00	*	5,16	0,00	5,16	36,11	21,36	14,75			5,47		5,47	5,49		5,49		36,04				0,20
26.06.2019	24,00	*	9,71	0,00	9,71	58,51	21,86	36,65			10,35		10,35	10,51		10,51		58,18				0,60
27.06.2019	24,00	*	8,79	0,00	8,79	57,57	22,20	35,37			9,26		9,26	9,40		9,40		57,19				0,53
28.06.2019	24,00	*	8,32	0,00	8,32	58,36	22,10	36,26			8,77		8,77	8,93		8,93		57,94				0,51
29.06.2019	24,00	*	10,42	0,00	10,42	57,79	21,88	35,91			11,02		11,02	11,19		11,19		57,43				0,63
30.06.2019	24,00	*	10,12	0,00	10,12	60,12	22,09	38,03			10,69		10,69	10,86		10,86		59,78				0,64
01.07.2019	24,00	*	5,17	0,00	5,17	52,20	22,22	29,98			5,52		5,52	5,57		5,57		51,55				0,28
02.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
03.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
04.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
05.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
06.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				0,00
07.07.2019	24,00	*	9,83	1,44	8,39	59,39	20,50	38,89			10,32		10,32	10,49		10,49		59,06				0,61
08.07.2019	24,00	*	9,54	1,44	8,10	57,74	21,12	36,62			10,02		10,02	10,17		10,17		57,39				0,58
09.07.2019	24,00	*	8,67	1,44	7,23	56,97	21,40	35,57			9,09		9,09	9,22		9,22		56,61				0,51
10.07.2019	24,00	*	8,87	1,44	7,43	57,35	21,45	35,90			9,28		9,28	9,43		9,43		56,98				0,53
11.07.2019	24,00	*	10,12	1,44	8,68	58,89	21,34	37,55			10,60		10,60	10,78		10,78		58,53				0,62
12.07.2019	24,00	*	8,92	1,44	7,48	58,83	21,29	37,54			9,36		9,36	9,50		9,50		58,43				0,55
13.07.2019	24,00	*	9,44	1,44	8,00	58,19	21,48	36,71			9,92		9,92	10,08		10,08		57,84				0,57
14.07.2019	24,00	*	8,89	1,44	7,45	58,51	21,51	37,00			9,30		9,30	9,48		9,48		58,19				0,54
15.07.2019	24,00	*	9,18	1,44	7,74	57,93	21,68	36,25			9,66		9,66	9,83		9,83		57,55				0,56
16.07.2019	24,00	*	9,27	1,44	7,83	58,27	21,90	36,37			9,74		9,74	9,94		9,94		57,91				0,56
17.07.2019	24,00	*	8,50	1,44	7,06	56,34	22,06	34,28			8,92		8,92	9,06		9,06		55,97				0,50
18.07.2019	24,00	*	8,30	1,44	6,86	55,95	22,27	33,68			8,67		8,67	8,83		8,83		55,57				0,48
19.07.2019	24,00	*	8,31	1,44	6,87	56,54	22,45	34,09			8,70		8,70	8,84		8,84		56,19				0,49
20.07.2019	24,00	*	8,08	1,44	6,64	56,39	22,53	33,86			8,47		8,47	8,59		8,59		56,07				0,48
21.07.2019	24,00	*	8,16	1,44	6,72	56,84	22,71	34,13			8,55		8,55	8,70		8,70		56,47				0,48
22.07.2019	24,00	*	8,35	1,44	6,91	57,75	22,94	34,81			8,76		8,76	8,92		8,92		57,37				0,50
Среднее	24,00		7,32	0,77	6,55	47,12	18,26	28,86			7,70		7,70	7,83		7,83		46,82				0,44
Итого	**720,00**		**219,68**	**23,04**	**196,64**						**231,13**		**231,13**	**234,82**		**234,82**						**13,09**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,86** °C **3,67** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **9,42** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **234,82** м.куб.

ГУП «ТСК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /