

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул., д. 113, корп. 3
 Обслуживающая организация: Договор: 9896.038.1
 Телефон: 24431
 Узел учета: Общий
 Код УЛТЭ: 24431
 Префикс: 15070

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Режим (схема): Преобр. давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: БКТ-7 № 207928
 Приборы УЛТЭ поверены до: Термопреобр.:

Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Gm1=
 Обратный трубопровод (М2) Smax=
 Подходящий ГВС (М3) Gm3=
 Циркуляционный ГВС (М4) Smax=
 Подпиточный трубопровод (П1) Smax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот.= 0,293 Qвс.гр.= 0
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот.= 87,9 Qвс.гр.ср.= 0,0923
 Qвс.гр.м.= 36,92

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019
 Учет ГВС (ТВ-1) Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4		Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
			t	T	t	T	°C	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2							t	T	кг/см2	кг/см2							кг/см2
23.06.2019	24.00		84,40	72,88	11,52	72,65	68,08	4,57	86,43	74,42	12,01																		1,17
24.06.2019	24.00		85,70	74,73	10,97	73,25	68,61	4,64	87,78	76,38	11,40																		1,15
25.06.2019	24.00		85,18	73,02	12,16	71,24	66,84	4,40	87,16	74,52	12,64																	1,19	
26.06.2019	24.00		85,90	74,08	11,82	72,42	67,89	4,53	87,97	75,65	12,32																		1,19
27.06.2019	24.00		87,06	74,61	12,39	73,51	68,88	4,63	89,13	76,25	12,88																		1,26
28.06.2019	24.00		86,71	74,75	11,96	73,01	68,39	4,62	88,80	76,37	12,43																		1,22
29.06.2019	24.00		84,12	73,41	10,71	72,25	67,58	4,67	86,11	74,94	11,17																		1,12
30.06.2019	24.00		85,11	72,71	12,40	71,57	67,09	4,48	87,11	74,23	12,88																		1,22
01.07.2019	24.00		84,81	73,01	11,80	71,64	67,28	4,36	86,80	74,53	12,27																		1,17
02.07.2019	24.00		49,38	37,23	12,15	71,90	67,41	4,49	50,54	38,02	12,52																		1,04
03.07.2019	24.00		14,58	0,00	14,58	71,11	47,34	23,77	14,92	0,00	14,92																		1,04
04.07.2019	24.00		14,57	0,00	14,57	70,89	44,95	25,94	14,88	0,00	14,88																		1,03
05.07.2019	24.00		14,19	0,00	14,19	71,11	46,14	24,97	14,52	0,00	14,52																		1,01
06.07.2019	24.00		14,37	0,00	14,37	71,09	44,32	26,77	14,66	0,00	14,66																		1,02
07.07.2019	24.00		13,61	0,00	13,61	71,59	45,57	26,02	13,92	0,00	13,92																		1,07
08.07.2019	24.00		15,95	0,00	15,95	71,45	47,74	23,71	16,31	0,00	16,31																		1,14
09.07.2019	24.00		20,34	0,00	20,34	52,48	40,08	12,66	20,59	0,00	20,59																		1,07
10.07.2019	24.00		4,95	0,00	4,95	36,76	24,10	12,66	4,97	0,00	4,97																		0,18
11.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,98	18,69	0,29	0,00	0,00	0,00																		0,00
12.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,77	17,63	0,14	0,00	0,00	0,00																		0,00
13.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,59	17,51	0,08	0,00	0,00	0,00																		0,00
14.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,38	17,32	0,06	0,00	0,00	0,00																		0,00
15.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,29	17,22	0,07	0,00	0,00	0,00																		0,00
16.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,55	17,49	0,06	0,00	0,00	0,00																		0,00
17.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,87	17,88	-0,01	0,00	0,00	0,00																		0,00
18.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,16	18,15	0,01	0,00	0,00	0,00																		0,00
19.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,23	18,20	0,03	0,00	0,00	0,00																		0,00
20.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,48	18,42	0,06	0,00	0,00	0,00																		0,00
21.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,76	18,63	0,13	0,00	0,00	0,00																		0,00
22.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,73	18,60	0,13	0,00	0,00	0,00																		0,00
Среднее	24.00		31,03	23,35	7,68	48,56	41,13	7,42	31,75	23,84	7,91																	0,64	
Итого	720,00		930,87	700,43	230,44	48,56	41,13	7,42	952,60	715,31	237,29																		19,19

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Ул. т Общ. Гкал Тр.б. ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Увал, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: Кал куб.м
 Период превышения G: 3,96 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 17,2 °C
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 15,23 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увал изл.: 237,29 м.куб.

УТВЕРЖАЮЩИЙ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019
 Представитель теплоснабжающей организации
 1