

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖК № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина Ул. д. 115, корп. 5
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "ОбуховоЭнерго"

Договор: 9978.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета
 Код УТЭ:

Общий
 24428

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
 Подходящий трубопровод (М1) PRAM расходомер: Гипл= 0,067
 Обратный трубопровод (М2) PRAM PRAM 0,067
 Подходящий ГВС (М3) PRAM PRAM 0,067
 Циркуляционный ГВС (М4) PRAM PRAM 0,027
 Подпиточный трубопровод (Уп) КТСНН КТСНН КТСНН

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) лето: Qтвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,198 Овент.= 0 Qтвс= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср= 0,0668 Qтвс.ср= 0,0668
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.ср= 59,4 Qтвс.ср= 26,72

Контроль ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019
 Qтвс= 0 Qтвс.ср= 0
 Qот= 0 Qот.ср= 0

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Узел ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4				
23.06.2019	24.00		79.14	70.91	8.23	72.96	69.05	3.91				20.70	12.70	8.00	21.18	12.85	8.33					72.74	52.05		
24.06.2019	24.00		80.70	73.89	6.81	73.57	69.35	4.22				20.76	14.15	6.61	21.24	14.35	6.89					73.36	52.77		
25.06.2019	24.00		79.56	71.91	7.65	71.54	67.68	3.86				21.20	13.65	7.55	21.68	13.85	7.83					71.32	51.66		
26.06.2019	24.00		80.32	73.72	6.60	72.74	68.60	4.14				21.19	14.69	6.50	21.67	14.89	6.78					72.52	52.67		
27.06.2019	24.00		80.57	72.91	7.66	73.82	69.73	4.09				20.91	13.38	7.53	21.40	13.57	7.83					73.61	52.34		
28.06.2019	24.00		80.58	73.85	6.73	73.31	69.11	4.20				20.67	14.16	6.51	21.15	14.40	6.75					73.09	52.80		
30.06.2019	24.00		79.23	72.13	7.10	72.55	68.18	4.37				20.62	13.83	6.79	21.10	14.01	7.09					72.32	51.04		
01.07.2019	24.00		79.06	70.88	8.18	71.87	67.73	4.14				21.11	13.17	7.94	21.59	13.34	8.25					71.66	51.01		
02.07.2019	24.00		79.80	72.92	6.88	71.92	67.74	4.18				21.16	14.67	6.49	21.64	14.88	6.76					71.73	52.19		
03.07.2019	24.00		80.45	73.25	7.20	72.58	68.41	4.17				21.35	14.63	6.72	21.83	14.94	6.99					72.40	52.45		
04.07.2019	24.00		81.32	70.09	11.23	72.06	68.13	3.93				22.36	11.73	10.63	22.85	11.86	10.99					71.48	51.33		
05.07.2019	24.00		80.82	72.80	8.02	71.62	67.42	4.20				22.12	14.83	7.29	22.60	15.05	7.55					71.93	49.83		
06.07.2019	24.00		80.13	71.78	8.35	72.58	68.27	4.31				21.41	14.20	6.99	21.66	14.41	7.25					72.42	51.98		
07.07.2019	24.00		79.57	70.63	7.33	72.35	67.87	4.48				21.41	14.84	6.57	21.89	15.04	7.25					72.22	51.57		
08.07.2019	24.00		84.63	71.56	8.07	72.67	68.51	4.32				21.39	13.20	8.19	21.88	13.36	8.50					72.73	51.17		
09.07.2019	24.00		89.20	73.84	8.94	72.86	68.54	4.32				21.12	13.86	7.26	21.60	14.06	7.54					72.49	51.75		
10.07.2019	24.00		84.63	73.84	10.79	73.84	69.69	4.15				28.61	18.65	9.96	29.03	18.85	10.18					55.00	47.01		
11.07.2019	24.00		25.54	23.82	1.72	37.69	36.44	1.25				9.20	18.65	1.53	9.26	7.74	1.52					37.72	33.72		
12.07.2019	24.00		0.12	0.00	0.12	17.41	18.48	-1.07				0.00	0.06	-0.06	0.00	0.06	-0.06					19.08	17.26		
13.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	16.95	16.62	0.33				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					18.07	17.87		
14.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	16.76	16.56	0.20				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17.60	17.84		
15.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	16.53	16.56	-0.03				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17.36	17.39		
16.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	16.44	16.44	0.04				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17.20	17.26		
17.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	16.75	16.73	0.02				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17.40	17.44		
18.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.05	17.05	-0.15				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					17.86	17.75		
19.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.45	17.62	-0.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					18.24	18.11		
20.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.68	17.85	-0.17				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					18.57	18.37		
21.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.89	18.08	-0.19				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					18.61	18.58		
22.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	17.97	18.15	-0.18				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					18.39	18.69		
Среднее	24.00		0.00	0.00	0.00	18.00	18.09	-0.09				12.57	8.27	4.30	12.84	8.38	4.46					48.92	37.45		
Итого	720.00		1391.53	1253.92	137.61			2.28				377.07	248.07	129.00	385.25	251.43	133.82								

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Общ. т.кал		Траб. ч
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Собщ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплотенителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 11,64 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ.: 133,82 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узв изл. 133,82 м.куб.

ФИЛИАЛ ООО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУВУТЭ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУВУТЭ
 Представитель обслуживающей организации
 ЧЕРТОВАКОВА Д.А.
 23.07.2019