Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 49, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9067.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **4-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **ГВС**
Код УУТЭ: **28629**
график: **130/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208366** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,2618	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,119	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	0	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	47,6	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00										19,24	2,62	16,62	19,69	2,62	17,07		68,69	31,35			1,24
24.06.2019	24,00	*									19,12	2,65	16,47	19,56	2,65	16,91		68,59	31,79			1,23
25.06.2019	24,00	*									19,79	2,59	17,20	20,24	2,59	17,65		68,94	32,18			1,28
26.06.2019	24,00	*									18,28	2,71	15,57	18,67	2,71	15,96		68,88	31,78			1,17
27.06.2019	24,00	*									18,13	2,47	15,66	18,54	2,47	16,07		67,71	30,75			1,15
28.06.2019	24,00	*									19,06	2,30	16,76	19,45	2,30	17,15		66,79	30,31			1,20
29.06.2019	24,00	*									17,64	2,42	15,22	18,02	2,42	15,60		67,17	29,29			1,11
30.06.2019	24,00	*									20,35	2,20	18,15	20,76	2,20	18,56		67,24	29,30			1,30
01.07.2019	24,00	*									19,92	2,20	17,72	20,32	2,20	18,12		66,93	30,40			1,27
02.07.2019	24,00	*									17,26	2,47	14,79	17,61	2,47	15,14		66,79	30,09			1,08
03.07.2019	24,00	*									17,91	2,37	15,54	18,29	2,37	15,92		67,18	29,83			1,13
04.07.2019	24,00	*									19,63	2,11	17,52	20,01	2,11	17,90		65,22	27,96			1,22
05.07.2019	24,00	*									18,88	1,84	17,04	19,25	1,84	17,41		63,20	26,45			1,15
06.07.2019	24,00	*									19,92	1,63	18,29	20,31	1,63	18,68		63,95	24,26			1,24
07.07.2019	24,00	*									19,46	1,45	18,01	19,77	1,45	18,32		59,61	23,38			1,13
08.07.2019	24,00	*									22,81	2,79	20,02	23,32	2,79	20,53		69,50	32,52			1,50
09.07.2019	24,00	*									19,39	2,51	16,88	19,80	2,51	17,29		67,42	29,68			1,24
10.07.2019	24,00	*									21,92	2,28	19,64	22,38	2,28	20,10		67,64	29,21			1,42
11.07.2019	24,00	*									20,78	2,33	18,45	21,22	2,33	18,89		67,33	28,84			1,33
12.07.2019	24,00	*									20,51	2,53	17,98	20,94	2,53	18,41		67,30	29,38			1,30
13.07.2019	24,00	*									18,68	2,52	16,16	19,06	2,52	16,54		67,15	28,35			1,18
14.07.2019	24,00	*									21,26	2,24	19,02	21,68	2,24	19,44		67,79	28,25			1,38
15.07.2019	24,00	*									20,34	2,30	18,04	20,78	2,30	18,48		67,39	28,93			1,31
16.07.2019	24,00	*									21,24	2,28	18,96	21,69	2,28	19,41		67,84	29,49			1,37
17.07.2019	24,00	*									21,47	2,26	19,21	21,95	2,26	19,69		67,82	29,41			1,39
18.07.2019	24,00	*									19,64	2,56	17,08	20,06	2,56	17,50		68,32	30,19			1,26
19.07.2019	24,00										19,57	2,46	17,11	20,00	2,46	17,54		67,71	30,44			1,25
20.07.2019	24,00	*									18,70	2,61	16,09	19,09	2,61	16,48		67,92	29,78			1,19
21.07.2019	24,00	*									20,69	2,46	18,23	21,15	2,46	18,69		68,32	30,05			1,34
22.07.2019	24,00	*									19,22	2,65	16,57	19,63	2,65	16,98		68,16	31,07			1,23
Среднее	24,00										19,69	2,36	17,33	20,11	2,36	17,75		67,15	29,49			1,25
Итого	**720,00**										**590,81**	**70,81**	**520,00**	**603,24**	**70,81**	**532,43**						**37,59**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16,68** °C **8,67** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **28,92** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **532,43** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ГРЕЕВОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/