

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул. д. 60, лит. А
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 8999.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий
23591

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208237
Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и сумм. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-40-В1
ПРЭМ-32-В1

Схема подключения: 2-х-трубная схема
Термопреобр.: КТСЛН
КТСЛН
ТСЛН

Режим (схема): Преобр. давлений:

Расчетный алгоритм: зима:
Q=M1*(t1-t2)*k
Qот= 0,3561 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгрв.= 0,0063 Qгрв.ср.= 0,0607
Qотгрв.= 106,83 Qвентгрв.= 0 Qтехгрв.= 0 Qгрв.ср.= 2,52 Qгрв.ср.= 24,28
Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	ТМ	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)		P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2)		Удлит		Т3	Т4	P3	P4	Общ.	
			M1	M2			ΔT	M3	M4	V3						V4
23.06.2019	24.00	*	110,28	100,56	9,72	70,82	70,57	0,25	8,37		8,59		8,59		70,34	0,59
24.06.2019	24.00	*	112,86	102,95	9,91	71,20	70,96	0,24	8,53		8,73		8,73		70,76	0,60
25.06.2019	24.00	*	110,15	100,67	9,48	69,65	69,41	0,24	8,12		8,32		8,32		69,16	0,56
26.06.2019	24.00	*	111,65	101,99	9,66	70,45	70,19	0,26	8,33		8,55		8,55		70,20	0,58
27.06.2019	24.00	*	112,55	102,89	9,66	71,58	71,33	0,25	8,45		8,63		8,63		71,28	0,60
28.06.2019	24.00	*	113,11	102,97	10,14	71,16	70,93	0,23	8,70		8,88		8,88		70,63	0,61
29.06.2019	24.00	*	110,27	101,12	9,15	70,42	70,16	0,26	7,75		7,92		7,92		70,20	0,55
30.06.2019	24.00	*	111,90	100,45	11,45	69,95	69,71	0,24	10,08		10,30		10,30		69,51	0,70
01.07.2019	24.00	*	111,97	101,39	10,58	69,93	69,68	0,25	9,16		9,37		9,37		69,58	0,64
02.07.2019	24.00	*	112,34	101,84	10,50	70,47	70,21	0,26	9,12		9,12		9,35		70,11	0,64
03.07.2019	24.00	*	110,75	101,22	9,53	69,94	69,69	0,25	8,14		8,32		8,32		69,65	0,57
04.07.2019	24.00	*	111,24	100,72	10,52	69,48	69,19	0,29	9,10		9,30		9,30		69,46	0,63
05.07.2019	24.00	*	110,79	100,75	10,04	70,41	70,15	0,26	8,54		8,73		8,73		70,08	0,60
06.07.2019	24.00	*	111,24	100,72	10,52	69,48	69,19	0,29	9,10		9,30		9,30		70,08	0,60
07.07.2019	24.00	*	111,32	100,43	10,89	70,92	70,64	0,28	9,48		9,67		9,67		70,74	0,67
08.07.2019	24.00	*	111,71	100,70	11,01	70,80	70,58	0,22	9,51		9,74		9,74		70,12	0,68
09.07.2019	24.00	*	117,42	103,24	14,18	57,66	57,92	-0,26	12,52		12,70		12,70		54,08	0,14
10.07.2019	24.00	*	35,13	30,93	4,20	36,17	38,27	-0,10	3,79		3,79		3,80		36,89	0,14
11.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	22,86	23,03	-0,17	0,00		0,00		0,00		23,18	0,00
12.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	21,55	21,80	-0,25	0,00		0,00		0,00		21,65	0,00
13.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,95	21,18	-0,23	0,00		0,00		0,00		20,93	0,00
14.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,48	20,77	-0,29	0,00		0,00		0,00		20,52	0,00
15.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,26	20,42	-0,16	0,00		0,00		0,00		20,19	0,00
16.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,75	19,63	0,12	0,00		0,00		0,00		20,00	0,00
17.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,55	19,34	0,21	0,00		0,00		0,00		19,87	0,00
18.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,75	19,63	0,12	0,00		0,00		0,00		19,69	0,00
19.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,44	19,19	0,25	0,00		0,00		0,00		19,59	0,00
20.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,28	19,05	0,23	0,00		0,00		0,00		19,52	0,00
21.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,21	18,93	0,28	0,00		0,00		0,00		19,46	0,00
22.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,16	18,81	0,35	0,00		0,00		0,00		19,43	0,00
Среднее	24.00	*	0,00	0,00	0,00	19,13	18,69	0,44	0,00		0,00		0,00		19,43	0,00
Итого	720.00		64,53	58,53	6,00	48,83	48,68	0,15	155,45		158,82		158,82		48,56	0,35
Показания счетчиков на момент снятия данных:																
Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч							

Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Корректировка по приборам учета по среднему
Объем потребления тепловой энергии
Объем потребления тепловой энергии Увс изл.

17,2 °C
7,9 Гкал
158,82 М.хвб.
0 час
0 час
час
2,67 Гкал

Генеральный директор
Ирина В. Плечина
УТВЕРЖДЕНО
24.07.2019
ЧЕРТОВИЧЕВ Д.Х.
Представитель теплопоставляющей организации