

Отчет о теплом потреблении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 66, корп. 1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9969.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общину
 28640

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207788

расходомер: ПРЭМ-40-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема): Преобр.давления:

График: 150/70

Участитель: Бабушкина ул, д. 66, корп. 1
 Подключающий ГВС (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)

расходомер: ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-С1

Смак= 45
 КТСЛ-Н 45
 КТСЛ-Н 30
 ТСП-Н

Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм: Q=M*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), Тбсут:

Qот = 0,307
 Qот = 92,1

Qтеп = 0
 Qтеп = 0

Qтеп = 0,1868
 Qтеп ср = 0,0849
 Qтеп ср = 33,96 ГВтс/м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	M3	V4	dv(изна)	Уплдлт	T3	T4	P3	P4		
23.06.2019	24.00		153,56	141,13	12,43	72,47	68,01	4,46				157,23	144,11	13,12								1,54	
24.06.2019	24.00		154,68	144,94	9,74	73,06	68,57	4,49				158,41	148,10	10,31								1,37	
25.06.2019	24.00		152,53	141,67	10,86	71,10	66,81	4,29				156,05	144,61	11,44								1,39	
26.06.2019	24.00		154,94	143,77	11,17	72,21	67,83	4,38				158,60	146,87	11,73								1,44	
27.06.2019	24.00		155,56	144,84	10,72	73,33	68,82	4,41				159,35	148,01	11,34								1,43	
28.06.2019	24.00		156,07	145,23	10,84	72,84	68,33	4,51				159,84	148,34	11,50								1,45	
29.06.2019	24.00		153,56	142,53	11,03	72,03	67,53	4,50				157,21	145,54	11,67								1,44	
30.06.2019	24.00		152,39	141,58	10,81	71,36	66,93	4,43				155,95	144,55	11,40								1,41	
01.07.2019	24.00		154,77	142,61	12,16	71,44	67,19	4,25				158,36	145,58	12,78								1,48	
02.07.2019	24.00		155,85	143,15	12,70	72,08	67,83	4,25				159,57	146,19	13,38								1,53	
03.07.2019	24.00		152,29	141,76	10,53	71,12	66,61	4,51				155,91	145,62	10,29								1,31	
04.07.2019	24.00		152,37	142,65	9,72	71,57	67,27	4,30				155,80	144,67	11,13								1,39	
05.07.2019	24.00		150,74	142,06	8,68	72,06	67,53	4,53				154,32	145,08	9,24								1,27	
06.07.2019	24.00		154,00	142,75	11,25	71,80	67,37	4,43				157,62	145,77	11,85								1,44	
07.07.2019	24.00		153,99	141,35	12,64	72,35	67,86	4,49				157,66	144,34	13,32								1,56	
08.07.2019	24.00		153,53	141,59	11,94	72,25	67,80	4,45				157,19	144,57	12,62								1,50	
09.07.2019	24.00		157,31	142,10	15,21	56,91	54,60	2,31				159,76	144,15	15,61								1,20	
10.07.2019	24.00		52,83	48,55	4,28	37,40	36,14	1,26				53,17	48,85	4,32								0,22	
11.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,90	17,46	-0,56				0,00	0,00	0,00								0,00	
12.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	14,66	15,03	-0,37				0,00	0,00	0,00								0,00	
13.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	15,05	15,08	-0,03				0,00	0,00	0,00								0,00	
14.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	14,85	14,93	-0,08				0,00	0,00	0,00								0,00	
15.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	15,16	14,95	0,21				0,00	0,00	0,00								0,00	
16.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	15,92	15,61	0,31				0,00	0,00	0,00								0,00	
17.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,47	16,33	0,14				0,00	0,00	0,00								0,00	
18.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,97	16,87	0,10				0,00	0,00	0,00								0,00	
19.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,96	16,93	0,03				0,00	0,00	0,00								0,00	
20.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,48	17,23	0,25				0,00	0,00	0,00								0,00	
21.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,97	17,51	0,46				0,00	0,00	0,00								0,00	
22.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,04	17,51	0,53				0,00	0,00	0,00								0,00	
Среднее	24.00		89,03	82,48	6,56	48,13	45,62	2,51				91,07	84,17	6,90								0,81	
Итого	720.00		2670,97	2474,26	196,71							2732,00	2524,95	207,05								24,37	

Дата	Время	M1, т				M2, т				M3, т				M4, т				V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
		М1	М2	М3	М4	М1	М2	М3	М4	М1	М2	М3	М4	М1	М2	М3	М4					

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя (визл, рассчитанный по среднему)
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

17,2 °С
 20,99 Гкал
 207,05 м.куб.
 3,38 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

УТВЕРЖДЕНО
 « _____ » _____ 2019 г.
 Подпись: _____
 Должность: _____

ОТВЕТ ПРИБОРОВ
 « _____ » _____ 2019 г.
 Подпись: _____
 Должность: _____

Представитель Управляющей Организации: _____