

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9973.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 23594

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207145 Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1 расходомер: Smln= 0,1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-40-В1 0,1
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-В1 0,067
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hx)-M2*(t2-hx) лето: Qгвс=M3*(t3-hx)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,307 Qевт = 0 Qгвс = 0,1824
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 92,1 Qгвс ср = 0,073
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут: Gот = 0 Gгвс = 29,2 Gгвс м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019
 Qгвс = 0,1824 Qгвс ср = 0,073 Gгвс м = 29,2
 Qгвс м = 29,2 Gгвс м =

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	V4	dv (излпн)	Уплит
23.06.2019	24,00		139,52	127,67	11,85	73,13	67,88	5,25											
24.06.2019	24,00		141,57	130,99	10,58	73,76	68,39	5,37											
25.06.2019	24,00		139,95	127,83	12,12	71,72	66,65	5,07											
26.06.2019	24,00		140,96	130,00	10,96	72,95	67,64	5,31											
27.06.2019	24,00		142,38	130,86	11,52	74,03	68,67	5,36											
28.06.2019	24,00		142,27	131,24	11,03	73,50	68,08	5,42											
29.06.2019	24,00		141,02	128,68	12,34	72,73	67,32	5,41											
30.06.2019	24,00		140,02	127,84	12,18	72,02	66,81	5,21											
01.07.2019	24,00		140,13	129,32	10,81	72,10	66,95	5,15											
02.07.2019	24,00		140,79	129,88	10,91	72,74	67,55	5,19											
03.07.2019	24,00		140,14	128,91	11,23	72,23	67,00	5,23											
04.07.2019	24,00		139,88	128,04	11,84	71,82	66,47	5,35											
05.07.2019	24,00		139,20	128,11	11,09	72,79	67,32	5,47											
06.07.2019	24,00		141,68	128,51	13,17	72,55	67,17	5,38											
07.07.2019	24,00		140,88	127,44	13,44	73,07	67,63	5,44											
08.07.2019	24,00		139,87	127,97	11,90	72,86	67,44	5,42											
09.07.2019	24,00		143,47	127,44	16,03	73,92	68,87	5,05											
10.07.2019	24,00		40,92	37,16	3,76	37,92	36,35	1,57											
11.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,28	18,81	-0,53											
12.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	16,97	18,06	-1,09											
13.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	16,93	17,86	-0,93											
14.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	16,80	17,49	-0,69											
15.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	16,93	17,33	-0,40											
16.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,25	17,57	-0,32											
17.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,52	17,79	-0,27											
18.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	17,84	18,11	-0,27											
19.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	-0,26											
20.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,21	18,29	-0,08											
21.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,51	18,42	0,09											
22.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	18,55	18,41	0,14											
Среднее	24,00		81,16	74,26	6,89	49,02	46,18	2,83											
Итого	720,00		2434,65	2227,89	206,76														
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч								

Копичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

17,2 °С
 22,59 Гкал
 218,11 м.куб.
 0 час
 3,56 Гкал
 0 час
 218,11 м.куб.

ГТУП "ТЭК СПб" - официальный федеральный оператор учета тепловой энергии (от абонента)
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 Председатель: Теплоснабжающей организации
 Ответственный за учет: 24.07.2019г.
 ЧЕРНОПОДХОВА ДХ

График: 1507/0