

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
23596

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 89, корп. 2, лит. Ф
 Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 ВКГ-7 № 205749

Вычислитель: ПРЭМ-32-В1 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,256
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 76,8

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Учет ГВС (ТВ-2)

Qвс ср = 0,121
 Gвс ср = 0,055
 Qвс ср = 22 Gвс ср =

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ			
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	U3	U4	dv (элев)	Уплит	°C						°C	кгс/см2	кгс/см2
23.06.2019	24.00		114,31	105,08	9,23	72,74	72,53	0,21			9,73			9,73	9,95	9,95	9,95					72,06				0,70
24.06.2019	24.00*		116,06	107,75	8,31	73,31	73,07	0,24			8,87			8,87	9,08	9,08	9,08					72,89				0,65
25.06.2019	24.00*		113,96	105,46	8,50	71,36	71,16	0,20			8,97			8,97	9,18	9,18	9,18					70,60				0,63
26.06.2019	24.00*		114,85	106,67	8,18	72,39	72,14	0,25			8,61			8,61	8,81	8,81	8,81					72,23				0,52
27.06.2019	24.00*		115,21	107,65	7,56	73,56	73,34	0,22			7,92			7,92	8,10	8,10	8,10					72,96				0,58
28.06.2019	24.00*		115,30	107,97	7,33	73,12	72,89	0,23			7,77			7,77	7,96	7,96	7,96					72,50				0,56
29.06.2019	24.00*		114,74	105,77	8,97	72,26	72,01	0,25			9,38			9,38	9,59	9,59	9,59					71,80				0,57
30.06.2019	24.00*		114,43	104,89	9,54	71,60	71,39	0,21			9,91			9,91	10,12	10,12	10,12					70,90				0,70
01.07.2019	24.00*		115,51	106,06	9,45	71,60	71,38	0,22			9,80			9,80	10,02	10,02	10,02					71,01				0,70
02.07.2019	24.00*		117,07	108,14	8,93	72,18	71,97	0,21			9,26			9,26	9,48	9,48	9,48					71,58				0,56
03.07.2019	24.00*		117,54	108,85	8,69	71,71	71,48	0,23			8,94			8,94	9,16	9,16	9,16					71,47				0,64
04.07.2019	24.00*		117,15	108,30	8,85	71,36	71,09	0,27			9,05			9,05	9,27	9,27	9,27					71,43				0,64
05.07.2019	24.00*		116,85	108,43	8,42	72,30	72,07	0,23			8,63			8,63	8,84	8,84	8,84					71,73				0,62
06.07.2019	24.00*		117,75	108,97	8,78	72,06	71,83	0,23			9,07			9,07	9,27	9,27	9,27					71,59				0,65
07.07.2019	24.00*		117,03	108,02	9,01	72,54	72,30	0,24			9,20			9,20	9,41	9,41	9,41					72,11				0,66
08.07.2019	24.00*		117,38	107,67	9,71	72,55	72,35	0,20			9,86			9,86	10,08	10,08	10,08					71,78				0,71
09.07.2019	24.00*		58,45	59,94	-1,49	65,84	64,52	1,32			11,72			11,72	11,88	11,88	11,88					54,84				0,64
10.07.2019	24.00*		45,61	41,78	3,82	37,98	37,96	0,02			4,30			4,30	4,32	4,32	4,32					36,43				0,16
11.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,76	16,55	0,21			0,18			0,18	0,18	0,18	0,18					17,42				0,00
12.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,48	16,48	0,09			0,36			0,36	0,36	0,36	0,36					17,24				0,01
13.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,57	16,48	0,09			0,12			0,12	0,12	0,12	0,12					17,09				0,00
14.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,40	16,31	0,09			0,24			0,24	0,24	0,24	0,24					16,83				0,00
15.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,31	16,24	0,07			0,24			0,24	0,24	0,24	0,24					16,74				0,00
16.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,45	16,39	0,06			0,24			0,24	0,24	0,24	0,24					16,87				0,00
17.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	16,78	16,66	0,12			0,06			0,06	0,06	0,06	0,06					16,66				0,00
18.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	17,15	17,05	0,10			0,12			0,12	0,12	0,12	0,12					17,07				0,00
19.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	17,21	17,15	0,06			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					17,40				0,00
20.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	17,40	17,28	0,12			0,06			0,06	0,06	0,06	0,06					17,76				0,00
21.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	17,53	17,30	0,23			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					17,81				0,00
22.07.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	17,52	17,26	0,26			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					17,81				0,00
Среднее	24,00		65,31	60,58	4,73	48,82	48,59	0,23			5,42			5,42	5,54	5,54	5,54					48,22				0,37
Итого	720,00		1959,20	1817,41	141,79	48,82	48,59	0,23			162,61			162,61	166,14	166,14	166,14					166,14				11,20

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Общ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлн, рассчитанный по среднему:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоснабжения Узлн изл.

17,2 °С
 8,4 Гкал
 2,8 Гкал
 0 час
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

«Июль» «ЭНЕРГ ОБЪЕКТ»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИЕМА теплоснабжающей организации
 Предоставитель: ЧЕРНОДОХОВА ДХ
 166,14 м.куб.