Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 99, лит. И**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9005.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23598**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205811**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,256**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1078**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,049**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**76,8**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**19,6**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019		*																				
24.06.2019		*																				
25.06.2019		*																				
26.06.2019		*																				
27.06.2019		*																				
28.06.2019		*																				
29.06.2019		*																				
30.06.2019		*																				
01.07.2019		*																				
02.07.2019		*																				
03.07.2019		*																				
04.07.2019		*																				
05.07.2019		*																				
06.07.2019		*																				
07.07.2019		*																				
08.07.2019		*																				
09.07.2019		*																				
10.07.2019		*																				
11.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
12.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
13.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
14.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
15.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
16.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
17.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
18.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
19.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
20.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
21.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00						0,00
22.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,99	19,56	-1,57						0,00	0,00	0,00						
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	1,50	1,63	-0,13						0,00	0,00	0,00						0,00
Итого	**288,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**									**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **432** час **14,04** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **432** час **201,96** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,2** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **14,04** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **201,96** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 07 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ