

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖСК № 2 Невского района"

Адрес: Елизарова пр-кт, д. 19, лит. А

Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Установленные приборы: СЛТ1943 № 14797

Вычислитель: Часовые и уточн. архивы в файлах: PR3M-40-B1
Обратный трубопровод (M2) PR3M-40-B1
Подающий ГВС (M3) PR3M-32-B1
Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vn) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxv)-M2*(t2-hxv)

Договорные нагрузки: [кал/час: Qот.= 0,3939 Овент.= 0
Договорные нагрузки (ср. час): [кал/час: Гот.= 124,39 Свент.= 0
Договорные расходы (ср. сут.): [т/сут.: Гот.= 0,3939 Грех.= 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hxv) Qгвс= 0,2352 Qгвс.ср.= 0,1069
Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019 Свент.= 0 Грех.= 0 Qгвс.ср.= 42,76 Гвс.м=

Договор: 8805.038.1
Строит. адрес: 2-х-трубная схема
Телефон: 8805.038.1
Схема подключения: 2-х-трубная схема

Приборы УУТЗ поверены до: Gmax= 45
KTTTP-05
KTTTP-05
TTT 15-2

Термопреобр.: KTTTP-05
KTTTP-05
TTT 15-2

Режим (схема): Преобр. давлений: OЛ: СЛ-0; МЛ: СЛ-0;

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 12029

График: 14771

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общш
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.06.2019	24.00*		10,97	0,00	10,97	68,95	16,42	52,53						11,21	0,00	11,21						0,76
24.06.2019	24.00*		13,37	0,00	13,37	58,47	13,62	44,85						13,59	0,00	13,59						0,78
25.06.2019	24.00*		13,84	0,00	13,84	36,09	19,10	16,99						13,93	0,00	13,93						0,50
26.06.2019	24.00*		10,60	0,00	10,60	67,95	24,34	43,61						10,83	0,00	10,83						0,72
27.06.2019	24.00*		10,24	0,00	10,24	67,51	17,77	49,74						10,45	0,00	10,45						0,69
28.06.2019	24.00*		11,33	0,00	11,33	70,26	14,05	56,21						11,58	0,00	11,58						0,80
29.06.2019	24.00*		11,35	0,00	11,35	66,24	18,09	48,15						11,58	0,00	11,58						0,75
30.06.2019	24.00*		11,17	0,00	11,17	69,20	16,55	52,65						11,41	0,00	11,41						0,77
01.07.2019	24.00*		5,82	0,00	5,82	69,79	14,89	54,90						5,95	0,00	5,95						0,41
02.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	19,59	14,58	5,01						0,00	0,00	0,00						0,00
03.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	18,43	11,60	6,83						0,00	0,00	0,00						0,00
04.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	17,30	11,42	5,88						0,00	0,00	0,00						0,00
05.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	16,91	10,50	6,41						1,36	0,00	1,36						0,08
06.07.2019	24.00		1,33	0,00	1,33	61,16	11,08	50,08						10,34	0,00	10,34						0,70
07.07.2019	24.00*		10,12	0,00	10,12	68,81	12,97	55,84						9,93	0,00	9,93						0,31
08.07.2019	24.00*		4,59	0,00	4,59	68,26	15,67	52,59						9,93	0,00	9,93						0,66
09.07.2019	24.00*		9,73	0,00	9,73	67,59	16,20	51,39						10,02	0,00	10,02						0,67
10.07.2019	24.00*		9,81	0,00	9,81	68,06	16,74	51,32						9,08	0,00	9,08						0,61
11.07.2019	24.00*		8,89	0,00	8,89	68,67	15,39	53,28						10,58	0,00	10,58						0,72
12.07.2019	24.00*		10,35	0,00	10,35	69,85	14,02	55,83						10,12	0,00	10,12						0,67
13.07.2019	24.00*		9,91	0,00	9,91	67,88	15,48	52,40						10,06	0,00	10,06						0,67
14.07.2019	24.00*		9,85	0,00	9,85	67,93	13,00	54,93						10,26	0,00	10,26						0,68
15.07.2019	24.00*		10,06	0,00	10,06	67,13	18,24	48,89						10,26	0,00	10,26						0,68
16.07.2019	24.00*		10,05	0,00	10,05	68,13	20,20	47,93						19,16	0,00	19,16						1,29
17.07.2019	24.00*		18,76	0,00	18,76	68,55	20,48	48,07						35,03	0,00	35,03						2,34
18.07.2019	24.00		34,30	0,00	34,30	68,15	24,38	43,77						34,90	0,00	34,90						2,36
19.07.2019	24.00		34,15	0,00	34,15	69,14	19,83	49,31						34,69	0,00	34,69						2,33
20.07.2019	24.00		33,95	0,00	33,95	68,67	19,13	49,54						34,70	0,00	34,70						2,36
21.07.2019	24.00		33,94	0,00	33,94	69,52	22,82	46,70						34,13	0,00	34,13						2,36
22.07.2019	24.00		33,37	0,00	33,37	70,59	18,68	51,91						12,99	0,00	12,99						0,86
Итого	720,00		381,85	0,00	381,85	60,16	16,57	43,58						389,84	0,00	389,84						25,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общш, Гкал	Траб, ч
Дата, время										

Количество тепловой энергии Общш, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Период превышения 12: час

Корректировка на температуру холодной воды: 15,86 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 19,61 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общш: 389,84 м.куб.
Объем потребленного теплоснабителя Узла изл: 389,84 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖСК № 2 Невского района" Е.И. Сидорова
Исполнитель: Е.И. Сидорова
Отдел: Энергетический
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 19, лит. А
Телефон: 8805.038.1
E-mail: info@zsk2-nsk.ru