Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8806.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **12030**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

Вычислитель:	**СПТ943 № 14860**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ 15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,4078**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,01**	Qгвс.=	**0,3356**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,01**	Qгвс.ср=	**0,0987**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**128,779**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**4**	Gгвс.=	**39,48**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019		*																				
24.06.2019		*																				
25.06.2019		*																				
26.06.2019	24,00	*	6,31	0,00	6,31	72,11	49,19	22,92						6,46	0,00	6,46						0,46
27.06.2019	24,00	*	13,25	0,00	13,25	69,53	48,64	20,89						13,55	0,00	13,55						0,92
28.06.2019	24,00	*	15,25	0,28	14,97	72,36	63,10	9,26						15,61	0,29	15,32						1,09
29.06.2019	24,00		16,57	0,00	16,57	69,02	39,10	29,92						16,94	0,00	16,94						1,14
30.06.2019	24,00		15,14	0,00	15,14	71,08	51,51	19,57						15,49	0,00	15,49						1,08
01.07.2019	24,00		10,44	0,00	10,44	72,06	26,96	45,10						10,68	0,00	10,68						0,75
02.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	24,79	23,64	1,15						0,00	0,00	0,00						0,00
03.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	22,25	22,01	0,24						0,00	0,00	0,00						0,00
04.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	20,63	20,48	0,15						0,00	0,00	0,00						0,00
05.07.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	19,63	19,65	-0,02						0,00	0,00	0,00						0,00
06.07.2019	24,00		1,29	0,77	0,52	57,07	56,55	0,52						1,31	0,78	0,53						0,03
07.07.2019	24,00		91,79	71,69	20,10	70,90	70,74	0,16						93,91	73,34	20,57						1,44
08.07.2019	24,00		90,97	72,95	18,02	70,46	70,28	0,18						93,04	74,61	18,43						1,29
09.07.2019	24,00		91,58	73,70	17,88	70,28	70,11	0,17						93,65	75,37	18,28						1,27
10.07.2019	24,00	*	69,22	53,72	15,50	70,40	70,22	0,18						70,79	54,94	15,85						1,10
11.07.2019	24,00	*	15,19	0,00	15,19	71,35	48,96	22,39						15,54	0,00	15,54						1,08
12.07.2019	24,00	*	13,86	0,00	13,86	72,46	48,37	24,09						14,19	0,00	14,19						1,00
13.07.2019	24,00	*	17,85	0,00	17,85	70,72	47,73	22,99						18,26	0,00	18,26						1,26
14.07.2019	24,00	*	15,88	0,00	15,88	70,53	47,90	22,63						16,25	0,00	16,25						1,12
15.07.2019	24,00	*	13,67	0,00	13,67	70,15	47,76	22,39						13,98	0,00	13,98						0,96
16.07.2019	24,00	*	14,40	0,00	14,40	71,09	48,27	22,82						14,73	0,00	14,73						1,02
17.07.2019	24,00	*	14,92	0,00	14,92	69,10	48,61	20,49						15,25	0,00	15,25						1,03
18.07.2019	24,00	*	15,57	0,00	15,57	68,94	46,83	22,11						15,91	0,00	15,91						1,07
19.07.2019	24,00	*	13,50	0,00	13,50	69,78	46,81	22,97						13,80	0,00	13,80						0,94
20.07.2019	24,00	*	15,53	0,00	15,53	69,33	45,97	23,36						15,87	0,00	15,87						1,08
21.07.2019	24,00	*	13,82	0,00	13,82	70,30	46,27	24,03						14,13	0,00	14,13						0,97
22.07.2019	24,00	*	14,46	0,00	14,46	71,22	47,26	23,96						14,80	0,00	14,80						1,03
Среднее	24,00		22,24	10,12	12,12	62,87	47,15	15,73						22,75	10,35	12,40						0,86
Итого	**648,00**		**600,46**	**273,11**	**327,35**									**614,14**	**279,33**	**334,81**						**23,13**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72** час **3,03** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **72** час **43,68** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,86** °C **5,87** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **20,29** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **378,49** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Очистные сооружения» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 07 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ПХ