

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Кибальнична Ул, Д. 12, корп. 1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Источник: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Договор: 9099.038.1  
 Строит. адрес: Строит. адрес:  
 Телефон: Телефон:  
 Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 9856  
 График: 150/70

Установленные приборы: СТП7943 № 6075  
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D  
 Подающий трубопровод (М1) ЗРСВ-440Л-40  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-20-D  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hvx)-M2\*(t2-hvx)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0,335 Qтеп.= 0 Qгвс.= Qот+Qтеп+Qгвс  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот.= 0,335 Qтеп.= 0 Qгвс.= Qот+Qтеп+Qгвс  
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот.= 100,5 Gтеп.= 0 Gгвс.= Gот+Gтеп+Gгвс

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: Терапреобр.: КТПТР-05  
 Гмакс= 30 КТПТР-05  
 ТТТ-15-2  
 Режим (схема): Преобр. давления:  
 Отопление: Qтеп.= 0 Qгвс.= 0,07  
 Гтеп.= 0 Ггвс.= 28 Ггвс.м=

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уподпит	T3	T4	P3	P4	Общ
23.06.2019	24,00*	0,00	75,38	-75,38	70,76	70,70	0,06	14,28	14,28	14,61	14,61	70,69	70,69	1,01								
24.06.2019	24,00*	0,00	77,26	-77,26	71,43	71,17	0,26	14,75	14,75	15,09	15,09	71,23	71,23	1,05								
25.06.2019	24,00*	0,00	75,61	-75,61	69,14	69,51	-0,37	14,95	14,95	15,28	15,28	69,45	69,45	1,04								
26.06.2019	24,00*	0,00	76,10	-76,10	71,67	70,19	1,48	14,24	14,24	14,56	14,56	70,59	70,59	1,01								
27.06.2019	24,00*	0,00	76,64	-76,64	71,84	71,49	0,35	14,74	14,74	15,08	15,08	71,66	71,66	1,06								
28.06.2019	24,00*	0,00	76,95	-76,95	70,21	71,16	-0,95	15,40	15,40	15,76	15,76	71,33	71,33	1,10								
29.06.2019	24,00*	0,00	75,38	-75,38	70,60	70,23	0,37	17,39	17,39	17,79	17,79	70,62	70,62	1,23								
30.06.2019	24,00*	0,00	74,89	-74,89	69,33	69,73	-0,40	15,40	15,40	15,75	15,75	69,76	69,76	1,08								
01.07.2019	24,00*	0,00	75,70	-75,70	68,87	69,69	-0,82	14,29	14,29	14,61	14,61	69,83	69,83	1,00								
02.07.2019	24,00*	0,00	76,20	-76,20	71,51	70,18	1,33	14,32	14,32	14,65	14,65	70,38	70,38	1,01								
03.07.2019	24,00*	0,00	75,77	-75,77	70,78	69,87	0,91	15,24	15,24	15,59	15,59	70,44	70,44	1,07								
04.07.2019	24,00*	0,00	75,47	-75,47	70,97	69,25	1,72	14,70	14,70	15,03	15,03	69,87	69,87	1,03								
05.07.2019	24,00*	0,00	75,63	-75,63	70,71	70,12	0,59	15,11	15,11	15,46	15,46	70,36	70,36	1,06								
06.07.2019	24,00*	0,00	75,64	-75,64	71,01	69,87	1,14	16,18	16,18	16,55	16,55	70,14	70,14	1,14								
07.07.2019	24,00*	0,00	75,20	-75,20	71,35	70,33	1,02	15,96	15,96	16,33	16,33	70,73	70,73	1,13								
08.07.2019	24,00*	0,00	75,37	-75,37	68,37	70,63	-2,26	16,29	16,29	16,66	16,66	70,77	70,77	1,15								
09.07.2019	24,00*	0,00	76,95	-76,95	40,83	59,21	-18,38	20,41	20,41	20,70	20,70	54,87	54,87	1,12								
10.07.2019	24,00*	0,00	27,26	-27,26	21,20	38,12	-16,92	6,28	6,28	6,32	6,32	38,42	38,42	0,24								
11.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	18,34	18,37	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00								
12.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	18,09	18,11	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47	18,47	0,00								
13.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,26	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	18,57	0,00								
14.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	17,94	18,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36	0,00								
15.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,46	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	18,73	0,00								
16.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	18,76	18,91	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00								
17.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	19,54	19,22	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	0,00								
18.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	19,02	19,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33	0,00								
19.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	18,99	19,08	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	19,41	0,00								
20.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	19,38	19,43	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	19,81	0,00								
21.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	19,51	19,48	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	19,93	0,00								
22.07.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,52	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	20,06	0,00								
Среднее	24,00	0,00	43,91	-43,91	47,24	48,24	-1,00	9,00	9,00	9,19	9,19	48,37	48,37	0,62								
Итого	720,00	0,00	1317,40	-1317,40				269,93	269,93	275,82	275,82			18,53								

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Узлд, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 4,64 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 13,89 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 275,82 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от организации):  
 Представитель обслуживающей организации: