

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Кабельная ул. д. 16, корп. 1

Договор: 9100.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 9857

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховское"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

ОП: СП-0; МП: СП-0;

Редикс: 150/70

Установленные приборы: Сп1943 № 43959

См1=

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. Давления:

Вычислитель: ЦП943 № 43959

Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

См1=

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. Давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)

См1=

Приборы УТЭ поверены до:

Термопреобр.:

Преобр. Давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час):

Qот = 0,158

Qвент = 0

Qтех.гв =

Qтех.гв.ср =

Qвс.ср =

0,041

16,4

Гвс.м =

Договорные расходы (ср.ст.), т/сут:

Got = 47,4

Гвент = 0

Гтех.гв =

Гтех.гв.ср =

Гвс.ср =

16,4

Гвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.						
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4	
23.06.2019	24.00*		119,14	102,99	16,15	71,97	71,72	0,25			17,29			17,29									1,23
24.06.2019	24.00*		121,42	105,57	15,85	72,50	72,21	0,29			17,02			17,02									1,23
25.06.2019	24.00*		119,07	103,40	15,67	70,72	70,48	0,24			16,82			16,82									1,18
26.06.2019	24.00*		118,72	104,16	14,56	71,53	71,20	0,33			15,73			15,73									1,12
27.06.2019	24.00*		118,61	104,92	13,69	72,78	72,50	0,28			14,80			14,80									1,07
28.06.2019	24.00*		119,15	105,34	13,81	72,43	72,15	0,28			15,05			15,05									1,08
29.06.2019	24.00*		118,10	102,24	14,86	71,53	71,23	0,30			16,13			16,13									1,15
30.06.2019	24.00*		119,50	102,48	17,02	70,94	70,70	0,24			18,35			18,35									1,29
01.07.2019	24.00*		118,04	103,65	14,39	70,90	70,64	0,26			15,60			15,60									1,10
02.07.2019	24.00*		118,05	104,30	13,75	71,44	71,18	0,26			15,08			15,08									1,07
03.07.2019	24.00*		118,56	103,65	14,91	71,17	70,87	0,30			16,42			16,42									1,17
04.07.2019	24.00*		116,11	103,30	12,81	70,58	70,27	0,31			14,15			14,15									1,00
05.07.2019	24.00*		116,48	103,48	13,00	71,45	71,17	0,28			14,29			14,29									1,01
06.07.2019	24.00*		117,06	103,48	13,58	71,45	71,17	0,28			15,01			15,01									1,06
07.07.2019	24.00*		117,48	102,84	14,64	71,70	71,38	0,32			15,91			15,91									1,14
08.07.2019	24.00*		118,43	103,04	15,39	71,91	71,63	0,28			16,81			16,81									1,20
09.07.2019	24.00*		122,49	105,45	17,04	72,49	72,15	0,34			18,54			18,54									1,03
10.07.2019	24.00*		44,31	37,62	6,69	38,29	38,23	0,06			6,97			6,97									0,27
11.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
12.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
13.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
14.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
15.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
16.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
17.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
18.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
19.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
20.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
21.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
22.07.2019	24.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00								0,00	
Среднее	24.00		68,69	60,10	8,59	49,18	49,10	0,07			9,33			9,33								0,65	
Итого	720,00		2060,72	1802,91	257,81						279,97			279,97								19,40	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения 12:

Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 4,82 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 14,58 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Узлп изл: 286,22 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ОТЧЕТ ПЕРИОДА 24.07.2019

Представитель теплоотдающей организации: КУУТЭ

24.07.2019

24.07.2019