

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Кибальчича ул, д. 18, корп. 1
 Обслуживающая организация: Договор: 9101.038.1
 Телефон: Телефон: 9859
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергостанция" Схема подключения: 2-х трубная схема
 Расчетный алгоритм: зима: лето: Qтеп=M3*(t3-tнвх) Qтеп ср= Qтеп ср= 0,1971
 Qтеп ср= 0,0896
 Qтеп ср= 35,84 Грвс.м

Установленные приборы: СЛТТ943 № 6066 Часовые и строчн. архивы в файлах:
 Вычислитель: PR3M-32-D расходомер:
 Подводящий трубопровод (M1) PR3M-32-D
 Обратный трубопровод (M2) PR3M-32-D
 Подводящий ГВС (M3) PR3M-20-D
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Режим (схема): ОН: СЛ-0, МП: СЛ-0;
 Преобр. давления:
 Термоприобр.: КЛТТР-05
 КЛТТР-05
 ТЛТ-15-2

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qотг = 0,336 Qтепг = 0 Qтеп ср = 0,1971
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qотг ср = 0 Qтеп ср = 0 Qтеп ср = 0,0896
 Проворонные расходы (ср. сут.): ТГотг: Gотг = 100,8 Gтеп = 0 Gтеп ср = 35,84 Грвс.м

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Uполнит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	
23.06.2019	24.00	*	97,27	82,85	14,42	71,48	71,10	0,38			14,31	14,31	14,64	14,64	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	14,09	1,03
24.06.2019	24.00	*	98,66	84,76	13,90	71,94	71,53	0,41			13,76	13,76	14,09	14,09	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30	0,99
25.06.2019	24.00	*	96,23	83,16	13,07	70,29	69,91	0,38			13,00	13,00	13,30	13,30	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	14,54	0,92
26.06.2019	24.00	*	98,41	83,71	14,70	70,93	70,49	0,44			14,54	14,54	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	1,04
27.06.2019	24.00	*	97,44	84,25	13,19	72,24	71,83	0,41			13,03	13,03	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	13,34	0,95
28.06.2019	24.00	*	99,16	84,66	14,50	71,96	71,55	0,41			14,33	14,33	14,67	14,67	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	1,04
29.06.2019	24.00	*	99,44	83,04	16,40	71,03	70,59	0,44			16,20	16,20	16,58	16,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	1,16
30.06.2019	24.00	*	96,04	82,51	13,53	70,48	70,14	0,34			13,28	13,28	13,58	13,58	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54	0,94
01.07.2019	24.00	*	98,61	83,18	15,43	70,42	70,07	0,35			15,19	15,19	15,54	15,54	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	1,08
02.07.2019	24.00	*	96,83	83,63	13,20	70,79	70,51	0,28			12,94	12,94	12,94	12,94	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	0,92
03.07.2019	24.00	*	98,25	83,26	14,99	70,71	70,26	0,45			14,74	14,74	15,08	15,08	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	13,24	1,05
04.07.2019	24.00	*	96,21	82,70	13,51	70,09	69,66	0,43			13,23	13,23	13,53	13,53	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	15,08	0,94
05.07.2019	24.00	*	97,70	82,98	14,72	70,94	70,52	0,42			14,44	14,44	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	14,78	1,03
06.07.2019	24.00	*	97,55	82,84	14,71	70,65	70,23	0,42			14,41	14,41	14,75	14,75	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	1,02
07.07.2019	24.00	*	97,58	82,46	15,12	71,16	70,72	0,44			14,82	14,82	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	15,17	1,06
08.07.2019	24.00	*	97,89	82,67	15,22	71,46	71,05	0,41			14,91	14,91	15,26	15,26	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	17,58	1,07
09.07.2019	24.00	*	102,14	84,42	17,72	71,39	70,94	0,45			17,30	17,30	17,30	17,30	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	1,00
10.07.2019	24.00	*	44,05	32,66	11,39	38,34	38,16	0,18			10,94	10,94	10,94	10,94	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	11,01	0,42
11.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,10	17,06	0,04			0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24	0,00
12.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,77	16,58	0,19			0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00
13.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,78	16,63	0,15			0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	0,00
14.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,56	16,36	0,20			0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	0,00
15.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	16,76	16,61	0,15			0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53	0,00
16.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	17,26	16,87	0,39			0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	0,00
17.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,55	18,74	-0,19			0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	0,00
18.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,08	17,96	0,12			0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	17,99	0,00
19.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,20	17,78	0,42			0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,27	18,27	18,27	18,27	18,27	18,27	0,00
20.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,35	17,75	0,60			0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	0,00
21.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,55	17,85	0,70			0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00
22.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	18,55	17,85	0,70			0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00
Среднее	24.00		56,98	48,32	8,66	48,27	47,95	0,32			8,51	8,51	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	0,59
Итого	720,00		1709,46	1449,74	259,72	48,27	47,95	0,32			255,37	255,37	261,02	261,02	261,02	261,02	261,02	261,02	261,02	261,02	261,02	17,65

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ., Гкал	Треб., ч

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения т2: 4,39 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 13,27 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 261,02 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Уилл: 261,02 м.куб.

«ТЭК СПб»
 «Энергоснабжение» (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии и теплоносителя
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ
 Представитель теплоносителя организации 2019г
 Узел учета: Код УУТЗ: 9859
 График: 150770