Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 10, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9036.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23559**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207135**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)					КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30		
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2871**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1708**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0574**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**87,2203**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22,96**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	108,29	97,50	10,79	71,96	71,90	0,06			10,03		10,03	10,26		10,26		71,46				0,72
24.06.2019	24,00		110,96	99,74	11,22	72,51	72,41	0,10			10,25		10,25	10,46		10,46		72,39				0,74
25.06.2019	24,00	*	109,17	97,59	11,58	70,70	70,66	0,04			10,75		10,75	10,99		10,99		70,16				0,75
26.06.2019	24,00	*	109,98	98,85	11,13	71,52	71,42	0,10			10,30		10,30	10,52		10,52		71,48				0,74
27.06.2019	24,00	*	110,24	99,63	10,61	72,80	72,71	0,09			9,78		9,78	10,03		10,03		72,51				0,71
28.06.2019	24,00	*	109,76	99,85	9,91	72,43	72,35	0,08			9,14		9,14	9,36		9,36		72,07				0,66
29.06.2019	24,00	*	109,25	98,00	11,25	71,52	71,43	0,09			10,63		10,63	10,85		10,85		71,32				0,76
30.06.2019	24,00	*	108,91	97,42	11,49	70,91	70,86	0,05			10,87		10,87	11,11		11,11		70,41				0,76
01.07.2019	24,00	*	108,61	98,33	10,28	70,88	70,80	0,08			9,49		9,49	9,72		9,72		70,55				0,67
02.07.2019	24,00	*	109,64	98,92	10,72	71,43	71,36	0,07			9,95		9,95	10,18		10,18		70,97				0,70
03.07.2019	24,00	*	109,55	98,16	11,39	71,20	71,10	0,10			10,69		10,69	10,93		10,93		71,07				0,76
04.07.2019	24,00	*	109,10	97,88	11,22	70,72	70,62	0,10			10,61		10,61	10,84		10,84		70,61				0,75
05.07.2019	24,00	*	108,50	97,91	10,59	71,57	71,49	0,08			9,90		9,90	10,13		10,13		71,27				0,70
06.07.2019	24,00	*	108,20	98,33	9,87	71,33	71,25	0,08			9,24		9,24	9,45		9,45		71,02				0,66
07.07.2019	24,00		109,08	97,87	11,21	71,80	71,71	0,09			10,47		10,47	10,70		10,70		71,52				0,75
08.07.2019	24,00	*	109,39	98,10	11,29	71,98	71,90	0,08			10,55		10,55	10,80		10,80		71,65				0,76
09.07.2019	24,00	*	97,60	86,81	10,79	64,81	64,85	-0,04			10,58		10,58	10,77		10,77		63,72				0,67
10.07.2019	24,00	*	93,30	81,15	12,15	67,49	67,35	0,14			11,66		11,66	11,91		11,91		67,29				0,78
11.07.2019	24,00	*	91,98	81,50	10,48	68,67	68,55	0,12			10,01		10,01	10,21		10,21		68,33				0,68
12.07.2019	24,00	*	92,08	80,98	11,10	67,36	67,28	0,08			10,64		10,64	10,85		10,85		66,80				0,71
13.07.2019	24,00	*	92,15	80,44	11,71	65,06	64,97	0,09			11,33		11,33	11,55		11,55		64,66				0,73
14.07.2019	24,00	*	91,10	80,07	11,03	64,68	64,58	0,10			10,62		10,62	10,81		10,81		64,44				0,68
15.07.2019	24,00	*	92,89	80,44	12,45	65,38	65,28	0,10			11,99		11,99	12,21		12,21		65,10				0,78
16.07.2019	24,00	*	88,47	77,58	10,89	67,55	67,38	0,17			10,49		10,49	10,69		10,69		67,54				0,71
17.07.2019	24,00	*	87,48	77,43	10,05	69,98	69,85	0,13			9,80		9,80	10,01		10,01		69,59				0,68
18.07.2019	24,00	*	89,63	78,53	11,10	67,42	67,31	0,11			10,67		10,67	10,92		10,92		66,99				0,72
19.07.2019	24,00	*	88,27	78,94	9,33	67,87	67,73	0,14			8,95		8,95	9,13		9,13		67,63				0,60
20.07.2019	24,00	*	88,70	78,99	9,71	68,70	68,57	0,13			9,42		9,42	9,61		9,61		68,41				0,64
21.07.2019	24,00	*	87,97	78,62	9,35	68,87	68,75	0,12			9,06		9,06	9,24		9,24		68,49				0,62
22.07.2019	24,00	*									9,52		9,52	9,75		9,75		70,48				0,67
Среднее	24,00		97,67	87,19	10,49	69,62	69,53	0,09			10,25		10,25	10,47		10,47		69,33				0,71
Итого	**720,00**		**2930,25**	**2615,56**	**314,69**						**307,39**		**307,39**	**313,99**		**313,99**						**21,26**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,83** °C **4,87** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **16,39** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **313,99** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 22.07.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/