Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9038.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 14, лит. А** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23561**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 253403** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,245** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0033**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0015**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **74,4304** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	107,13	106,85	0,28	72,71	72,59	0,12			0,23		0,23	0,23		0,23		67,20				0,04
24.06.2019	24,00	*	109,45	109,30	0,15	73,24	73,11	0,13			0,04		0,04	0,04		0,04		54,24				0,03
25.06.2019	24,00	*	106,84	106,78	0,06	71,38	71,27	0,11			0,10		0,10	0,10		0,10		59,64				0,02
26.06.2019	24,00	*	108,24	108,16	0,08	72,27	72,15	0,12			0,11		0,11	0,11		0,11		66,19				0,03
27.06.2019	24,00	*	109,09	109,07	0,02	73,53	73,40	0,13			0,04		0,04	0,04		0,04		51,63				0,02
28.06.2019	24,00	*	109,64	109,36	0,28	73,12	72,99	0,13			0,30		0,30	0,30		0,30		70,72				0,04
29.06.2019	24,00	*	107,41	107,32	0,09	72,22	72,09	0,13			0,15		0,15	0,15		0,15		62,34				0,03
30.06.2019	24,00	*	106,66	106,65	0,01	71,62	71,50	0,12			0,02		0,02	0,02		0,02		65,83				0,02
01.07.2019	24,00	*	107,68	107,63	0,05	71,58	71,47	0,11			0,10		0,10	0,10		0,10		64,71				0,02
02.07.2019	24,00	*	108,27	108,24	0,03	72,21	72,10	0,11			0,06		0,06	0,06		0,06		63,41				0,02
03.07.2019		*																				
04.07.2019		*																				
05.07.2019	24,00	*	107,19	107,11	0,08	72,31	72,19	0,12			0,12		0,12	0,12		0,12		68,07				0,03
06.07.2019	24,00	*	107,57	107,53	0,04	72,07	71,95	0,12			0,07		0,07	0,07		0,07		62,90				0,03
07.07.2019	24,00	*	107,17	107,02	0,15	72,54	72,42	0,12			0,22		0,22	0,22		0,22		69,96				0,03
08.07.2019	24,00	*	104,93	106,06	-1,13	72,66	72,51	0,15			0,04		0,04	0,04		0,04		58,72				0,02
09.07.2019	24,00	*	97,20	97,09	0,11	65,52	65,40	0,12			0,08		0,08	0,08		0,08		55,91				0,02
10.07.2019	24,00	*	90,83	90,65	0,18	68,33	68,15	0,18			0,18		0,18	0,18		0,18		66,45				0,04
11.07.2019	24,00	*	91,25	90,94	0,31	69,51	69,32	0,19			0,20		0,20	0,20		0,20		66,79				0,05
12.07.2019	24,00	*	90,69	90,37	0,32	68,13	67,95	0,18			0,04		0,04	0,04		0,04		60,78				0,04
13.07.2019	24,00	*	90,05	89,75	0,30	65,79	65,64	0,15			0,04		0,04	0,04		0,04		59,19				0,03
14.07.2019	24,00	*	89,62	89,30	0,32	65,45	65,29	0,16			0,06		0,06	0,06		0,06		64,99				0,03
15.07.2019	24,00	*	90,00	89,70	0,30	66,19	66,03	0,16			0,04		0,04	0,04		0,04		56,17				0,03
16.07.2019	24,00	*	86,82	86,48	0,34	68,47	68,29	0,18			0,07		0,07	0,07		0,07		67,64				0,04
17.07.2019	24,00	*	86,52	86,21	0,31	70,87	70,68	0,19			0,06		0,06	0,06		0,06		54,37				0,05
18.07.2019	24,00	*	87,86	87,49	0,37	68,23	68,05	0,18			0,14		0,14	0,14		0,14		64,22				0,04
19.07.2019	24,00	*	88,23	87,96	0,27	68,74	68,55	0,19			0,06		0,06	0,06		0,06		61,49				0,04
20.07.2019	24,00	*	88,39	87,97	0,42	69,58	69,40	0,18			0,13		0,13	0,13		0,13		69,01				0,05
21.07.2019	24,00	*	87,97	87,56	0,41	69,77	69,59	0,18			0,21		0,21	0,21		0,21		65,93				0,05
22.07.2019	24,00	*	86,62	86,36	0,26	71,81	71,63	0,18			0,04		0,04	0,04		0,04		53,00				0,04
Среднее	24,00		98,55	98,39	0,16	70,35	70,20	0,15			0,11		0,11	0,11		0,11		62,55				0,03
Итого	**672,00**		**2759,32**	**2754,91**	**4,41**						**2,95**		**2,95**	**2,95**		**2,95**						**0,93**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час **0,06** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **48** час **0,22** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,83** °C **0,09** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0,9** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **3,17** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 07 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ