Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9039.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Матюшенко пер, д. 16, лит. В** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23564**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207187** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3512** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0089** Qгвс.= **0,3248**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0089** Qгвс.ср= **0,0869**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **106,694** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **3,56** Gгвс.= **34,76** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00		170,49	158,09	12,40	72,44	74,06	-1,62	6,80	4,90	12,34		12,34	12,62		12,62		72,27				0,89
24.06.2019	24,00		175,02	161,32	13,70	72,99	74,68	-1,69	6,80	4,90	13,39		13,39	13,70		13,70		73,04				0,98
25.06.2019	24,00		172,06	157,32	14,74	71,14	73,44	-2,30	6,80	4,90	14,18		14,18	14,51		14,51		70,94				1,00
26.06.2019	24,00		174,52	159,22	15,30	72,05	74,17	-2,12	6,80	4,90	14,96		14,96	15,34		15,34		72,36				1,08
27.06.2019	24,00		175,45	160,49	14,96	73,28	75,06	-1,78	6,80	4,90	14,54		14,54	14,89		14,89		73,25				1,06
28.06.2019	24,00		175,61	160,74	14,87	72,87	75,03	-2,16	6,80	4,90	14,37		14,37	14,70		14,70		72,77				1,05
29.06.2019	24,00		172,89	157,70	15,19	71,97	74,04	-2,07	6,80	4,90	14,56		14,56	14,91		14,91		72,03				1,05
30.06.2019	24,00		172,42	156,57	15,85	71,34	72,87	-1,53	6,80	4,90	15,48		15,48	15,85		15,85		71,19				1,10
01.07.2019	24,00		173,85	157,82	16,03	71,34	72,88	-1,54	6,80	4,90	15,75		15,75	16,13		16,13		71,32				1,12
02.07.2019	24,00		173,34	156,64	16,70	71,92	73,59	-1,67	6,80	4,90	14,53		14,53	14,89		14,89		71,83				1,04
03.07.2019	24,00		171,96	153,76	18,20	71,61	73,35	-1,74	6,80	4,90	14,82		14,82	15,15		15,15		71,69				1,06
04.07.2019	24,00		170,07	154,36	15,71	71,12	72,75	-1,63	6,80	4,90	13,39		13,39	13,70		13,70		71,32				0,95
05.07.2019	24,00		170,35	155,59	14,76	72,04	73,54	-1,50	6,80	4,90	13,62		13,62	13,93		13,93		71,98				0,98
06.07.2019	24,00		171,85	156,88	14,97	71,81	73,24	-1,43	6,80	4,90	14,11		14,11	14,44		14,44		71,82				1,01
07.07.2019	24,00		170,90	156,21	14,69	72,28	73,60	-1,32	6,80	4,90	14,15		14,15	14,49		14,49		72,37				1,02
08.07.2019	24,00		170,35	146,30	24,05	72,37	74,24	-1,87	6,80	4,90	13,41		13,41	13,73		13,73		72,17				0,97
09.07.2019	24,00		154,05	144,50	9,55	65,23	66,90	-1,67	6,80	4,90	14,31		14,31	14,58		14,58		64,68				0,93
10.07.2019	24,00	*	147,14	124,52	22,62	68,05	69,60	-1,55	6,80	4,90	14,85		14,85	15,14		15,14		68,19				1,01
11.07.2019	24,00		146,46	124,95	21,51	69,21	70,86	-1,65	6,80	4,90	14,24		14,24	14,55		14,55		69,22				0,98
12.07.2019	24,00		145,31	126,49	18,82	67,81	69,33	-1,52	6,80	4,90	14,27		14,27	14,59		14,59		67,54				0,96
13.07.2019	24,00		145,88	128,98	16,90	65,51	67,13	-1,62	6,80	4,90	16,06		16,06	16,36		16,36		65,43				1,05
14.07.2019	24,00		144,73	128,97	15,76	65,18	66,73	-1,55	6,80	4,90	15,53		15,53	15,83		15,83		65,29				1,01
15.07.2019	24,00		144,60	128,93	15,67	65,91	67,35	-1,44	6,80	4,90	14,72		14,72	14,99		14,99		66,01				0,97
16.07.2019	24,00		139,99	128,75	11,24	68,19	69,53	-1,34	6,80	4,90	14,98		14,98	15,28		15,28		68,54				1,03
17.07.2019	24,00		138,61	128,56	10,05	70,55	71,65	-1,10	6,80	4,90	13,95		13,95	14,26		14,26		70,48				0,98
18.07.2019	24,00										14,52		14,52	14,79		14,79		67,80				0,98
19.07.2019	24,00		140,09	127,47	12,62	68,44	69,61	-1,17	6,80	4,90	12,78		12,78	13,04		13,04		68,56				0,88
20.07.2019	24,00		140,77	124,72	16,05	69,28	70,32	-1,04	6,80	4,90	13,48		13,48	13,75		13,75		69,34				0,94
21.07.2019	24,00	*	141,90	122,10	19,80	69,47	70,47	-1,00	6,80	4,90	15,40		15,40	15,73		15,73		69,54				1,07
22.07.2019	24,00	*	139,68	117,05	22,63	71,51	73,20	-1,69	6,80	4,90	14,84		14,84	15,16		15,16		71,82				1,07
Среднее	24,00		154,34	138,83	15,51	70,24	71,84	-1,60	6,80	4,90	14,38		14,38	14,70		14,70		70,16				1,01
Итого	**720,00**		**4630,34**	**4165,00**	**465,34**						**431,53**		**431,53**	**441,03**		**441,03**						**30,22**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,83** °C **6,83** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **23,39** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **441,03** м.куб.

ГУП «ТСК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ 10 07 2019г
ЧЕРГОЦОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /