

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская Ул., д. 19, лит. А

Договор: 9046-038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Общий  
 24305

Источник: котельная 2 Невская

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205784

Выкачиватель: ПРЭМ-40-В1

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1

Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетный алгоритм:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Часовые и суточ. архивы в файлах:

расходомер:

ГРЭМ-40-В1

ПРЭМ-40-В1

ПРЭМ-20-В1

зима:

Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

Qот.= 0,4396

Qвант.= 0

Qтех.= 0

Qгвс.= 0,0044

Qгвс.ср.= 0,002

Qгвс.м.= 0,8

лето:

Qгвс.=M3\*(t3-tхв)

Qтех.= 0

Qтех.гвс.ср.= 0

Qгвс.= 0

График: 149/70

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (капн)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	17,14	16,88	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33					0,00	
24.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	17,07	16,80	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,26					0,00	
25.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	17,14	16,87	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34					0,00	
26.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	17,26	16,97	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46					0,00	
27.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	17,16	16,97	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48					0,00	
28.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,59	16,48	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84					0,00	
29.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,32	16,14	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53					0,00	
30.06.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,66	16,42	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83					0,00	
01.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	17,46	16,97	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72					0,00	
02.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	17,27	17,03	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49					0,00	
03.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,67	16,56	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92					0,00	
04.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,09	15,88	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43					0,00	
05.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,08	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31					0,00	
06.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	14,44	14,52	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60					0,00	
07.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	15,06	14,98	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28					0,00	
08.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	15,59	15,41	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84					0,00	
09.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	15,79	15,70	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98					0,00	
10.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	15,28	15,27	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53					0,00	
11.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	14,32	14,40	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69					0,00	
12.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	14,14	14,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33					0,00	
13.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,49	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80					0,00	
14.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	14,76	14,70	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03					0,00	
15.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	14,95	14,77	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25					0,00	
16.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	15,39	15,15	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74					0,00	
17.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	15,79	15,57	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03					0,00	
18.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,25	16,04	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48					0,00	
19.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,45	16,31	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68					0,00	
20.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,44	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82					0,00	
21.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,43	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85					0,00	
22.07.2019	24.00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,38	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87					0,00	
Среднее	24.00	0,00	0,00	0,00	16,02	15,86	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26					0,00	
Итого	720,00	0,00	0,00	0,00																			0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:

Объем теплоснабителя Узил, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

Количество потребленной тепловой энергии Общц:

Объем потребленного теплоснабителя Узв изл.

0 час

0 час

0 час

0 Гкал

15,83 °C

0 Гкал

0 м.куб.

Гкал

куб.м

Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 Гкал

0 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

24.07.2019г

ЧЕРНОУХОВА

24.07.2019г

ЧЕРНОУХОВА

24.07.2019г