

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 19, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9907.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЗ:

Общий  
 23581

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергто"  
 Установка тепловых приборов: Часовые и сумм. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204697  
 Подключающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УЛТЗ поверены до: Tmax= 30  
 КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСПН 30

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

График: 150/70

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,217  
 Qвент = 0  
 Qтех = 0  
 Qгвс ср = 0,184  
 Qгвс ср = 0,0393  
 Qгвс ср = 15,72  
 Qгвс ср = 15,72  
 Qгвс ср = 15,72

лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)  
 Qгвс ср = 0,0118  
 Qгвс ср = 0,0118  
 Qгвс ср = 4,72

Контроль ГВС (ТВ-2)  
 Qгвс ср = 0,184  
 Qгвс ср = 0,0393  
 Qгвс ср = 15,72

Дата

Дата	Тп	НС	Узел ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ				
			М1	М2	dlM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dlM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4						
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.06.2019	24.00	24.00	98,77	94,87	3,90	72,10	67,21	4,89									101,13	96,88	4,25								0,75
24.06.2019	24.00	24.00	101,35	97,24	4,11	72,67	67,76	4,91									103,76	99,33	4,43								0,78
25.06.2019	24.00	24.00	99,66	94,89	4,77	70,75	65,97	4,78									101,91	96,84	5,07								0,80
26.06.2019	24.00	24.00	101,12	96,30	4,82	71,79	66,91	4,88									103,50	98,29	5,21								0,82
27.06.2019	24.00	24.00	102,76	97,03	5,73	72,93	68,03	4,90									105,22	99,11	6,11								0,90
28.06.2019	24.00	24.00	102,08	97,43	4,65	72,49	67,55	4,94									104,51	99,53	4,88								0,82
29.06.2019	24.00	24.00	99,39	95,91	3,48	71,66	66,66	5,00									101,76	97,88	3,88								0,73
30.06.2019	24.00	24.00	100,59	94,60	5,99	71,04	66,22	4,82									102,92	96,56	6,36								0,88
01.07.2019	24.00	24.00	101,43	95,80	5,63	71,06	66,35	4,71									103,80	97,75	6,05								0,86
02.07.2019	24.00	24.00	101,89	96,34	5,55	71,67	66,89	4,78									104,26	98,35	5,91								0,85
03.07.2019	24.00	24.00	101,09	95,71	5,38	71,20	66,37	4,83									103,44	97,66	5,78								0,86
04.07.2019	24.00	24.00	100,59	95,37	5,22	70,76	65,85	4,91									102,90	97,26	5,64								0,84
05.07.2019	24.00	24.00	101,36	95,06	6,30	71,69	66,66	5,03									103,73	97,00	6,73								0,82
06.07.2019	24.00	24.00	100,31	95,63	4,68	71,49	66,39	5,10									102,69	97,56	5,13								0,82
07.07.2019	24.00	24.00	99,15	94,80	4,35	71,99	66,82	5,17									101,50	96,79	4,71								0,81
08.07.2019	24.00	24.00	102,12	96,87	5,25	71,85	66,92	4,93									104,44	98,92	5,52								0,86
09.07.2019	24.00	24.00	104,90	96,64	8,26	57,04	54,31	2,73									106,53	98,03	8,50								0,74
10.07.2019	24.00	24.00	33,06	30,38	2,68	37,68	36,34	1,34									33,29	30,58	2,71								0,14
11.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	18,39	19,18	-0,79									0,00	0,00	0,00								0,00
12.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	17,04	17,50	-0,46									0,00	0,00	0,00								0,00
13.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	17,19	17,35	-0,16									0,00	0,00	0,00								0,00
14.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	17,16	17,14	0,02									0,00	0,00	0,00								0,00
15.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	17,02	17,01	0,01									0,00	0,00	0,00								0,00
16.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,31	-0,02									0,00	0,00	0,00								0,00
17.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	17,84	17,79	0,05									0,00	0,00	0,00								0,00
18.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,01	0,02									0,00	0,00	0,00								0,00
19.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,11	0,01									0,00	0,00	0,00								0,00
20.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	18,32	18,27	0,05									0,00	0,00	0,00								0,00
21.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	18,54	18,42	0,12									0,00	0,00	0,00								0,00
22.07.2019	24.00	24.00	0,00	0,00	0,00	18,51	18,36	0,15									0,00	0,00	0,00								0,00
Среднее	24.00	24.00	56,39	55,36	3,03	48,51	45,79	2,72									59,71	56,48	3,23								0,47
Итого	720,00	720,00	1751,62	1660,87	90,75												1791,29	1694,32	96,97								14,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час  
 0 час  
 17,2 °C  
 1,56 Гкал

Гкал  
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 УПРАВЛЕНИЕ ГРЕЙДЕРСГ УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 Представитель теплонаблюдающей организации  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019Г  
 ЧЕРТОНОДХОВА ИХ