

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ново-Александровская ул., д. 24, лит. А  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенно"

Договор: 9341.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЗ:

Общий  
 23583

График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206093  
 Подающий трубопровод (M1) PRЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (M3) PRЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЗ в поверены до:  
 Gmax= 45  
 KTCI-IH 45  
 KTCI-IIH 30  
 TCI-IH

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M\*(t1-t2)\*M2\*(t2-t3) лето: Qгвс=M3\*(t3-t4)  
 Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот = 0,327 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0,0704 Qгвс ср = 0  
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот = 98,1 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019 Gгвс = 0  
 Gгвс = 28,16 Gгвс.м =

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (калив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Общ.			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т кал		
23.06.2019	24.00		109.02	93.88	15.14	72.89	68.16	4.73			12.28	12.28	12.28	12.55				72.45						0.89	
24.06.2019	24.00		110.95	96.21	14.74	73.51	68.76	4.75			11.87	11.87	11.87	12.18				73.19						0.87	
25.06.2019	24.00		108.36	94.12	14.24	71.49	66.92	4.57			11.40	11.40	11.67	11.67				71.08						0.81	
26.06.2019	24.00		111.28	95.50	15.78	72.68	67.97	4.71			12.98	12.98	12.98	13.28				72.57						0.94	
27.06.2019	24.00		111.15	96.19	14.96	73.77	68.98	4.79			12.13	12.13	12.13	12.43				73.49						0.89	
28.06.2019	24.00		111.55	96.40	15.15	73.26	68.37	4.89			12.24	12.24	12.24	12.53				72.88						0.90	
29.06.2019	24.00		110.00	94.66	15.34	72.50	67.60	4.90			12.48	12.48	12.78	12.78				72.43						0.92	
30.06.2019	24.00		109.74	94.05	15.69	71.79	67.09	4.70			12.87	12.87	13.16	13.16				71.39						0.96	
01.07.2019	24.00		111.03	94.96	16.07	71.86	67.24	4.62			13.32	13.32	13.64	13.64				71.59						0.92	
02.07.2019	24.00		110.41	95.37	15.04	72.50	67.85	4.65			12.25	12.25	12.54	12.54				72.16						0.88	
03.07.2019	24.00		110.30	94.77	15.53	72.09	67.40	4.69			13.05	13.05	13.35	13.35				71.84						0.93	
04.07.2019	24.00		110.02	94.24	15.78	72.56	67.84	4.81			13.24	13.24	13.56	13.56				72.29						0.94	
05.07.2019	24.00		110.12	94.15	15.97	72.56	67.54	4.92			13.60	13.60	13.93	13.93				72.12						0.96	
06.07.2019	24.00		111.19	94.93	16.26	72.28	67.33	4.95			15.24	15.24	15.61	15.61				72.75						1.11	
07.07.2019	24.00		112.03	94.09	17.84	72.81	67.81	5.00			12.49	12.49	12.77	12.77				72.13						0.90	
08.07.2019	24.00		109.42	94.01	15.41	72.63	67.48	5.15			18.32	18.32	18.56	18.56				51.23						0.94	
09.07.2019	24.00		115.53	93.60	21.93	56.58	53.81	2.77			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
10.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
11.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
12.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
13.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
14.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
15.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
16.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
17.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
18.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
19.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
20.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
21.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
22.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				0.00						0.00	
Среднее	24.00	*	62.74	53.70	9.03	40.56	37.91	2.65			7.42	7.42	7.59	7.59				40.26						0.52	
Итого	720.00		1882.10	1611.13	270.97						222.59	222.59	227.67	227.67											15.71

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения Ц: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С  
 Итого к расчету по приборам учета с учетом корректировки: 3,83 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 11,88 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Визл: 227,67 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 УТВЕРЖДЕНО: \_\_\_\_\_  
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019 г. \_\_\_\_\_  
 ПЕРПОДОХОВА ЛУ