

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул., д. 8 ИТТ11
 Договор: 8984.038.1
 Строчка адреса: 7.4 Кал
 Телефон: 159.71 м.куб.
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23542
 График: 147/71

Исполнитель: котельная 1 Невская
 Установленные приборы: ВК7-03 № 220988
 Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln=
 Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр Давления:
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Gmax=
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки (ср.час): Qср = 0,5831 Овент = 0 Qтеп = 0 Qтеп.гв = 0 Qтеп.ср = 0,3661
 Договорные нагрузки (ср.сут.): Qсут = 184,137 Qвент = 0 Qтеп.гв.ср = 0 Qтеп.ср = 0,1664
 Договорные расходы (ср.сут.): Tсут = 0 Qтеп.гв = 0 Qтеп.ср = 66,56 Qтеп.ср.м = 66,56

Дата	Ти	НС	Контроль ВЭС (ТВ-1)										Учет ВЭС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.06.2019	24.00	*	67.41	60.92	6.49	68.92	68.73	0.19	6.05		6.05	6.20	6.13	6.20	6.20	6.20	68.77	68.77			0.42	
24.06.2019	24.00	*	67.40	60.06	7.34	62.23	62.58	-0.35	7.05		7.05	7.13	7.13	7.13	7.13	7.13	57.76	57.76			0.40	
25.06.2019	24.00	*	24.74	22.17	2.57	31.34	31.38	-0.04	3.55		3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	30.32	30.32			0.12	
26.06.2019	24.00	*	5.26	0.00	5.26	59.33	26.75	32.58	5.25		5.25	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	56.98	56.98			0.30	
27.06.2019	24.00	*	7.01	0.00	7.01	58.35	31.14	27.21	6.47		6.47	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	58.09	58.09			0.38	
28.06.2019	24.00	*	6.99	0.00	6.99	58.16	31.08	27.08	6.56		6.56	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	57.88	57.88			0.38	
29.06.2019	24.00	*	8.14	0.00	8.14	56.95	30.87	26.08	7.71		7.71	7.85	7.85	7.85	7.85	7.85	56.72	56.72			0.44	
30.06.2019	24.00	*	7.84	0.00	7.84	57.49	30.45	27.04	7.40		7.40	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	57.25	57.25			0.42	
01.07.2019	24.00	*	2.52	0.00	2.52	55.68	29.04	26.64	2.98		2.98	3.01	3.01	3.01	3.01	3.01	49.44	49.44			0.15	
02.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
03.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
04.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
05.07.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	22.63	22.32	0.31	0.30		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	22.25	22.25			0.00	
06.07.2019	24.00	*	9.95	8.29	1.66	54.73	54.39	0.34	1.97		1.97	1.97	2.00	2.00	2.00	2.00	49.41	49.41			0.10	
07.07.2019	24.00	*	65.84	60.12	5.72	68.15	67.82	0.33	5.90		5.90	6.03	6.03	6.03	6.03	6.03	68.72	68.72			0.41	
08.07.2019	24.00	*	66.91	60.90	6.01	66.63	66.39	0.24	6.59		6.59	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	67.58	67.58			0.45	
09.07.2019	24.00	*	66.44	60.08	6.36	67.43	67.17	0.26	6.98		6.98	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	66.42	66.42			0.43	
10.07.2019	24.00	*	68.23	61.48	6.75	66.61	66.40	0.21	6.49		6.49	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	66.24	66.24			0.42	
11.07.2019	24.00	*	68.07	61.52	6.55	67.30	67.06	0.24	6.25		6.25	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	67.08	67.08			0.42	
12.07.2019	24.00	*	68.52	61.55	6.97	68.34	68.12	0.22	6.69		6.69	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	67.91	67.91			0.41	
13.07.2019	24.00	*	68.70	61.49	7.21	67.08	66.85	0.23	6.98		6.98	7.14	7.14	7.14	7.14	7.14	66.84	66.84			0.41	
14.07.2019	24.00	*	68.36	61.39	6.97	66.46	66.23	0.23	6.77		6.77	6.95	6.95	6.95	6.95	6.95	66.39	66.39			0.41	
15.07.2019	24.00	*	68.12	61.19	6.93	66.61	66.37	0.24	6.78		6.78	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	66.55	66.55			0.35	
16.07.2019	24.00	*	52.07	46.76	5.31	67.75	67.55	0.20	5.24		5.24	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	67.04	67.04			0.32	
17.07.2019	24.00	*	67.69	61.33	6.36	65.66	65.66	0.20	6.52		6.52	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	65.20	65.20			0.42	
18.07.2019	24.00	*	67.21	61.39	5.82	65.66	65.66	0.21	6.15		6.15	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	65.04	65.04			0.39	
19.07.2019	24.00	*	67.06	61.66	5.40	66.94	66.72	0.22	5.89		5.89	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	65.96	65.96			0.39	
20.07.2019	24.00	*	67.70	61.48	6.22	66.43	66.22	0.21	6.70		6.70	6.80	6.80	6.80	6.80	6.80	65.66	65.66			0.44	
21.07.2019	24.00	*	67.34	61.43	5.91	67.19	66.98	0.21	6.32		6.32	6.45	6.45	6.45	6.45	6.45	66.47	66.47			0.42	
22.07.2019	24.00	*	66.95	61.14	5.81	68.45	68.24	0.21	6.25		6.25	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	67.41	67.41			0.42	
Среднее	24.00	*	42.42	37.21	5.20	55.30	49.61	5.69	5.23		5.23	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	54.38	54.38			9.85	
Итого	720.00		1272.47	1116.35	156.12				156.83		156.83	159.71	159.71	159.71	159.71	159.71					9.85	

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т; M2, т; M3, т; M4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трав, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,86 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 7.4 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 159,71 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл.: 159,71 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 АДМИНИСТРАЦИЯ ИЖК С П В
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
 ЧЕРНОУХОВА ДХ