

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ольминского ул, д. 8 ИТТ2  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8984.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Общий  
 23542

График: 14771

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206423 Часовые и суточн. архивы в файлах: Gmln=  
 Вычислитель: Подающий трубопровод (M1) расходомер: Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр. давления:  
 Обратный трубопровод (M2) Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв) лето: Qтвс=M3\*(t3-tхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Долг.= 0,5831 Овент.= 0 Отх.гвс.= 0 Отвс.= 0,3661  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Гот.= 184,137 Овент.= 0 Отх.гвс. ср.= 0 Отвс. ср.= 0,1664  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Овент.= 0 Стх.гвс.= 0 Стх.гвс. ср.= 66,56 Отвс. ср.= 66,56

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Общ				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	M4	DM	V3
23.06.2019	24.00	*	8,95	0,00	8,95	66,80	30,69	36,11	9,22	9,40	9,22	9,40	9,40	66,67	0,61				
24.06.2019	24.00	*	10,68	0,00	10,68	58,49	31,08	27,41	10,97	11,16	10,97	11,16	11,16	58,52	0,64				
25.06.2019	24.00	*	3,98	0,00	3,98	30,94	26,96	3,98	4,05	4,05	4,05	4,05	31,09	0,13					
26.06.2019	24.00	*	7,79	0,00	7,79	55,19	26,24	28,95	7,94	8,08	7,94	8,08	8,08	55,11	0,44				
27.06.2019	24.00	*	9,56	0,00	9,56	57,91	28,32	29,59	9,80	9,97	9,80	9,97	9,97	57,86	0,56				
28.06.2019	24.00	*	10,72	0,00	10,72	56,73	28,46	28,27	10,95	10,95	10,95	11,16	11,16	56,72	0,62				
29.06.2019	24.00	*	11,32	0,00	11,32	55,64	27,49	28,15	11,50	11,50	11,50	11,66	11,66	55,63	0,64				
30.06.2019	24.00	*	4,63	0,00	4,63	54,27	26,86	27,41	4,71	4,76	4,71	4,76	4,76	54,29	0,26				
01.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	21,96	22,80	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	0,00					
02.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	23,30	21,30	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00					
03.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	20,16	19,80	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00					
04.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	48,21	18,30	29,91	4,21	4,25	4,21	4,25	48,14	0,20					
05.07.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	66,51	33,99	32,52	11,40	11,62	11,40	11,62	66,40	0,75					
06.07.2019	24.00	*	4,13	0,06	4,07	64,79	30,92	33,87	8,89	9,03	8,89	9,03	9,03	64,63	0,57				
07.07.2019	24.00	*	11,21	0,00	11,21	66,51	33,99	32,52	11,04	11,25	11,04	11,25	11,25	64,57	0,71				
08.07.2019	24.00	*	8,75	0,00	8,75	64,66	30,67	33,99	10,07	10,26	10,07	10,26	10,26	63,86	0,64				
09.07.2019	24.00	*	10,76	0,00	10,76	64,66	30,67	33,99	11,04	11,25	11,04	11,25	11,25	64,57	0,71				
10.07.2019	24.00	*	9,75	0,00	9,75	63,96	30,37	33,59	10,90	11,11	10,90	11,11	11,11	65,22	0,71				
11.07.2019	24.00	*	10,62	0,00	10,62	65,33	29,84	35,48	9,66	9,88	9,66	9,88	9,88	64,64	0,45				
12.07.2019	24.00	*	6,77	0,00	6,77	64,84	29,67	36,17	6,96	7,08	6,96	7,08	7,08	64,64	0,45				
13.07.2019	24.00	*	9,47	0,00	9,47	64,48	29,03	35,45	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	64,36	0,62				
14.07.2019	24.00	*	7,80	0,00	7,80	63,67	28,89	34,78	8,03	8,18	8,03	8,18	8,18	63,49	0,51				
15.07.2019	24.00	*	8,67	0,00	8,67	64,01	28,70	35,31	8,91	9,11	8,91	9,11	9,11	63,90	0,57				
16.07.2019	24.00	*	7,64	0,00	7,64	63,67	29,83	34,04	7,91	8,07	7,91	8,07	8,07	63,69	0,50				
17.07.2019	24.00	*	9,65	0,00	9,65	63,32	30,62	32,70	9,93	10,11	9,93	10,11	10,11	63,24	0,63				
18.07.2019	24.00	*	8,62	0,00	8,62	63,20	30,86	32,94	8,96	9,13	8,96	9,13	9,13	62,98	0,56				
19.07.2019	24.00	*	8,29	0,00	8,29	64,30	31,69	32,61	8,56	8,74	8,56	8,74	8,74	64,16	0,55				
20.07.2019	24.00	*	9,38	0,00	9,38	64,00	32,40	31,60	9,63	9,80	9,63	9,80	9,80	63,92	0,62				
21.07.2019	24.00	*	7,23	0,00	7,23	64,25	32,69	31,56	7,47	7,62	7,47	7,62	7,62	64,04	0,48				
22.07.2019	24.00	*	6,21	0,00	6,21	65,13	33,21	31,92	6,48	6,58	6,48	6,58	6,58	64,76	0,42				
Среднее	24.00	*	7,47	0,00	7,46	55,15	28,22	26,93	7,66	7,80	7,66	7,80	7,80	55,16	0,47				
Итого	720.00		223,99	0,06	223,93				229,83		229,83		233,86		14,04				

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя (изл, рассчитанный по среднему) 0 час  
 Период превышения t2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,86 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3,65 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 10,39 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя (изл): 233,86 м.куб.

Финанп ГЭК СПб  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 Представитель теплообслуживающей организации  
 ЧЕРТОНОДОВА НХ  
 24.07.2019г  
 233,86 м.куб.