Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 15, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8566.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23602**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207336** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,187**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,099**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,045**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**59,0526**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**18**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019		*																				
24.06.2019		*																				
25.06.2019	24,00	*	11,78	0,60	11,18	38,99	24,84	14,15			11,43		11,43	11,50		11,50		39,32				0,45
26.06.2019	24,00	*	9,97	0,00	9,97	63,94	22,70	41,24			9,89		9,89	10,09		10,09		63,08				0,63
27.06.2019	24,00	*	10,43	0,00	10,43	64,25	22,89	41,36			10,32		10,32	10,50		10,50		63,42				0,66
28.06.2019	24,00	*	10,71	0,00	10,71	66,16	22,56	43,60			10,57		10,57	10,78		10,78		65,30				0,69
29.06.2019	24,00	*	9,66	0,00	9,66	62,70	22,14	40,56			9,62		9,62	9,79		9,79		61,77				0,59
30.06.2019	24,00	*	10,44	0,00	10,44	65,05	22,47	42,58			10,37		10,37	10,57		10,57		64,12				0,66
01.07.2019	24,00	*	2,70	0,00	2,70	63,34	22,32	41,02			2,70		2,70	2,75		2,75		62,13				0,17
02.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,47	20,23	0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		21,51				0,00
03.07.2019	24,00	*	0,06	0,00	0,06	18,29	18,84	-0,55			0,00		0,00	0,00		0,00		19,41				0,00
04.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,50	17,29	0,21			0,00		0,00	0,00		0,00		17,75				0,00
05.07.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,65	16,38	0,27			0,00		0,00	0,00		0,00		16,83				0,00
06.07.2019	24,00	*	2,21	0,22	1,99	60,71	38,82	21,89			2,14		2,14	2,17		2,17		59,52				0,13
07.07.2019	24,00	*	11,69	1,44	10,25	65,79	40,09	25,70			11,23		11,23	11,45		11,45		65,10				0,73
08.07.2019	24,00	*	8,20	1,44	6,76	62,79	37,90	24,89			7,83		7,83	7,96		7,96		61,83				0,49
09.07.2019	24,00	*	8,66	1,44	7,22	63,31	37,79	25,52			8,27		8,27	8,43		8,43		62,51				0,52
10.07.2019	24,00	*	7,98	1,44	6,54	62,59	37,51	25,08			7,63		7,63	7,77		7,77		61,64				0,47
11.07.2019	24,00	*	10,13	1,44	8,69	64,89	37,16	27,73			9,76		9,76	9,93		9,93		64,01				0,63
12.07.2019	24,00	*	9,53	1,44	8,09	65,09	36,55	28,54			9,16		9,16	9,34		9,34		64,22				0,59
13.07.2019	24,00	*	10,47	1,44	9,03	64,28	36,84	27,44			10,12		10,12	10,33		10,33		63,49				0,64
14.07.2019	24,00	*	9,88	1,44	8,44	64,07	36,10	27,97			9,56		9,56	9,73		9,73		63,22				0,60
15.07.2019	24,00	*	7,95	1,44	6,51	62,53	34,81	27,72			7,58		7,58	7,72		7,72		61,86				0,47
16.07.2019	24,00	*	9,73	1,44	8,29	64,09	36,63	27,46			9,45		9,45	9,62		9,62		63,25				0,60
17.07.2019	24,00	*	10,33	1,44	8,89	63,10	37,84	25,26			9,96		9,96	10,16		10,16		62,51				0,62
18.07.2019	24,00	*	9,38	1,44	7,94	62,70	38,46	24,24			9,07		9,07	9,25		9,25		61,85				0,56
19.07.2019	24,00	*	8,18	1,44	6,74	62,20	37,56	24,64			7,82		7,82	7,96		7,96		61,39				0,48
20.07.2019	24,00	*	8,65	1,44	7,21	62,68	37,91	24,77			8,31		8,31	8,47		8,47		61,91				0,52
21.07.2019	24,00	*	9,88	1,44	8,44	64,60	37,97	26,63			9,52		9,52	9,69		9,69		64,07				0,61
22.07.2019	24,00	*	8,55	1,44	7,11	64,17	38,56	25,61			8,24		8,24	8,42		8,42		63,38				0,52
Среднее	24,00		7,76	0,85	6,90	56,32	31,11	25,21			7,52		7,52	7,66		7,66		55,73				0,47
Итого	**672,00**		**217,15**	**23,86**	**193,29**						**210,55**		**210,55**	**214,38**		**214,38**						**13,03**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час **1,08** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **48** час **17,86** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,86** °C **3,62** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **10,49** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **232,24** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 20 07 19
ЧЕРТОПОЛОХОВА

Представитель теплоснабжающей организации
/ ЛХ /