Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Пинегина ул, д. 19, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8563.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23604**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207963** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,186** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1034**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,047**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **58,7368** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **18,8** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.06.2019	24,00	*	1,44	6,13	-4,69	59,25	64,21	-4,96			6,48		6,48	6,63		6,63		62,66				0,41
24.06.2019	24,00	*	2,78	5,15	-2,37	45,77	58,19	-12,42			7,05		7,05	7,13		7,13		52,91				0,37
25.06.2019	24,00	*	1,60	0,61	0,99	27,90	28,35	-0,45			2,31		2,31	2,31		2,31		27,27				0,06
26.06.2019	24,00	*	26,64	20,80	5,84	70,77	60,17	10,60			5,02		5,02	5,11		5,11		61,05				0,30
27.06.2019	24,00	*	43,68	37,96	5,72	69,48	62,54	6,94			5,43		5,43	5,53		5,53		61,91				0,34
28.06.2019	24,00	*	40,29	35,02	5,27	71,07	67,02	4,05			5,42		5,42	5,54		5,54		68,71				0,37
29.06.2019	24,00		46,47	41,01	5,46	68,92	68,56	0,36			5,43		5,43	5,57		5,57		66,69				0,37
30.06.2019	24,00		46,27	40,16	6,11	70,70	70,16	0,54			6,16		6,16	6,29		6,29		69,65				0,43
01.07.2019	24,00	*	19,28	17,22	2,06	69,88	68,94	0,94			2,10		2,10	2,16		2,16		69,47				0,15
02.07.2019	24,00	*	1,38	1,32	0,06	31,56	28,76	2,80			0,00		0,00	0,00		0,00		27,14				0,00
03.07.2019	24,00	*	1,39	1,38	0,01	25,29	24,14	1,15			0,00		0,00	0,00		0,00		23,53				0,00
04.07.2019	24,00	*	0,96	1,02	-0,06	22,94	21,71	1,23			0,00		0,00	0,00		0,00		20,72				0,00
05.07.2019	24,00	*	0,06	0,00	0,06	19,90	18,43	1,47			0,00		0,00	0,00		0,00		19,24				0,00
06.07.2019	24,00	*	19,24	17,77	1,47	49,92	48,19	1,73			1,56		1,56	1,59		1,59		64,27				0,10
07.07.2019	24,00	*	44,67	38,15	6,52	70,77	70,10	0,67			7,04		7,04	7,20		7,20		69,88				0,49
08.07.2019	24,00	*	44,85	38,51	6,34	69,69	69,14	0,55			6,24		6,24	6,37		6,37		68,51				0,43
09.07.2019	24,00	*	45,42	40,76	4,66	69,75	69,21	0,54			0,00		0,00	0,00		0,00		66,50				0,35
10.07.2019	24,00	*	45,55	39,50	6,05	70,03	69,50	0,53			0,00		0,00	0,00		0,00		66,79				0,45
11.07.2019	24,00	*	46,08	39,69	6,39	71,09	70,49	0,60			0,00		0,00	0,00		0,00		67,23				0,48
12.07.2019	24,00	*	46,05	40,55	5,50	71,76	71,27	0,49			0,00		0,00	0,00		0,00		68,60				0,42
13.07.2019	24,00	*	45,95	39,31	6,64	70,24	69,80	0,44			0,00		0,00	0,00		0,00		67,26				0,49
14.07.2019	24,00	*	45,79	38,31	7,48	69,94	69,41	0,53			0,00		0,00	0,00		0,00		67,89				0,55
15.07.2019	24,00	*	45,57	39,46	6,11	70,05	69,54	0,51			0,00		0,00	0,00		0,00		67,06				0,45
16.07.2019	24,00	*	45,72	39,62	6,10	70,18	69,69	0,49			0,00		0,00	0,00		0,00		67,27				0,45
17.07.2019	24,00	*	45,70	40,57	5,13	68,47	67,96	0,51			0,00		0,00	0,00		0,00		65,24				0,37
18.07.2019	24,00	*	45,48	39,65	5,83	68,70	68,23	0,47			0,00		0,00	0,00		0,00		65,75				0,42
19.07.2019	24,00	*	46,36	40,71	5,65	69,40	68,99	0,41			0,00		0,00	0,00		0,00		66,58				0,41
20.07.2019	24,00	*	46,06	39,17	6,89	69,14	68,72	0,42			0,00		0,00	0,00		0,00		66,88				0,50
21.07.2019	24,00	*									0,00		0,00	0,00		0,00		67,22				
22.07.2019	24,00	*	45,68	39,94	5,74	71,09	70,67	0,42			0,00		0,00	0,00		0,00		68,04				0,43
Среднее	24,00		31,21	27,32	3,90	60,47	59,73	0,74			2,01		2,01	2,05		2,05		59,06				0,32
Итого	**720,00**		**936,41**	**819,45**	**116,96**						**60,24**		**60,24**	**61,43**		**61,43**						**9,59**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,86** °C **2,2** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **7,39** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **61,43** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЧЕТА КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24 07 2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /