

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Потрыльников ул., д. 8, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: ИТТ
 Договор: 9040.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Телефон: 24440
 Узел учета: 24440
 Код УТЭ:
 График: 14970

Источник: котельная 2 Невская
 Установленные приборы: Часовые и отсчет. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208212
 Подключаемый прибор: PRЭМ-40-В1
 Оборотный трубопровод (М2) PRЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) PRЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расчетные нагрузки, Гкал/час: Q=М1*(h1-hвх)-М2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 0,4014 Qвент= 0 Qотех= 0 Qгвс=М3*(h3-hвх)
 Договорные расходы (ср.сут.), тсут.: Got.= 121,944 Qгвс.ср= 0,0014 Qгвс.ср= 0,0271
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019 Qгвс.ср= 10,84 Гвс.м=

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Унодпит	T3	T4	P3	P4	Qобш	
23.06.2019	24.00*	206,47	200,89	5,58	71,53	71,53	0,00	3,95	3,95	3,95	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	71,11	71,11	71,11	71,11	71,11	71,11	0,28
24.06.2019	24.00*	209,11	203,68	5,43	72,05	72,04	0,01	3,68	3,68	3,68	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	71,71	71,71	71,71	71,71	71,71	71,71	0,26
25.06.2019	24.00*	202,88	197,89	4,99	70,23	70,23	0,00	3,30	3,30	3,30	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	69,61	69,61	69,61	69,61	69,61	69,61	0,23
26.06.2019	24.00*	204,33	199,29	5,04	71,04	71,04	0,00	3,08	3,08	3,08	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	70,85	70,85	70,85	70,85	70,85	70,85	0,22
27.06.2019	24.00*	205,38	199,69	5,69	72,31	72,30	0,01	3,67	3,67	3,67	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	71,97	71,97	71,97	71,97	71,97	71,97	0,28
28.06.2019	24.00*	205,29	199,33	5,96	71,92	71,92	0,01	3,89	3,89	3,89	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	71,58	71,58	71,58	71,58	71,58	71,58	0,28
29.06.2019	24.00*	200,34	194,46	5,88	71,00	70,98	0,02	3,90	3,90	3,90	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	70,10	0,26
30.06.2019	24.00*	198,28	192,58	5,70	70,41	70,40	0,01	4,46	4,46	4,46	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	69,92	0,31
01.07.2019	23.00*	191,62	185,66	5,96	70,43	70,42	0,01	3,78	3,78	3,78	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	70,45	70,45	70,45	70,45	70,45	70,45	0,28
02.07.2019	24.00*	199,94	194,29	5,65	70,96	70,96	0,00	4,00	4,00	4,00	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	71,19	71,19	71,19	71,19	71,19	71,19	0,28
03.07.2019	24.00*	197,64	192,00	5,64	70,64	70,62	0,02	3,88	3,88	3,88	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	3,94	70,20	70,20	70,20	70,20	70,20	70,20	0,27
04.07.2019	23.00*	188,14	182,78	5,36	70,12	70,10	0,02	4,28	4,28	4,28	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	70,81	0,30
05.07.2019	24.00*	196,47	190,52	5,95	71,03	71,02	0,01	3,77	3,77	3,77	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52	70,52	0,27
06.07.2019	24.00*	196,44	190,90	5,54	70,80	70,79	0,01	4,00	4,00	4,00	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	71,26	71,26	71,26	71,26	71,26	71,26	0,26
07.07.2019	24.00*	195,12	189,37	5,75	71,25	71,23	0,02	4,53	4,53	4,53	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,29
08.07.2019	24.00*	195,08	189,58	5,50	71,42	71,40	0,02	4,03	4,03	4,03	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	66,92	66,92	66,92	66,92	66,92	66,92	0,27
09.07.2019	24.00*	180,22	174,14	6,08	64,32	64,33	-0,01	4,53	4,53	4,53	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,29
10.07.2019	24.00*	174,82	169,27	5,55	67,03	67,00	0,03	4,00	4,00	4,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	67,94	67,94	67,94	67,94	67,94	67,94	0,27
11.07.2019	24.00*	175,33	169,79	5,54	68,19	68,16	0,03	3,65	3,65	3,65	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	66,42	0,24
12.07.2019	24.00*	174,29	168,86	5,43	66,86	66,83	0,03	3,65	3,65	3,65	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02	0,24
13.07.2019	24.00*	172,72	167,61	5,11	64,57	64,55	0,02	4,42	4,42	4,42	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02	64,02	0,28
14.07.2019	24.00*	172,51	166,71	5,80	64,21	64,20	0,01	4,42	4,42	4,42	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	0,28
15.07.2019	24.00*	173,44	167,59	5,85	64,94	64,91	0,03	4,42	4,42	4,42	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	67,13	0,24
16.07.2019	24.00*	166,71	161,73	4,98	67,03	67,03	0,05	3,80	3,80	3,80	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	69,02	69,02	69,02	69,02	69,02	69,02	0,26
17.07.2019	24.00*	166,71	161,15	5,09	69,43	69,38	0,05	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	0,25
18.07.2019	24.00*	168,75	163,66	5,09	66,89	66,86	0,03	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	0,24
19.07.2019	24.00*	169,07	164,51	4,56	67,38	67,35	0,03	3,56	3,56	3,56	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	68,16	0,26
20.07.2019	24.00*	169,29	164,48	4,81	68,20	68,17	0,03	3,49	3,49	3,49	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	70,37	70,37	70,37	70,37	70,37	70,37	0,24
21.07.2019	24.00*	168,87	163,70	5,17	68,39	68,35	0,04	3,84	3,84	3,84	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	68,91	68,91	68,91	68,91	68,91	68,91	0,26
22.07.2019	24.00*	166,28	161,35	4,93	70,27	70,22	0,05	3,84	3,84	3,84	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	68,91	68,91	68,91	68,91	68,91	68,91	0,26
Среднее	23,93	186,89	181,42	5,47	69,16	69,14	0,02	114,98	114,98	114,98	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89	0,26
Итого	718,00	5591,07	5427,46	163,61				114,98	114,98	114,98	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57							7,89

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 2 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0,02 Гкал
 Период расчета по договору: 2 час
 Период превышения t: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,83 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,83 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 6,08 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл.: 116,89 м.куб.

Отвественный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УЛАНОВИЧ ПИИУФНС-О УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ КУУТЭ

Представитель Теплоснабжающей организации
 ЧЕРНОПОЖОВА Д.Х.