## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 72, лит. В**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9146.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12350**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **СПТ943.1 № 14866** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-50-В1 | 0,16 | 72 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-50-В1 | 0,16 | 72 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,587** Qвент.= **0** Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= **0,228**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **178,329** Gвент.= **0** Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.= **91,2** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019**

| Дата | Ти | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.06.2019 | 24,00 | * | 349,22 | 331,36 | 17,86 | 72,86 | 72,81 | 0,05 | | | 15,43 | | 15,43 | 15,81 | | 15,81 | | 72,59 | | | | 1,12 |
| 24.06.2019 | 24,00 | * | 356,46 | 339,70 | 16,76 | 73,32 | 73,26 | 0,06 | | | 14,36 | | 14,36 | 14,71 | | 14,71 | | 73,33 | | | | 1,05 |
| 25.06.2019 | 24,00 | * | 350,17 | 332,20 | 17,97 | 71,63 | 71,58 | 0,05 | | | 15,64 | | 15,64 | 16,01 | | 16,01 | | 71,36 | | | | 1,12 |
| 26.06.2019 | 24,00 | * | 353,04 | 335,67 | 17,37 | 72,28 | 72,20 | 0,08 | | | 15,01 | | 15,01 | 15,37 | | 15,37 | | 72,60 | | | | 1,09 |
| 27.06.2019 | 24,00 | * | 355,14 | 337,30 | 17,84 | 73,67 | 73,60 | 0,07 | | | 15,52 | | 15,52 | 15,90 | | 15,90 | | 73,67 | | | | 1,14 |
| 28.06.2019 | 24,00 | * | 356,48 | 339,10 | 17,38 | 73,34 | 73,29 | 0,05 | | | 15,06 | | 15,06 | 15,43 | | 15,43 | | 73,14 | | | | 1,10 |
| 29.06.2019 | 24,00 | * | 350,75 | 333,29 | 17,46 | 72,34 | 72,28 | 0,06 | | | 15,13 | | 15,13 | 15,49 | | 15,49 | | 72,29 | | | | 1,09 |
| 30.06.2019 | 24,00 | * | 350,14 | 330,60 | 19,54 | 71,81 | 71,76 | 0,05 | | | 17,20 | | 17,20 | 17,60 | | 17,60 | | 71,55 | | | | 1,23 |
| 01.07.2019 | 24,00 | * | 352,63 | 333,85 | 18,78 | 71,74 | 71,68 | 0,06 | | | 16,38 | | 16,38 | 16,77 | | 16,77 | | 71,67 | | | | 1,17 |
| 02.07.2019 | 24,00 | * | 353,74 | 335,61 | 18,13 | 72,21 | 72,15 | 0,06 | | | 15,78 | | 15,78 | 16,16 | | 16,16 | | 71,98 | | | | 1,14 |
| 03.07.2019 | 24,00 | * | 351,67 | 334,53 | 17,14 | 72,04 | 71,98 | 0,06 | | | 14,80 | | 14,80 | 15,15 | | 15,15 | | 71,97 | | | | 1,07 |
| 04.07.2019 | 24,00 | * | 350,81 | 331,77 | 19,04 | 71,54 | 71,46 | 0,08 | | | 16,72 | | 16,72 | 17,12 | | 17,12 | | 71,85 | | | | 1,20 |
| 05.07.2019 | 24,00 | * | 351,72 | 333,05 | 18,67 | 72,47 | 72,41 | 0,06 | | | 16,37 | | 16,37 | 16,76 | | 16,76 | | 72,41 | | | | 1,19 |
| 06.07.2019 | 24,00 | * | 350,86 | 334,15 | 16,71 | 72,20 | 72,14 | 0,06 | | | 14,44 | | 14,44 | 14,79 | | 14,79 | | 72,12 | | | | 1,04 |
| 07.07.2019 | 24,00 | * | 351,24 | 331,57 | 19,67 | 72,69 | 72,62 | 0,07 | | | 17,44 | | 17,44 | 17,87 | | 17,87 | | 72,76 | | | | 1,27 |
| 08.07.2019 | 24,00 | * | 351,30 | 332,75 | 18,55 | 72,99 | 72,93 | 0,06 | | | 16,36 | | 16,36 | 16,76 | | 16,76 | | 72,88 | | | | 1,19 |
| 09.07.2019 | 24,00 | * | 317,65 | 298,51 | 19,14 | 65,81 | 65,82 | -0,01 | | | 17,49 | | 17,49 | 17,83 | | 17,83 | | 64,72 | | | | 1,13 |
| 10.07.2019 | 24,00 | * | 294,22 | 274,82 | 19,40 | 68,36 | 68,27 | 0,09 | | | 17,75 | | 17,75 | 18,14 | | 18,14 | | 68,47 | | | | 1,22 |
| 11.07.2019 | 24,00 | * | 295,06 | 275,15 | 19,91 | 69,66 | 69,58 | 0,08 | | | 18,35 | | 18,35 | 18,76 | | 18,76 | | 69,58 | | | | 1,28 |
| 12.07.2019 | 24,00 | * | 295,22 | 273,55 | 21,67 | 68,40 | 68,32 | 0,08 | | | 20,04 | | 20,04 | 20,47 | | 20,47 | | 68,26 | | | | 1,37 |
| 13.07.2019 | 24,00 | * | 293,71 | 272,88 | 20,83 | 66,00 | 65,93 | 0,07 | | | 19,21 | | 19,21 | 19,60 | | 19,60 | | 65,83 | | | | 1,27 |
| 14.07.2019 | 24,00 | * | 292,49 | 271,45 | 21,04 | 65,57 | 65,49 | 0,08 | | | 19,47 | | 19,47 | 19,86 | | 19,86 | | 65,57 | | | | 1,28 |
| 15.07.2019 | 24,00 | * | 292,33 | 273,38 | 18,95 | 66,27 | 66,19 | 0,08 | | | 17,42 | | 17,42 | 17,78 | | 17,78 | | 66,28 | | | | 1,15 |
| 16.07.2019 | 24,00 | * | 282,52 | 263,70 | 18,82 | 68,46 | 68,35 | 0,11 | | | 17,37 | | 17,37 | 17,75 | | 17,75 | | 68,73 | | | | 1,19 |
| 17.07.2019 | 24,00 | * | 279,27 | 260,37 | 18,90 | 71,10 | 71,01 | 0,09 | | | 17,47 | | 17,47 | 17,88 | | 17,88 | | 70,94 | | | | 1,24 |
| 18.07.2019 | 24,00 | * | 284,93 | 265,80 | 19,13 | 68,43 | 68,35 | 0,08 | | | 17,52 | | 17,52 | 17,90 | | 17,90 | | 68,26 | | | | 1,20 |
| 19.07.2019 | 24,00 | * | 285,37 | 267,40 | 17,97 | 68,85 | 68,76 | 0,09 | | | 16,50 | | 16,50 | 16,86 | | 16,86 | | 68,88 | | | | 1,14 |
| 20.07.2019 | 24,00 | * | 285,43 | 267,36 | 18,07 | 69,72 | 69,64 | 0,08 | | | 16,66 | | 16,66 | 17,03 | | 17,03 | | 69,68 | | | | 1,16 |
| 21.07.2019 | 24,00 | * | 284,90 | 265,88 | 19,02 | 69,92 | 69,83 | 0,09 | | | 17,65 | | 17,65 | 18,04 | | 18,04 | | 69,86 | | | | 1,23 |
| 22.07.2019 | 24,00 | * | 279,17 | 261,50 | 17,67 | 71,67 | 71,56 | 0,11 | | | 16,33 | | 16,33 | 16,71 | | 16,71 | | 71,92 | | | | 1,17 |
| **Среднее** | 24,00 | | 323,25 | 304,61 | 18,65 | 70,58 | 70,51 | 0,07 | | | 16,70 | | 16,70 | 17,08 | | 17,08 | | 70,51 | | | | 1,17 |
| **Итого** | **720,00** | | **9697,64** | **9138,25** | **559,39** | | | | | | **500,87** | | **500,87** | **512,31** | | **512,31** | | | | | | **35,24** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,83** °C **7,93** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **27,31** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **512,31** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Управление приборного учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /