

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 101
 Обслуживающая организация: Договор: 9095.038.1
 Телефон: Узел учета: Общий
 Код УУТ: 9858
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0; График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СИТ943 № 6079
 Подходящий трубопровод (М1) PRЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-В1
 Подходящий ТВС (М3) ПРЭМ-20-Д
 Циркуляционный ТВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Овт.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Огр.= 0,336
 Договорные расходы (ср.сут.): т/сут.: Гкал/сут.: Огр.гв.=
 Огр.гв.ср.= 0,06
 Огр.гв.ср.= 24
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019
 Огр.гв.=
 Огр.гв.ср.=
 Огр.гв.ср.=

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)																Учет ГВС (ТВ-2)								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (измер)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ					
Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал						
23.06.2019	24.00		101.59	83.51	18.08	72.39	72.16	0.23		16.23		16.23	16.61		16.61	16.52	72.18										
24.06.2019	24.00		105.53	85.47	20.06	72.93	72.70	0.23		18.14		18.14	18.58		18.58	18.58	72.80										
25.06.2019	24.00		101.42	83.76	17.66	71.09	70.90	0.19		15.81		15.81	16.17		16.17	16.17	70.81										
26.06.2019	24.00		103.06	84.69	18.37	71.96	71.70	0.26		16.55		16.55	16.94		16.94	16.94	71.95										
27.06.2019	24.00		103.58	85.29	18.29	73.20	72.96	0.24		16.45		16.45	16.85		16.85	16.85	73.07										
28.06.2019	24.00		104.54	85.64	18.93	72.79	72.57	0.22		17.07		17.07	17.48		17.48	17.48	72.53										
29.06.2019	24.00		102.01	84.18	17.83	71.67	71.58	0.29		16.14		16.14	16.52		16.52	16.52	71.82										
30.06.2019	24.00		102.39	83.61	18.78	71.27	71.03	0.24		17.26		17.26	17.49		17.49	17.49	70.96										
01.07.2019	24.00		103.30	84.33	18.97	71.24	71.01	0.23		17.10		17.10	17.50		17.50	17.50	71.63										
02.07.2019	24.00		103.64	84.67	18.42	71.86	71.67	0.22		17.29		17.29	17.66		17.66	17.66	71.03										
03.07.2019	24.00		102.72	84.30	18.97	71.89	71.67	0.22		16.75		16.75	17.15		17.15	17.15	71.80										
04.07.2019	24.00		103.66	83.73	19.93	71.10	70.75	0.35		18.25		18.25	18.68		18.68	18.68	71.37										
05.07.2019	24.00		102.54	83.98	18.56	71.93	71.69	0.24		16.87		16.87	17.27		17.27	17.27	71.74										
06.07.2019	24.00		102.86	84.11	18.75	71.71	71.45	0.26		17.10		17.10	18.27		18.27	18.27	72.19										
07.07.2019	24.00		103.09	83.64	19.45	72.22	71.95	0.27		17.84		17.84	18.15		18.15	18.15	71.99										
08.07.2019	24.00		103.25	83.87	19.38	72.30	72.09	0.21		17.73		17.73	18.15		18.15	18.15	71.99										
09.07.2019	24.00		109.55	85.69	23.86	58.79	59.42	-0.63		22.07		22.07	22.41		22.41	22.41	55.77										
10.07.2019	24.00	*	39.09	30.61	8.48	38.37	38.37	-0.02		7.95		7.95	8.01		8.01	8.01	38.26										
11.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	23.13	22.65	0.48		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	23.23										
12.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	21.32	21.11	0.21		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	21.51										
13.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.69	20.38	0.31		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.71										
14.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.55	20.29	0.26		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.47										
15.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.87	20.47	0.40		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.78										
16.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.69	20.45	0.24		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.66										
17.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.81	20.52	0.29		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.78										
18.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.91	20.66	0.25		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.66										
19.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.81	20.52	0.29		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.66										
20.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.81	20.52	0.29		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.66										
21.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.81	20.52	0.29		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.66										
22.07.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.81	20.52	0.29		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	20.66										
Среднее	24.00		59.93	48.84	11.09	50.03	49.80	0.23		10.09		10.09	10.31		10.31	10.31	49.84										
Итого	720.00		1797.82	1465.08	332.74					302.60		302.60	309.44		309.44	309.44											
Показатели счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч																	

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплотеносителя Уплд, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,2 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 5,2 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 15,92 Гкал
 Объем потребленного теплотеносителя Увлд изл: 309,44 м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ энергий (от абонента)
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
 Представитель теплоснабжающей организации: КУУТЭ
 Ответственный за учет теплотеносителя (от абонента): КУУТЭ
 Представитель теплоснабжающей организации: КУУТЭ