

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Июль 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 102, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9056.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий
 23518

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховознееро"
 Установленные приборы: Часовые и с/учет. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208236
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЭ поверены до: Сглах=
 Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 1507/0

зима:

Q=M1*(t1-tнх)-M2*(t2-tнх)

лето:

Qтвс=M3*(t3-tнх)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.:

Дог. = 0,184
 Гог. = 55,2

Qвент = 0
 Qтвс = 0

Qтвс ср = 0
 Qтвс ср = 0

Qтвс ср = 0,088
 Qтвс ср = 0,04

Qтвс ср = 0,088
 Qтвс ср = 0,04
 Qтвс ср = 16 Гкал/м

Контроль ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2019 по 22.07.2019

Дата	Тп	НС	М1		М2		dM		T1		T2		dT	P1	P2	M3	M4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)		T3	T4	P3	P4	Общ.	
			T	Т	T	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	T							T	М3						М3
23.06.2019	24.00		68,35		61,30		7,05		72,96		72,71		0,25			8,13		8,13		8,33		72,38				0,59
24.06.2019	24.00		68,52		61,27		7,25		71,60		71,36		0,24			8,85		8,85		9,07		73,07				0,65
25.06.2019	24.00		69,34		62,14		7,20		72,63		72,35		0,28			8,23		8,23		8,43		71,04				0,58
26.06.2019	24.00		69,46		62,67		6,79		73,81		73,55		0,26			7,84		7,84		8,39		72,38				0,59
27.06.2019	24.00*		70,10		62,81		7,29		73,37		73,11		0,26			8,36		8,36		8,04		73,32				0,57
28.06.2019	24.00		68,19		61,74		6,45		72,54		72,24		0,30			7,55		7,55		7,71		72,90				0,61
29.06.2019	24.00		69,53		61,16		8,37		71,89		71,64		0,23			9,46		9,46		9,67		72,28				0,55
30.06.2019	24.00		69,95		61,74		8,21		71,89		71,65		0,24			9,24		9,24		9,43		71,31				0,68
01.07.2019	24.00		69,63		62,92		6,71		72,47		72,24		0,23			7,71		7,71		7,92		71,43				0,66
02.07.2019	24.00*		70,64		63,24		7,40		72,01		71,73		0,28			8,38		8,38		8,59		71,88				0,55
03.07.2019	24.00		70,67		62,77		7,90		71,59		71,28		0,31			7,63		7,63		7,82		71,52				0,60
04.07.2019	24.00		69,43		62,83		6,60		72,51		72,23		0,28			7,63		7,63		7,82		72,09				0,54
05.07.2019	24.00		69,65		63,21		6,44		72,27		72,00		0,27			7,49		7,49		7,67		71,86				0,55
06.07.2019	24.00*		69,26		62,72		6,54		72,79		72,49		0,30			7,59		7,59		7,73		72,27				0,55
07.07.2019	24.00*		70,83		62,76		8,07		72,77		72,52		0,25			9,07		9,07		9,27		72,52				0,66
08.07.2019	24.00*		76,24		66,33		9,91		58,86		59,34		-0,48			11,10		11,10		11,26		54,81				0,61
09.07.2019	24.00*		28,90		24,90		4,00		37,93		38,01		-0,08			4,58		4,58		4,60		37,14				0,17
10.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		18,52		16,96		1,56			0,00		0,00		0,00		18,49				0,00
11.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		17,00		15,75		1,25			0,00		0,00		0,00		16,75				0,00
12.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		16,98		16,06		0,92			0,00		0,00		0,00		16,75				0,00
13.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		17,00		15,75		1,25			0,00		0,00		0,00		16,68				0,00
14.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		16,74		15,92		0,82			0,00		0,00		0,00		16,61				0,00
15.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		16,83		15,95		0,66			0,00		0,00		0,00		16,78				0,00
16.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		16,83		16,27		0,56			0,00		0,00		0,00		17,40				0,00
17.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		17,44		16,91		0,53			0,00		0,00		0,00		17,78				0,00
18.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		17,85		17,43		0,42			0,00		0,00		0,00		18,30				0,00
19.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		17,98		17,63		0,35			0,00		0,00		0,00		17,91				0,00
20.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		18,29		17,89		0,40			0,00		0,00		0,00		18,63				0,00
21.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		18,43		17,89		0,54			0,00		0,00		0,00		18,60				0,00
22.07.2019	24.00*		0,00		0,00		0,00		48,75		48,75		0,41			0,00		0,00		0,00		48,56				0,35
Среднее	24.00		38,29		34,22		4,07		18,43		17,89		0,54			0,00		0,00		0,00		18,60				0,00
Итого	720,00		1148,69		1026,51		122,18		148,36		148,36		0,41			148,36		148,36		151,64		48,56				0,35

Дата, время	M1, T		M2, T		M3, T		M4, T		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, T		Общ., Гкал		Траб. ч	

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения УЛТЭ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабжения УЛТЭ изл.

17,2 °С
 7,8 Гкал
 151,54 м.куб.
 2,55 Гкал
 0 час
 0 час
 0 час
 151,54 м.куб.
 151,64
 151,64
 48,56
 10,35

УП "ТСК СПб"
 "Энерджи"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.07.2019г
 ЧЕРНОУСОВ ДХ